СП 31 107 2004 «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ». П. 6.1.9

— ШИРИНА ЖИЛЫХ КОМНАТ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ, М:

- ОБЩЕЙ КОМНАТЫ (ГОСТИНОЙ) — **3,2**;
- СПАЛЬНИ — **2,4**.

— В КВАРТИРАХ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ И МОДЕРНИЗИРУЕМЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ШИРИНА ЖИЛЫХ КОМНАТ ДОПУСКАЕТСЯ, НЕ МЕНЕЕ, М:

- ОБЩЕЙ КОМНАТЫ (ГОСТИНОЙ) — **2,8**;
- ОДНОЙ ИЗ СПАЛЕН — **2,25**.

СП 31 107 2004 «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ» 6.1.13

— ШИРИНУ ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СЛЕДУЕТ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ НЕ МЕНЕЕ:

1. **КУХНИ** при однорядном размещении оборудования — **1,9 м**;
2. При двухрядном (или угловом) — **2,3 м**;
3. **ВНУТРИКВАРТИРНЫХ КОРИДОРОВ, ведущих в жилые комнаты — 1 м**;
4. **Остальных коридоров — 0,85 м** при длине не более **1,5 м**, если длиннее — **120 см**;
5. **Передней — 1,4 м**;
6. **Ванной комнаты — 1,5 м**;
7. **Совмещенного санузла — 1,7 м**;
8. **Уборной — 0,8 м** (глубина при открывании двери наружу не менее **1,2 м**, внутрь — **1,5 м**).

Допускается открывание дверей внутрь ванной комнаты и совмещенного санузла. Если глубина помещения или расстояние от дверного проема до санитарно-технического оборудования, расположенного напротив, составляет не менее 1,2 м (в чистоте).

СП 31 107 2004 «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ» 6.1.17

— ПЛОЩАДЬ КЛАДОВЫХ И (ИЛИ) ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЗАДАНИЕМ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРИ ЭТОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРЕДУСМАТРИВАТЬ ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ ПЛОЩАДЬЮ НЕ МЕНЕЕ:

1. **В 1- И 2-КОМНАТНЫХ КВАРТИРАХ — 0,6 м²**
2. **В 3-, 4- И 5-КОМНАТНЫХ — 1 м²**
3. **В 6-КОМНАТНЫХ — 1,5 м²**

ПРИ ОТСУТСТВИИ В КВАРТИРЕ ПЛОЩАДИ ДЛЯ КЛАДОВЫХ (ИЛИ ВСТРОЕННЫХ ШКАФОВ) РЕКОМЕНДУЕТСЯ КЛАДОВЫЕ УСТРАИВАТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ НАД КОРИДОРАМИ, НА ВЫСОТЕ НЕ НИЖЕ 2,1 М ОТ ПОЛА.

СП 31 107 2004 «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ» (ДЕЙСТВУЮЩИЙ)

— ТАК ЖЕ ССЫЛАЮТСЯ НА СП 54, НО В НЕМ НЕ ПРОПИСАНЫ ТОЧНЫЕ ГАБАРИТЫ ПОМЕЩЕНИЙ.

СП 54.13330.2022.
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ

— **П. 5.10** Размещение квартир и жилых комнат в подвальных и цокольных этажах многоэтажных жилых зданий не допускается. В квартирах частного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования в подвальном или цокольном этажах по заданию на проектирование допускается размещать вспомогательные помещения (кроме кухни и кухни-столовой).

— **П.5.11** Габариты жилых комнат и вспомогательных помещений квартиры следует определять с учетом требований эргономики и размещения необходимого набора внутриквартирного оборудования и предметов мебели.

ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ КОМНАТ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В КВАРТИРАХ ДОЛЖНА БЫТЬ, М, НЕ МЕНЕЕ:

14 — общей жилой комнаты в однокомнатной квартире;
16 — общей жилой комнаты в квартирах с числом жилых комнат две и более;
8 — спальни (10 — на двух человек);
8 — кухни;
6 — кухонной зоны в кухне-столовой.

В однокомнатных квартирах допускается проектировать кухни или кухни-ниши площадью не менее **5 м²**.

СП 54.13330.2022.
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ

ПЛОЩАДЬ ЖИЛЫХ КОМНАТ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В КВАРТИРАХ ДОЛЖНА БЫТЬ, М, НЕ МЕНЕЕ:

14 — общей жилой комнаты в однокомнатной квартире;
16 — общей жилой комнаты в квартирах с числом жилых комнат две и более;
8 — спальни (10 — на двух человек);
8 — кухни;
6 — кухонной зоны в кухне-столовой.

В однокомнатных квартирах допускается проектировать кухни или кухни-ниши площадью не менее **5 м²**.

Площадь спальни и кухни в мансардном этаже
(или этаже с наклонными ограждающими конструкциями) допускается не менее **7 м²**, при условии, что общая жилая комната (гостиная) имеет площадь не менее **16 м²**.

5.12 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни (кухни-столовой) в климатических подрайонах строительства IA, IБ, IГ, IД и IVA, определяемых по СП

131.13330, должна быть не менее **2,7 м**, а в других климатических подрайонах строительства — не менее **2,5 м**.

П. 5.2.1 ПУТИ ЭВАКУАЦИИ В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ ПРОЕКТИРУЮТСЯ ИСХОДЯ ИЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРАНИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ В СООТВЕТСТВИИ СО СНиП 21-01 И СНиП 31-01.

К МИНИМАЛЬНО НОРМИРУЕМЫМ ПАРАМЕТРАМ ОТНОСЯТСЯ:

— **ШИРИНА ВНЕКВАРТИРНЫХ КОРИДОРОВ**, составляющая:

- при длине коридора **до 40 м — 1,4 м**;
- **свыше 40 м — 1,6 м**;

— **ШИРИНА ГАЛЕРЕИ — 1,2 м**;

— **ШИРИНА МАРША ВНЕКВАРТИРНЫХ ЛЕСТНИЦ**, ведущих на жилые этажи зданий секционного типа (и смешанного типа — секционно-блокированного) — **1,05 м**;

— **ШИРИНА МАРША ВНЕКВАРТИРНЫХ ЛЕСТНИЦ**, ведущих на жилые этажи зданий коридорного и галерейного типов, а также смешанных типов — секционно-коридорного, галерейно-секционного, галерейно-блокированного и коридорно-блокированного — **1,2 м**.