

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 28071

Rilasciato il 04-06-2015

Scadenza il 04-06-2025

Informazioni generali dell'edificio

Indirizzo: via Cavour civico 4 piano:3 comune di Lerici (SP)

Comune: Lerici

Anno di costruzione: Prima del 1976

Superficie utile A_u [m^2]: 61.43

Rapporto di forma S/V [m^{-1}]: 0.38

Proprietà: Sig. Saltini Mario

Provincia: La Spezia

Zona climatica: D

Volume lordo V [m^3]: 249.66

IDENTIFICATIVI CATASTALI

Sezione:

Mappale: 229


Foglio: 21

Sub: 7

IDENTIFICATIVO IMPIANTI TERMICI

Codice catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (se presente):

Prestazione energetica globale




Valore Attuale: 202.62 kWh/m² anno

Valore Raggiungibile: 107.10 kWh/m² anno

Benefici ambientali



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio allo stato attuale: 2.39 t/anno



Emissioni di CO₂ attribuibili all'edificio con interventi migliorativi: 1.27 t/anno

Fonti rinnovabili

☒ Non utilizzate

☐ Utilizzate

☐ Solare termico

☐ Solare fotovoltaico

☐ Biomassa

☐ Pompa di calore

☐ Cogenerazione


ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA n. 28071

Rilasciato il 04-06-2015

Scadenza il 04-06-2025

Indici e fabbisogni di energia parziali


Indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio



Valore attuale: 130.08 kWh/m² anno

Valore raggiungibile: 84.38 kWh/m² anno


Indice di prestazione energetica dell'impianto per la climatizzazione invernale



Valore attuale: 1.38

Valore raggiungibile: 1.52

Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria



Valore attuale: 22.74 kWh/m² anno

Valore raggiungibile: 22.74 kWh/m² anno

Fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento

Q_{c,nd}: 429.71 kWh/anno

Fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione (solo non residenziale)

E_L: 0.00 kWh/anno

Interventi Consigliati

INTERVENTI SULL'INVOLUCRO	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
cappotto esterno	95.50	10000.00	
INTERVENTI SULL'IMPIANTO	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
ENERGIE RINNOVABILI	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
CONFIGURAZIONE A CUI SI RIFERISCE IL POTENZIALE MIGLIORAMENTO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA	kWh/m ² anno risparmiati	Sovraccosto/ Costo intervento	Tempo di Ritorno
	95.52	10000.00	

Tecnico Paolo Cozzani

Numero 4135

Il Tecnico dichiara sotto la propria responsabilità, l'indipendenza, l'imparzialità di giudizio e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 75/2013

Firma, timbro

Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Ricevuta di pagamento via web

N. certificatore: 4135
Cognome: Cozzani PAOLO
Nome: Paolo
Anno: 2015
Numero Certificato: 28071
Data Protocollo: 05/06/2015 19:50
Numero Protocollo: PG/2015/0103180

Impronta file .pdf:

a6484116b1b11bd7416e997a62179669c84d74f8ef7c7a5c6cba95b3a209ae4e

Impronta file .xml:

62a838dc6cc3a985bbdebcb53bfa53083900a43d4234528976cc8d7ce4bec0b4

Certificazione Energetica degli Edifici



REGIONE LIGURIA

Dettaglio di pagamento via web

Numero certificatore: 4135
Nominativo certificatore: COZZANI PAOLO
Anno: 2015
Numero certificato: 28071
Codice ordine: 000000175966
Codice autorizzazione circuito: 077853
Importo totale: 20 €
Data del pagamento: 05/06/2015 19.47

Nominativo Cozzani

Numero certificato da sostituire

Comune LERICI

Foglio 21

Sobborghi 7

Data caricamento 05/06/2015

Data caricamento 05/06/2015

Data trasmissione 05/06/2015

Data protocollo 05/06/2015 19:50

Numero protocollo FG/2015/0103168

Gestione Certificati Energetici

Dati identificativi

Anno	2015	Numero certificato	28071
Data certificato	04/06/2015		
Numero certificatore	4135	Nominativo	Cozzani Paolo

Dati sostituzione

Anno certificato da sostituire	Numero certificato da sostituire
Motivazione	

Dati catastali

Provincia	LA SPEZIA	Comune	LERICI
Sezione		Foglio	21
Mappale	229	Subalterno	7

Caricamento files

Dati certificato (file XML)	APE via Cavour 4 Lerici SP.xml.p7m	Data caricamento	05/06/2015
Certificato (file PDF)	APE via Cavour 4 Lerici (SP).pdf.p7m	Data caricamento	05/06/2015
Stato del certificato	Protocollato	Data trasmissione	05/06/2015

Protocollazione regionale

Data protocollo	05/06/2015 19:50	Numero protocollo	PG/2015/0103180
-----------------	------------------	-------------------	-----------------

Note