

Tipo do Documento: FORMULÁRIO	Código do Procedimento PR-OP.COS.002	Rev. 00
Título: RDO - RELATORIO DIARIO DA OPERACAO Data: 19/06/2026		Folha 1/2

Configuração do Sistema 00h00min às 07h00min	Configuração do Sistema 07h00min às 15h00min
LT 500kV 05C2 Ligada	LT 500kV 05C2 Ligada
LT 500kV 05C4 Ligada	LT 500kV 05C4 Ligada
SE GOR: Reator 05E7 Ligada	SE GOR: Reator 05E7 Ligada

Desligamento Automático			
Sistema	Subestação	Hora	Descrição

Alarmes			
Sistema	Subestação	Hora	Descrição
RIALMA V	GOR	11h27min às 11h28min	Banco de reatores de barra 05E9 na SE GOR II Desligado a pedido do COSR NE. 16h11min - Solicitado pelo COSR-NE (Guilherme) Desligar o banco de reatores 05E9 da SE GOR. 16h12min– Bloqueado o religamento automático do disjuntor 15D8. 16h12min - Aberto disjuntor 15D8. 16h13min - Aberto disjuntor 15E9. 16h13min – Aberta a seccionadora 35E9-8 16h14min - Fechado disjuntor 15E9. 16h14min - Fechado disjuntor 15D8. 16h14min - Desbloqueado o religamento automático do disjuntor 15D8. 16h14min - Finalizada a manobra e Desligado o reator 05E9 na SE GOR INFORMATIVO
RIALMA V		12h44min às 12h46min	FALHA GOOSE INFORMATIVO
RIALMA V	JAB	16h39min às 16h42min	Registro de múltiplos alarmes devido a falha GOOSE JAB.500 GOOSE/Comunicação INFORMATIVO

Intervenções			
Sistema	Subestação	Hora	Descrição

Tipo do Documento: FORMULÁRIO	Código do Procedimento PR-OP.COS.002	Rev. 00
Título: RDO - RELATORIO DIARIO DA OPERACAO Data: 19/06/2026		Folha 2/2

Manobras para Conveniência Operativa			
Sistema	Subestação	Hora	Descrição

Eventos em Sistemas de Comunicação de Voz e Dados			
Sistema	Subestação	Hora	Descrição

Eventos no Centro de Operação			
Sistema	Subestação	Hora	Descrição

Eventos para Atendimento a Terceiros			
Sistema	Subestação	Hora	Descrição

Outros Temas			
Sistema	Subestação	Hora	Descrição

Documentos Operativos Recebidos ou Alterados			
Sistema	Subestação	Hora	Descrição

Ocorrências			
Sistema	Subestação	Hora	Descrição