

ORDEM DE SERVIÇO PREDITIVA

OS-20260519-0003

Emitida em 19/05/2026 às 21:42:58 · Manutenção Preditiva Automatizada

PRIORIDADE CRITICA

EQUIPAMENTO

Equipamento	Motor Trifásico WEG W22
Localização	Sala de Máquinas - Setor A
Tipo de Manutenção	Preditiva — Geração Automática por Sensor

LEITURAS NO MOMENTO DA DETECÇÃO

TEMPERATURA	VIBRAÇÃO	CORRENTE	TENSÃO
55.6 °C	8.15 mm/s	7.93 A	380.9 V

ANOMALIAS DETECTADAS

! Corrente fora do limite crítico: 7.93A (217% acima da nominal 2.5A)

AÇÕES SUGERIDAS

→ Verificar carga mecânica, isolamento do enrolamento e alimentação elétrica

Técnico Responsável

Supervisor de Manutenção

Data de Conclusão