

ORDEM DE SERVIÇO PREDITIVA

OS-20260519-0004

Emitida em 19/05/2026 às 21:47:58 · Manutenção Preditiva Automatizada

PRIORIDADE CRITICA

EQUIPAMENTO

Equipamento	Motor Trifásico WEG W22
Localização	Sala de Máquinas - Setor A
Tipo de Manutenção	Preditiva — Geração Automática por Sensor

LEITURAS NO MOMENTO DA DETECÇÃO

TEMPERATURA	VIBRAÇÃO	CORRENTE	TENSÃO
57.2 °C	5.79 mm/s	8.02 A	381.0 V

ANOMALIAS DETECTADAS

! Corrente fora do limite crítico: 8.02A (221% acima da nominal 2.5A)

AÇÕES SUGERIDAS

→ Verificar carga mecânica, isolamento do enrolamento e alimentação elétrica

Técnico Responsável

Supervisor de Manutenção

Data de Conclusão