

ORDEM DE SERVIÇO PREDITIVA

OS-20260519-0005

Emitida em 19/05/2026 às 21:52:59 · Manutenção Preditiva Automatizada

PRIORIDADE CRITICA

EQUIPAMENTO

Equipamento	Motor Trifásico WEG W22
Localização	Sala de Máquinas - Setor A
Tipo de Manutenção	Preditiva — Geração Automática por Sensor

LEITURAS NO MOMENTO DA DETECÇÃO

TEMPERATURA	VIBRAÇÃO	CORRENTE	TENSÃO
49.9 °C	7.18 mm/s	8.35 A	382.0 V

ANOMALIAS DETECTADAS

! Corrente fora do limite crítico: 8.35A (234% acima da nominal 2.5A)

AÇÕES SUGERIDAS

→ Verificar carga mecânica, isolamento do enrolamento e alimentação elétrica

Técnico Responsável

Supervisor de Manutenção

Data de Conclusão