

ORDEM DE SERVIÇO PREDITIVA

OS-20260519-0007

Emitida em 19/05/2026 às 22:03:01 · Manutenção Preditiva Automatizada

PRIORIDADE CRITICA

EQUIPAMENTO

Equipamento	Motor Trifásico WEG W22
Localização	Sala de Máquinas - Setor A
Tipo de Manutenção	Preditiva — Geração Automática por Sensor

LEITURAS NO MOMENTO DA DETECÇÃO

TEMPERATURA	VIBRAÇÃO	CORRENTE	TENSÃO
52.0 °C	10.26 mm/s	8.43 A	378.6 V

ANOMALIAS DETECTADAS

! Corrente fora do limite crítico: 8.43A (237% acima da nominal 2.5A)

AÇÕES SUGERIDAS

→ Verificar carga mecânica, isolamento do enrolamento e alimentação elétrica

Técnico Responsável

Supervisor de Manutenção

Data de Conclusão