

ORDEM DE SERVIÇO PREDITIVA

OS-20260519-0009

Emitida em 19/05/2026 às 22:49:48 · Manutenção Preditiva Automatizada

PRIORIDADE CRITICA

EQUIPAMENTO

Equipamento	Motor Trifásico WEG W22
Localização	Sala de Máquinas - Setor A
Tipo de Manutenção	Preditiva — Geração Automática por Sensor

LEITURAS NO MOMENTO DA DETECÇÃO

TEMPERATURA	VIBRAÇÃO	CORRENTE	TENSÃO
58.8 °C	5.81 mm/s	7.83 A	381.6 V

ANOMALIAS DETECTADAS

! Corrente fora do limite crítico: 7.83A (213% acima da nominal 2.5A)

AÇÕES SUGERIDAS

→ Verificar carga mecânica, isolamento do enrolamento e alimentação elétrica

Técnico Responsável

Supervisor de Manutenção

Data de Conclusão