

ORDEM DE SERVIÇO PREDITIVA

OS-20260520-0011

Emitida em 20/05/2026 às 00:23:57 · Manutenção Preditiva Automatizada

PRIORIDADE CRITICA

EQUIPAMENTO

Equipamento	Motor Trifásico WEG W22
Localização	Sala de Máquinas - Setor A
Tipo de Manutenção	Preditiva — Geração Automática por Sensor

LEITURAS NO MOMENTO DA DETECÇÃO

TEMPERATURA	VIBRAÇÃO	CORRENTE	TENSÃO
54.7 °C	7.79 mm/s	7.97 A	378.9 V

ANOMALIAS DETECTADAS

! Corrente fora do limite crítico: 7.97A (219% acima da nominal 2.5A)

AÇÕES SUGERIDAS

→ Verificar carga mecânica, isolamento do enrolamento e alimentação elétrica

Técnico Responsável

Supervisor de Manutenção

Data de Conclusão