

ORDEM DE SERVIÇO PREDITIVA

OS-20260520-0012

Emitida em 20/05/2026 às 00:34:50 · Manutenção Preditiva Automatizada

PRIORIDADE CRITICA

EQUIPAMENTO

Equipamento	Motor Trifásico WEG W22
Localização	Sala de Máquinas - Setor A
Tipo de Manutenção	Preditiva — Geração Automática por Sensor

LEITURAS NO MOMENTO DA DETECÇÃO

TEMPERATURA	VIBRAÇÃO	CORRENTE	TENSÃO
79.0 °C	28.85 mm/s	9.10 A	370.8 V

ANOMALIAS DETECTADAS

!	Temperatura elevada: 79.0°C (limite de alerta: 75.0°C)
!	Vibração elevada: 28.85 mm/s (limite de alerta: 25.0 mm/s)
!	Corrente fora do limite crítico: 9.10A (264% acima da nominal 2.5A)

AÇÕES SUGERIDAS

→	Inspeccionar ventilação, filtros e rolamentos por superaquecimento
→	Inspeccionar rolamentos, acoplamento e alinhamento do eixo
→	Verificar carga mecânica, isolamento do enrolamento e alimentação elétrica

Técnico Responsável

Supervisor de Manutenção

Data de Conclusão