

ORDEM DE SERVIÇO PREDITIVA

OS-20260520-0014

Emitida em 20/05/2026 às 02:17:46 · Manutenção Preditiva Automatizada

PRIORIDADE CRITICA

EQUIPAMENTO

Equipamento	Motor Trifásico WEG W22
Localização	Sala de Máquinas - Setor A
Tipo de Manutenção	Preditiva — Geração Automática por Sensor

LEITURAS NO MOMENTO DA DETECÇÃO

TEMPERATURA	VIBRAÇÃO	CORRENTE	TENSÃO
57.4 °C	8.26 mm/s	7.79 A	380.4 V

ANOMALIAS DETECTADAS

! Corrente fora do limite crítico: 7.79A (212% acima da nominal 2.5A)

AÇÕES SUGERIDAS

→ Verificar carga mecânica, isolamento do enrolamento e alimentação elétrica

Técnico Responsável

Supervisor de Manutenção

Data de Conclusão