

ORDEM DE SERVIÇO PREDITIVA

OS-20260520-0016

Emitida em 20/05/2026 às 02:34:21 · Manutenção Preditiva Automatizada

PRIORIDADE CRITICA

EQUIPAMENTO

Equipamento	Motor Trifásico WEG W22
Localização	Sala de Máquinas - Setor A
Tipo de Manutenção	Preditiva — Geração Automática por Sensor

LEITURAS NO MOMENTO DA DETECÇÃO

TEMPERATURA	VIBRAÇÃO	CORRENTE	TENSÃO
44.0 °C	39.76 mm/s	2.24 A	4.6 V

ANOMALIAS DETECTADAS

! Vibração crítica: 39.76 mm/s (limite crítico: 35.0 mm/s)
--

AÇÕES SUGERIDAS

→ Parar motor e realizar alinhamento/balanceamento urgente
--

Técnico Responsável

Supervisor de Manutenção

Data de Conclusão