

ORDEM DE SERVIÇO PREDITIVA

OS-20260520-0017

Emitida em 20/05/2026 às 02:39:22 · Manutenção Preditiva Automatizada

PRIORIDADE CRITICA

EQUIPAMENTO

Equipamento	Motor Trifásico WEG W22
Localização	Sala de Máquinas - Setor A
Tipo de Manutenção	Preditiva — Geração Automática por Sensor

LEITURAS NO MOMENTO DA DETECÇÃO

TEMPERATURA	VIBRAÇÃO	CORRENTE	TENSÃO
44.0 °C	10.80 mm/s	12.04 A	4.5 V

ANOMALIAS DETECTADAS

! Corrente fora do limite crítico: 12.04A (382% acima da nominal 2.5A)
--

AÇÕES SUGERIDAS

→ Verificar carga mecânica, isolamento do enrolamento e alimentação elétrica
--

Técnico Responsável

Supervisor de Manutenção

Data de Conclusão