

कार्यालय

अग्नि

शमन

अधिकारी

देहरादून।

पत्रांक एफएसओ/अ0सु0व्य0/2024

दिनांक जनवरी, 20 2025

सेवा, में


प्रबन्धक/स्वामी

आर. पी. रेजीडेंसी
कुवा वाला

कृपया पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 00सु0क0बोर्ड-51(राष्ट्रीय खेल)/2024 दिनांक 04 जनवरी 2025 पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून के पृष्ठाकन आदेश दिनांक 04.01.2025 के अनुपालन में होटलो की सूची इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है जिसमें अग्निसुरक्षा की दृष्टीकोण से आपके होटलो की अग्निशमन व्यवस्थाओं का होना आवश्यक है-

1. होटल भवन में अण्डरग्राउण्ड वाटर टैंक एवं टैरेस टैंक को 24X7 भरा होना आवश्यक होगा।
2. भवन में लगे अग्निशमन उपकरण फायर हाईड्रेंट, हौजरील का कार्यशील दशा में होना आवश्यक है।
3. क्रेडिट बाक्सों में हौजपाईप एवं ब्रांचपाईप का होना आवश्यक होगा।
3. भवन में लगे फायर पम्पो को आटोमोड (स्वचालित) दशा में रखा जाना आवश्यक होगा।
4. भवन में लगे स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर, फायर अलार्म को कार्यशील दशा में रखा जाना आवश्यक है।
5. भवन में लगे अग्निशामक उपकरणों (फायर एक्सटिंग्यूशरों) का कार्यशील दशा में होना आवश्यक है।
6. भवन में फायर पम्पो को जनरेटर से अलग से कनेक्शन किया जाना एवं विद्युत चेंज ओवर का लगाया जाना आवश्यक होगा। आग लगने की स्थिति में विद्युत सप्लाई बन्द कर दी जाती है, इस स्थिति में जनरेटर को स्टार्ट कर अग्निशमन कार्य किया जा सकता है।
7. भवन में लगे अग्निशमन उपकरणों के चलाने का ज्ञान होना आवश्यक है।
8. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यदि अग्निशमन व्यवस्थायें सन्तोषजनक दशा में नहीं पायी जाती है तो सम्बन्धित के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

भवन में उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं का सदैव कार्यशील दशा में रखा जाना आवश्यक है ऐसा न करने की दशा में यदि किसी प्रकार की अग्निशमन घटना घटित होती है और उसमें किसी प्रकार की जन हानी होती है तो प्रबन्धक/स्वामी स्वयं जिम्मेदार होगा।


अग्निशमन अधिकारी
देहरादून।

प्रतिलिपि- मुख्य अग्निशमन अधिकारी देहरादून महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।