

आदेशः

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल के कार्यालय पत्र सं० प-75/2021 दिनांक 01.06.2023 के द्वारा उल्लेख किया गया है कि फायर स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु ग्राम भेडियाना में उत्तराखण्ड सरकार की वर्ग 9(3)ड की भूमि के खाता सं० 01 के खसरा सं० 543 मध्ये 0.100हे० भूमि चयनित की गई है को पुलिस विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के कम में उपजिलाधिकारी धनोल्ती के द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं० 152/वाचक(विविध)-2022-2023 दिनांक 28.05.2022 के द्वारा उल्लेख किया है कि फायर स्टेशन स्थापित किये जाने हेतु ग्राम भेडियाना में उत्तराखण्ड सरकार की वर्ग 9(3)ड की भूमि के खाता सं० 01 के खसरा सं० 543 मध्ये 0.100हे० भूमि चयनित कर प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग, गोचर एवं पनघट की भूमि नहीं है। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं०	अर्जित रक्वा (हे०)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
भेडियाना	छैज्युला	01	543म०	0.100हे०	उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी 9(3)ड
योग				0.100हे०	

अतः शासनादेश सं० 496/XVII(II)/2020-08(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई, 2020 में उल्लेख किया गया है कि राज्य के सेवा विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वित्त विभाग के शासनादेश सं० 260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक: 15 फरवरी 2002, शासनादेश सं०-111/XXVII(7)50(49)/2015/2014 दिनांक: 09 जुलाई, 2015, शासनादेश संख्या:-1887/XVIII(II)/201-18 (169)2015 दिनांक 30.07.2015 में दी गई व्यवस्थानुसार/शर्तानुसार उपरोक्त प्रस्तावित भूमि गृह विभाग, टि०ग० के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन हस्तान्तरित की जाती है:-

1:- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं

होनी चाहिए।

2:- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरण की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो,

3:- यदि प्रस्तावित भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पदा का मूल्य नियमानुसार भुगतान करना पड़ेगा।

4:- प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृती दी गई है।

5:- प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने पर अथवा किसी प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार याचक विभाग को नहीं होगा। भूमि का उपयोग भूमि हस्तान्तरण के दिनांक से 01 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा भूमि हस्तान्तरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

6:- प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को नहीं रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

7:- यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

8:- भू-उपयोगिता में इंगित शर्तों के कम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

9 :- यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

10:- यदि भूमि का उपयोग भूमि हस्तान्तरण की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों के बिन्दु सं0 01 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। उपर्युक्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।

ह0/-

(मयूर दीक्षित)

जिला अधिकारी

टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या-808 /11-ए0एल0सी0-द्वितीय (2022-23) दिनांक अगस्त, 23 2023
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, राजस्व अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी

कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल।

संख्या: 336 / भू0खनि0वि0-टि0ग0 / भवन / 2023-24,

दिनांक: 27-10-2023

सेवा मे,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
टिहरी गढ़वाल।

विषय: ग्राम भेडियाना, तहसील धनोली जनपद टिहरी गढ़वाल में नवीन फायर स्टेशन निर्माण हेतु चयनित भूमि के भूवैज्ञानिक निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद टिहरी गढ़वाल के पत्रांक-प-75/2021, दिनांक 05.09.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा ग्राम भेडियाना, तहसील धनोली जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रस्तावित नवीन फायर स्टेशन सृजन हेतु आवंटित भूमि पर फायर स्टेशन के भवनों का निर्माण किये जाने हेतु भूवैज्ञानिक आख्या के क्रम में निर्माण हेतु चयनित भूमि के भूवैज्ञानिक निरीक्षण भूगर्भीय निरीक्षण दिनांक 12.10.2023 को आवेदक के प्रतिनिधि श्री वीरवल सिंह अग्निशमन अधिकारी नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया, जिसकी भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

प्रस्तावित स्थल मसूरी-कैम्पटी-नैनबाग मोटर मार्ग पर लगभग 17 किमी० पर से मोटर मार्ग के अपस्लोप में अवस्थित भूभाग है, जो कि मोटर मार्ग से लगा हुआ है। प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार उक्त भूमि ग्राम भेडियाना पट्टी छैज्युला के खाता संख्या 01 खसरा संख्या 543म० कुल रक्बा 0.100 है० उत्तराखण्ड सरकार श्रेणी 9(3)ड के नाम दर्ज अभिलेख है। पत्र के साथ राजस्व भूमानचित्र की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गयी है। स्थल के उत्तरवत दिशा में डाउनस्लोप के साथ लगभग 250 का पहाड़ी ढाल के साथ मसूरी-नैनबाग मोटर मार्ग, दक्षिणवत दिशा में पहाड़ी ढाल के साथ उत्तरपूरब फेसिंग पहाड़ी ढाल, पूरब दिशा में पहाड़ी ढाल 15°-20° तीव्रता के साथ, तथा पश्चिम दिशा में पहाड़ी ढाल लगभग 15°-20° तीव्रता के साथ अवस्थित है।

स्थल का सामान्य पहाड़ी ढला 15°-20° उत्तरपूरब फेसिंग के साथ अवस्थित है जिस पर वर्तमान समय में स्थानिय प्रजाति की घास व झाड़ियाँ उगी हुई है। स्थल पर प्रथमदृश्यत स्वास्थाने चट्टानों के आउटक्रॉप दृष्टिगोचर नहीं होते है जिस पर मृदा का आवरण विद्यमान है।

स्थल के अक्षांश एवं देशान्तर क्रमशः उत्तर 30°30'26.80" एवं पूरब 77°59'40.51" हैं। स्थल पर मिट्टी का मोटाईयुक्त आवरण दृष्टिगोचर होता है, मिट्टी के साथ मिश्रित अवस्था में कैलकेरियस चट्टानों यथा लाइमस्टोन/डोलोमाइट की चट्टानें Fractured and Weathered अवस्था में रोड़ के अपहिल साईड में अवलोकित की गयी है। भूगर्भीय दृष्टिकोण से प्रस्तावित स्थल मसूरी ग्रुप के अन्तर्गत वर्गीकृत क्रोल फोरमेशन की चट्टानों वाला भू-भाग है।

Geological, lithostratigraphic succession around Mussoorie

Group/Formation

Jaunsar Group

Litho logy

Phyllite

Unconformity

Tal Formation

Coarse grained, white quartzite and pebbly quartzite, Calcareous purple sandy shale, micaceous sandy siltstone, black and grey coloured banded shale, grey to black shale, chert with Phosphorite and silty shale.

Krol Formation

Thickly bedded grey dolomite with thick beds of shale. Contains nodules and thin lenticular beds of black chert, grey to dark grey dolomitic limestone with thin shale and pockets of gypsum and calcite and calcareous ferruginous shale interbedded with argillaceous limestone.

स्थल पर भवन निर्माण हेतु निम्न शर्तों एवं सुझावों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा :-

1. पहाड़ी क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु संस्तुत सिविल इंजीनियरिंग के मापदण्डों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना होगा।
2. भवन निर्माण बीम व कॉलम पर ही किया जाये, नींव को यथोचित गहराई तक ले जाया जाना तथा स्थल भूकम्पीय जोन-IV के अन्तर्गत आता है, जिसके दृष्टिगत भवन का निर्माण भूकम्प के अधिकतम परिमाणों के कम्पनों को दृष्टिगत रखते हुए भूकम्परोधी तकनीक को अपनाते हुए किया जाना होगा।
3. भवन के चारों ओर बरसाती जल तथा प्रयुक्त जल की निकासी के लिये उचित प्रबन्ध किये जाने होंगे तथा उक्त जल को भवन की नींव से दूर छोड़ा जाना होगा।
4. स्थल को सीढ़ीनुमा सोपनों में विकसित कर आवश्यकतानुसार Breast Wall एवं Retaining Wall का निर्माण किया जाना होगा, तथा भवनों के सीवेज टैंकों को पक्का करते हुए भवन से दूर निर्मित किया जाये।
5. स्थल के वन भूमि होने की दशा में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।
6. स्थल पर भवन निर्माण कार्य स्थल की भारग्राहिता क्षमता के अनुरूप ही उचित डिजायनिंग के साथ निर्माण कार्य किया जाये।

प्रथमदृष्ट्या, वर्तमान में, प्रस्तावित भूखण्ड उक्त टोही भूगर्भीय निरीक्षण के आधार पर, उपरोक्त सुझावों एवं शर्तों के पूर्णतया अनुपालन किये जाने की दशा में ही (प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर), भूगर्भीय दृष्टिकोण से उपयुक्त समझा जाता है।

भवदीय

(डॉ अमित गौरव)

उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक

सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनाार्थ प्रेषित।

(डॉ अमित गौरव)

उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक