



उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा
Uttarakhand Fire & Emergency Service
मुख्यालय - चतुर्थ तल, सरदार पटेल भवन
कोर्ट रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड - 248001
Headquarter - IV Floor, Sardar Patel Bhavan
Court Road, Dehradun, Uttarakhand - 248001

Pre-Establishment NOC पूर्व परिचालन अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र

District (जनपद)		Udham Singh Nagar ऊधमसिंहनगर	
Issue Reference Number जारी पत्रांक	1648794296	Issue Date जारी दिनांक	
Building Details भवन का विवरण			
Application Type आवेदन का प्रकार	1648794296	Building Type भवन का प्रकार	Hazardous
Name of Owner/Manager स्वामी/प्रबन्धक का नाम	Mr 255 55 55		
Building Name भवन का नाम	Kandari Buildings		
Building Address भवन का पता	Khatoni : 55, 55, 55, Panchayat chakrata, Chakrata चकराता, Udham Singh Nagar ऊधमसिंहनगर, 55		
Type of Construction (New, diversification, compounding, expansion) निर्माण का प्रकार(नया, परिवर्तन, शमन, विस्तार)	Compounding		
Area Details of Site स्थल का क्षेत्र विवरण			
Total Plot Area कुल प्लॉट क्षेत्रफल	10 Sqmt	Total Covered Area कुल आच्छादित क्षेत्रफल	{"total_covered_area":"10"} Sqmt
Ground Floor Covered Area भूतल का आच्छादित क्षेत्रफल	10 Sqmt	Basement Covered Area भूमिगत तल का आच्छादित क्षेत्रफल	10 Sqmt
Maximum height of Building भवन की अधिकतम ऊँचाई	10	No. of Floors तलों की संख्या	10

Height of Each Block प्रत्येक ब्लॉक की ऊँचाई	10		
No. of Blocks ब्लॉकों की संख्या	10	Approach Road Width पहुँच मार्ग की चौड़ाई	10
Distance Between Blocks ब्लॉकों के बीच की दूरी	10	Provision of no. of Exit निकासों की संख्या का प्रावधान	10

Set Back Details सैट बैक का विवरण							
Front अग्र	10	Rear पृष्ठ	10	Side-1 पार्श्व-1	10	Side-2 पार्श्व-2	10

Physical Inspection of Site स्थल का भौतिक निरीक्षण	
Does any high tension electric line passing over the site? क्या कोई उच्च तनाव बिजली लाइन प्रश्रगत स्थल से गुजर रही है?	no
if yes. is it situated on proper safety distance? यदि हाँ, तो यह उचित सुरक्षित दूरी पर स्थत है?	no
Does fire fighting vehicle approach to the site? क्या अग्निशमन वाहन प्रश्रगत स्थल तक पहुँच सकता है?	yes
Does any high inflammable installation situated nearby the building? क्या प्रश्रगत भवन के आस-पास अति ज्वलनशील पदार्थ सथापित है?	no
Other अन्य विवरण	approach road is available.
Specific Requirement विशिष्ट आवश्यकताएं	20 m away from main approach road

Required fire fighting Provision in Building भवन मे आवश्यक अग्निशमन व्यवस्था	
Fire Equipment अग्निशमन उपकरण	Details विवरण
Pump near underground static water Storage Tank (fire	Required
Type Electric	Electric
Type Diesel	Diesel
Electric Capacity (LPM)*	1620
Diesel Capacity (LPM)*	1620
Jockey Capacity (LPM)*	180
Pump with minimum Pressure of 3.5 kg/cm² at Remotest Location) भूमिगत स्थैतिक जल भंडारण टैंक के पास पम्प (न्यूनतम 3.5 किगा/भार सेमी का दबाव)	
Yard Hydrant फायर हाइड्रेंट	Required
Fire Hose Cabin (delivery hose and branch pipe) फायर केविन	Required
json_decode(\$applicationDetail[0]->fire_provision)->wet_riserWet Riser वेट राइजर	Required
Terrace Tank Respective Tower Terrace	Required
Terrace tank capacity of respective tower *	
Terrace Pump टैरेस पम्प	Required

Terrace pump Capacity (LPM) *	
Down Comer डाउन कमर	Required
First Aid Hose Real प्राथमिक होजरील	Required
Landing Valve लैंडिंग वाल्व	Required
Manually Operated Electronic Fire Alarm System मानव चालित इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम	Required
Automatic Detection and Alarm System स्वचालित फायर डिटेक्शन तथा अलार्म सिस्टम	Required
Automatic Sprinkler System स्वचालित स्प्रिंकलर व्यवस्था	Required in Whole Building
Fire Extinguisher फायर एक्सटिंग्यूशर	Required

Building Status भवन की स्थिति	Details विवरण
Does any high tension electric line passing over the site? क्या कोई उच्च तनाव बिजली लाइन प्रश्रगत स्थल से गुजर रही है?	no
Set Back सेट बैक	12 m, 12m, 15m, 12m
Minimum Width of Stairs जीने की चौड़ाई	1.5
No. of Stairs in Each Block प्रत्येक ब्लॉक में जीने की संख्या	2
Emergency Exit आपातकालीन निकास/द्वार	2
Maximum Travel Distance in Building	30
Special Provision	
Other Comment अन्य टिप्पणी	provision as per NBC 2016 and relevant BIS codes and standards.
NOC Validity एनओसी वैधता	From 29-Dec-2023 To 29-Dec-2026

Required Provision

- Applicant shall take pre operational NOC before occupied (operation) the building आवेदक को भवन के उपभोग(परिचालन) से पूर्व अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- Applicant shall inform fire department in case of change in the map मानचित्र में परिवर्तन के दशा में आवेदक को अग्निशमन विभाग को सूचित करना होगा।
- The construction shall not violate the NBC Part-IV norms or state building by-Laws निर्माण कार्य में एनबीसी भाग -4 के नियमों और राज्य भवन निर्माण तथा विकास उपविधि का उल्लंघन नहीं करेगा।
- This certificate shall not valid for illegal construction यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण के लिए वैध नहीं होगा।
- Applicant must submit his declaration certificate (working condition of fire safety system) in every 6 month आवेदक को प्रत्येक छमाही में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सन्तोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व घोषणा पत्र देना होगा।
- Pl. comply the fire safety norms as per NBC 2016 and relevant BIS codes and standards.