



उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा
Uttarakhand Fire & Emergency Service
मुख्यालय - चतुर्थ तल, सरदार पटेल भवन
कोर्ट रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड - 248001
Headquarter - IV Floor, Sardar Patel Bhavan
Court Road, Dehradun, Uttarakhand - 248001



Pre-Establishment NOC पूर्व परिचालन अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र

District (जनपद)	Dehradun देहरादून	Station	Dehradun देहरादून
Issue Reference Number जारी पत्रांक	1753608381	Issue Date जारी दिनांक	29:07:2025 23:49:00

Building Details भवन का विवरण

Application Type आवेदन का प्रकार	1753608381	Building Type भवन का प्रकार	Storage
Name of Owner/Manager स्वामी/प्रबन्धक का नाम	Mr XYZ ABC		
Building Name भवन का नाम	Test House		
Building Address भवन का पता	Plot : 3214, JUMK, Test, Miyanwala, Doiwala डोईवाला, Dehradun देहरादून, 201301		
Type of Construction (New, diversification, compounding, expansion) निर्माण का प्रकार (नया, परिवर्तन, शमन, विस्तार)	Extension		

Area Details of Site स्थल का क्षेत्र विवरण

Total Plot Area कुल प्लॉट क्षेत्रफल	1200 Sqmt	Total Covered Area कुल आच्छादित क्षेत्रफल	1190 Sqmt
Ground Floor Covered Area भूतल का आच्छादित क्षेत्रफल	1180 Sqmt	Basement Covered Area भूमिगत तल का आच्छादित क्षेत्रफल	1150 Sqmt
Maximum height of Building भवन की अधिकतम ऊँचाई	122	No. of Floors तलों की संख्या	5
Height of Each Block प्रत्येक ब्लॉक की ऊँचाई	1		
No. of Blocks ब्लॉकों की संख्या	1	Approach Road Width पहुँच मार्ग की चौड़ाई	122
Distance Between Blocks ब्लॉकों के बीच की दूरी	1	Provision of no. of Exit निकासों की संख्या का प्रावधान	12

Set Back Details सैट बैक का विवरण

Front अग्र	11	Rear पृष्ठ	1	Side-1 पार्श्व-1	1	Side-2 पार्श्व-2	1
------------	----	------------	---	------------------	---	------------------	---

Physical Inspection of Site स्थल का भौतिक निरीक्षण

Does any high tension electric line passing over the site? क्या कोई उच्च तनाव बिजली लाइन प्रश्रगत स्थल से गुजर रही है?	yes
if yes. is it situated on proper safety distance? यदि हाँ, तो यह उचित सुरक्षित दूरी पर स्थित है?	yes
Does fire fighting vehicle approach to the site? क्या अग्निशमन वाहन प्रश्रगत स्थल तक पहुँच सकता है?	yes
Does any high inflammable installation situated nearby the building? क्या प्रश्रगत भवन के आस-पास अति ज्वलनशील पदार्थ स्थापित है?	yes
Other अन्य विवरण	Test
Specific Requirement विशिष्ट आवश्यकताएं	test

Required fire fighting Provision in Building भवन में आवश्यक अग्निशमन व्यवस्था

Fire Equipment अग्निशमन उपकरण	Details विवरण
Under-ground Static Water Storage Tank भूमिगत स्थैतिक जल संग्रहण टैंक	Required

Capacity (Ltr)*	1000
Pump near underground static water Storage Tank (fire	Required
Type Electric	Electric
Type Diesel	undefined
Type Jockey	undefined
Electric Capacity (LPM)*	1000
Diesel Capacity (LPM)*	10
Jockey Capacity (LPM)*	10
Pump with minimum Pressure of 3.5 kg/cm² at Remotest Location) भूमिगत स्थैतिक जल भंडारण टैंक के पास पम्प (न्यूनतम 3.5 किगा/भार सेमी का दबाव)	
Yard Hydrant फायर हाइड्रेंट	Required
Fire Hose Cabin (delivery hose and branch pipe) फायर केविन	Required
json_decode(\$applicationDetail[0]->fire_provision)->wet_riserWet Riser वेट राइजर	Required
Terrace Tank Respective Tower Terrace	Required
Terrace tank capacity of respective tower *	jkgkjfjk
Terrace Pump टैरेस पम्प	Required
Terrace pump Capacity (LPM) *	1200
Down Comer डाउन कमर	Required
First Aid Hose Real प्राथमिक होजरील	Required
Landing Valve लैंडिंग वाल्व	Required
Manually Operated Electronic Fire Alarm System मानव चालित इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम	Required
Automatic Detection and Alarm System स्वचालित फायर डिटेक्शन तथा अलार्म सिस्टम	Required
Fire Extinguisher फायर एक्सटिंग्यूशर	Required

Building Status भवन की स्थिति	Details विवरण
Does any high tension electric line passing over the site? क्या कोई उच्च तनाव बिजली लाइन प्रश्रगत स्थल से गुजर रही है?	yes
Set Back सैट बैक	123
Minimum Width of Stairs जीने की चौड़ाई	12
No. of Stairs in Each Block प्रत्येक ब्लॉक में जीने की संख्या	5
Emergency Exit आपातकालीन निकास/द्वार	5
Maximum Travel Distance in Building	test
Special Provision	
Other Comment अन्य टिप्पणी	Test
NOC Validity एनओसी वैधता	From 29-Jul-2025 To 29-Jul-2028


Required Provision

- Applicant shall take pre operational NOC before occupied (operation) the building आवेदक को भवन के उपभोग(परिचालन) से पूर्व अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- Applicant shall inform fire department in case of change in the map मानचित्र में परिवर्तन के दशा में आवेदक को अग्निशमन विभाग को सूचित करना होगा।
- The construction shall not violate the NBC Part-IV norms or state building by-Laws निर्माण कार्य में एनबीसी भाग -4 के नियमों और राज्य भवन निर्माण तथा विकास उपविधि का उल्लंघन नहीं करेगा।
- This certificate shall not valid for illegal construction यह प्रमाण पत्र अवैध निर्माण के लिए वैध नहीं होगा।
- Applicant must submit his declaration certificate (working condition of fire safety system) in every 6 month आवेदक को प्रत्येक छमाही में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था

Pre Approver/पूर्व अनुमोदन

Sandeep Kumar Rana
Deputy Director
Dehradun देहरादून
Approved Date / स्वीकृति
दिनांक
2025-07-27 15:12:28

Verifier/सत्यापनकर्ता



Kishor Upadhyay
Fire Station Officer
Dehradun देहरादून
Approved Date / स्वीकृति
दिनांक
2025-07-27 15:10:11

**Approver (issuing
authority)/अनुमोदनकर्ता
(जारीकर्ता अधिकारी)**

Abhinav Tyagi
Chief Fire Officer
Dehradun देहरादून
Approved Date / स्वीकृति
दिनांक
2025-07-27 15:13:25

Printed Date Time: 2025-08-03 15:04:05

"यह अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र <https://fireservice.uk.gov.in> के 'NOC Validation' अनुभाग में ऑनलाइन प्रमाणिकता जाँची जा सकती है।" ("This Fire Safety NOC can be verified online through the 'NOC Validation' section on <https://fireservice.uk.gov.in>.")