

सेवा में,

मुख्य आनिशमन अधिकारी,
देहरादून।

विषय:-

दिनांक 01.03.2025 से दि० 30.03.2025 तक स्थान ई 3 353 व 354 अजबपुर कला, देहरादून में नमाल कार्यक्रम आयोजन के अवसर पर आनि सुरक्षा हेतु उक्त स्थल पर आयोजन शुरू करने से

कृपया श्री दिलशाद पुत्र यासीन, अजबपुर कला देहरादून के पत्र दिनांक 25.02.2025 पर आपके पृष्ठकान आदेश के अनुपालन में दिनांक 01.03.2025 से दि० 30.03.2025 तक स्थान ई 3 353 व 354 अजबपुर कला, देहरादून में नमाल कार्यक्रम आयोजन के अवसर पर आनि सुरक्षा हेतु उक्त स्थल पर आयोजन शुरू करने से पूर्व निम्नांकित निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक है:-

1. आयोजन स्थल पर 5000 लीटर क्षमता का पानी का टैंकर रिवर रखा जाए।
2. आयोजन स्थल पर मिट्टी एवं रेत से भरे कटों को 10-10 मीटर की दूरी पर रखा जाना आवश्यक है।
3. आयोजन स्थल पर आने/जाने के मार्ग 9 मीटर चौड़े एवं बाधारहित रखे जाये साथ ही प्रवेश एवं निकास मार्ग अलग-अलग दिशा में रखे जाये।
4. आयोजन स्थल के बाहर वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था इस प्रकार की जाय कि किसी भी आकस्मिकता के समय आनिशमन वाहन सुगमता से आयोजन स्थल में प्रवेश कर सके।
5. मैन विद्युत पेनल के पास एक अदर सीओआई एक्सटिंग्यूशर 9 किगा क्षमता का रखा जाना आवश्यक है।
6. आनि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में जो भी सुझाव आनिशमन अधिकारी अथवा पुलिस के उच्चाधिकारियों द्वारा दिये जायें उनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
7. आयोजन स्थल पर शासन द्वारा दिये गये कोविड-19 की गाइडलाइन्स का पालन किया जायेगा।
8. आयोजन स्थल पर आतिशबाजी का प्रयोग वर्जित रहेगा।

प्रबन्धक को निर्दिष्ट किया कि उपरोक्त वर्जित व्यवस्थाओं के अनुसार व्यवस्थापन किया जाना व्यापक जनहित में आवश्यक है। उपरोक्त व्यवस्थाओं के सुनिश्चित न किये जाने की दशा में यदि कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसके लिए आयोजक/प्रबन्धक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। अतः आयोजन से पूर्व उपरोक्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर इस कार्यालय को अवगत करने की कृपा करें ताकि पुनः निरीक्षण कर उपकरणों की कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने सम्बन्धी आग्रिम कार्यवाही की जा सके।

पत्रांक: एकएसआर/अ०सु०अ०/25
दिनांक: फरवरी, 2025

देहरादून।
आनिशमन अधिकारी