

VVS Projecten B.V.
Hammerstraat 10 B
8161 PH EPE

Stadhuisplein 1
Postbus 200
1300 AE Almere
Telefoon 14 036
www.almere.nl
info@almere.nl

Omgevingsvergunning

Geachte heer/mevrouw,

Op 30 oktober 2024 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw op het perceel 1K1 (De Steiger) (voormalig De Steiger 74 en 77) te Almere. In deze brief besluiten wij op uw aanvraag om omgevingsvergunning.

U mag uw project uitvoeren

Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Omgevingsplanactiviteit (Omgevingswet)
- Technische bouwactiviteit (Omgevingswet)

In de bijlagen van deze brief vindt u de motivering van dit besluit. Deze maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning. Lees de brief met de bijlagen door om misverstanden te voorkomen. U moet namelijk de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven.

Procedure

Wij hebben dit besluit voorbereid volgens de reguliere voorbereidingsprocedure. Uw aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften en daarom verlenen wij de gevraagde omgevingsvergunning.

Wanneer mag u met de werkzaamheden beginnen

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. U mag pas met de werkzaamheden beginnen als u eveneens beschikt over onderstaande vergunning en/of melding. Zodra u beschikt over alle benodigde vergunningen en de benodigde meldingen heeft ingediend, en de beschikking in werking getreden is, mag u met de werkzaamheden beginnen. De beschikking wordt echter niet eerder onherroepelijk dan na zes weken na de dag van bekendmaking en binnen die termijn geen bezwaren worden ingediend. Zolang de beschikking niet onherroepelijk is handelt u voor eigen risico.

Voordat u start met de werkzaamheden moet u nog, voor zover wij kunnen nagaan, de volgende vergunningen aanvragen en/of meldingen indienen:

Datum
31 oktober 2025

Uw brief van/kenmerk
W126-21

Ons kenmerk
245703

Bijlagen: 3

Intern
OWV001 / SUD106 / I4F

Gemeente Almere



- Sloopmelding
- Melding milieubelastende activiteiten (Bal)

Datum
31 oktober 2025

Ons kenmerk
245703

Pagina
2/15

Nog in te dienen gegevens en bescheiden

In de als bijlage meegezonden verleende activiteiten is genoemd welke gegevens en bescheiden uiterlijk 3 weken voor de start van de betreffende handeling moeten worden ingediend en namens ons zijn goedgekeurd alvorens deze handeling mag worden uitgevoerd.

Overige toestemmingen en voorzieningen

Voor het realiseren van uw project heeft u mogelijk nog andere toestemmingen en / of vergunningen nodig, zoals:

- Het verzoek tot aansluiting op de straatriolering en/of het verzoek tot aanbrengen van een in- en/of uitrit (aanvraag via www.almere.nl);
- Vergunning voor het plaatsen van objecten ten behoeve van (ver)bouwactiviteiten (aanvraag via www.omgevingswet.overheid.nl);
- Privaatrechtelijke toestemming van de eigenaar;
- Een omgevingsvergunning voor natuur voor de Natura 2000-activiteiten (artikel 5.1, lid 1, onder e van de Omgevingswet) en/of een omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteiten (artikel 5.1, lid 2, onder g van de Omgevingswet). Deze activiteiten zijn aangewezen in artikel 11.1 en artikel 11.22 van het Besluit activiteiten leefomgeving (aanvraag via www.omgevingswet.overheid.nl);
- Ontheffing voor geluidhinder: conform artikel 7.17 van het Besluit bouwwerken leefomgeving mogen bouwwerkzaamheden op werkdagen en op zaterdag tussen 7:00 en 19:00 uur worden uitgevoerd met inachtneming van de maximaal gestelde dagwaarden en blootstellingsduur. Indien er afgeweken wordt van de maximaal gestelde dagwaarden en blootstellingsduur, is hiervoor een geluidsontheffing nodig (aanvraag via www.almere.nl).

Houd bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening met uw burens

Zij kunnen bezwaar hebben tegen de werkzaamheden. Door vooraf te overleggen, kunt u vervelende situaties voorkomen.

Wij hebben gebruik gemaakt van de volgende wet- en regelgeving

- § 5.1.3 van de Omgevingswet, om de aanvraag te beoordelen
- § 5.1.4 van de Omgevingswet, om voorschriften te verbinden aan de omgevingsvergunning
- § 16.5.2 van de Omgevingswet, waarin de reguliere voorbereidingsprocedure wordt beschreven met een beslistermijn van acht weken

Datum
31 oktober 2025

Ons kenmerk
245703

Pagina
3/15

Nadere informatie

Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14 036.

Voor inlichtingen over de uitvoering en de start van de werkzaamheden (inclusief het eventuele grondwerk) kunt u contact opnemen met de medewerkers van cluster Toezicht via email bouwtoezicht@almere.nl, gebruik hiervoor het als bijlage toegevoegde formulier.

Wij verzoeken u hierbij ons kenmerk 245703 te vermelden.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Almere,
namens hen,



R. Saad
Casemanager Omgevingswet

Cc: Team 2 studio voor de bouwkunst t.a.v. A. Madhuizen
De Kampen 22
8325DE VOLLENHOVE

Leges

Als gevolg van het indienen van deze aanvraag zijn kosten verschuldigd.
Voor de hoogte van de kosten verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente Almere.

Publicatie

Dit besluit publiceren wij op <https://officiëlebekendmakingen.nl/>.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 14 036.
Wij nemen het besluit met u door.

Wilt u toch bezwaar maken?

Dit moet binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Datum
31 oktober 2025

Ons kenmerk
245703

Pagina
4/15

- Digitaal: e-formulier op almere.nl/bezwaar (DigiD/e-Herkenning vereist).
- Per post: Gemeente Almere, t.a.v. Juridische zaken bezwaar en beroep, Postbus 200, 1300 AE, Almere.

Vermeld hierbij altijd uw naam, adres, telefoonnummer, de datum van uw brief, de reden van uw bezwaar, het kenmerk van dit besluit (of een kopie van het besluit) en uw handtekening.

Kunt u niet wachten?

Als u bezwaar heeft gemaakt, maar niet kunt wachten tot de gemeente daarover een besluit heeft genomen, dan kunt u om een voorlopige voorziening (tijdelijke maatregel) vragen bij de voorzieningenrechter.

- Digitaal: via e-formulier 'Verzoek aan rechtbank om voorlopige voorziening bij bezwaarprocedure' op rechtspraak.nl
- Per post: Rechtbank Midden-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, onder vermelding van 'voorlopige voorzieningen'.

Aan een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Bijlagen die onderdeel zijn van de beschikking

- bijlage omgevingsplanactiviteit
- bijlage bouwactiviteit
- bescheiden als genoemd in de bijlage "Overzicht bescheiden bij besluit"

Bijlagen die worden meegestuurd met de bouwmelding

- huisnummeringbesluit
- Uitzetveldwerk

Bijlage omgevingsplanactiviteit (bouwwerk)

het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw

245703-01-01

Datum
31 oktober 2025

Ons kenmerk
245703

Pagina
5/15

Het verrichten van een omgevingsplanactiviteit (artikel 5.18 Omgevingswet).

1. Inhoudelijke beoordeling

Inleiding

Op grond van artikel 5.1 lid 1 onder a Omgevingswet is het verboden zonder omgevingsvergunning een omgevingsplanactiviteit te verrichten, tenzij in een algemene maatregel van bestuur een uitzondering op deze vergunningplicht is aangewezen. In dit geval heeft u een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw.

Voor deze activiteit geldt op basis van artikel 22.26 van het tijdelijk deel van het 'Omgevingsplan gemeente Almere' een vergunningplicht.

In artikel 2.29 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna Bbl) worden vergunningvrije gevallen voor de omgevingsplanactiviteit aangewezen, waarvoor in afwijking van artikel 5.1 lid 1 onder a Omgevingswet geen omgevingsvergunning nodig is voor de omgevingsplanactiviteit.

Daarnaast wijzen ook artikel 22.27 en artikel 22.36 van het tijdelijk deel van het 'Omgevingsplan gemeente Almere' onder voorwaarden een aantal uitzonderingen aan op deze vergunningplicht.

Gelet op de door u aangevraagde omgevingsplanactiviteit en gezien artikel 2.29 van het Bbl, artikel 22.27 en 22.36 van het tijdelijk deel van 'Omgevingsplan Gemeente Almere' en de overige regels opgenomen in het 'Omgevingsplan gemeente Almere', is de door u aangevraagde omgevingsplanactiviteit vergunningplichtig als bedoeld in artikel 5.1 lid 1 onder a Omgevingswet.

Toelichting

Op grond van artikel 8.0a Bkl en artikel 22.29 van het tijdelijk deel van 'Omgevingsplan gemeente Almere' moet de aangevraagde omgevingsvergunning, voor zover deze betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1 lid 1 onder a Omgevingswet, worden getoetst aan het omgevingsplan en de eventueel geldende redelijke eisen van welstand.

In dit geval hebben wij geen gronden voor weigering geconstateerd, voor zover deze betrekking hebben op een omgevingsplanactiviteit. Dit blijkt uit het volgende:

Omgevingsplan

De activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet aan het tijdelijk deel van het 'Omgevingsplan gemeente Almere', en het daarin van rechtswege opgenomen bestemmingsplan 'De Steiger'.

Redelijke eisen welstand

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft voldoet zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, aan de redelijke eisen van welstand. Wij staan inhoudelijk en voor wat betreft de wijze van totstandkoming achter het advies van de adviescommissie Omgevingskwaliteit en nemen haar oordeel over.

Conclusie

Gelet op het voorgaande hebben wij besloten de omgevingsvergunning, voor zover die betrekking heeft op het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, onder oplegging van de onder punt 3 genoemde voorschriften, te verlenen.

Datum
31 oktober 2025

Ons kenmerk
245703

Pagina
6/15

2. Toetsingsdocumenten

Wij hebben de volgende toetsingsdocumenten bij de inhoudelijke beoordeling betrokken:

- Bescheiden zoals aangegeven in “Overzicht bescheiden bij besluit”.

3. Voorschriften

- Conform artikel 3.1 van het van rechtswege in het omgevingsplan opgenomen bestemmingsplan “De Steiger” zijn op de locatie uitsluitend bedrijven toegestaan die behoren tot ten hoogste categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
Het gebruik van alle units, dient in overeenstemming te zijn met deze milieucategorie.
- Op basis van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek (eerste fase) zijn op de locatie maximaal licht verhoogde gehalten aangetoond. Deze vormen geen milieuhygiënische belemmering voor de voorgenomen herontwikkeling en nieuwbouw.
De vergunning wordt verleend onder voorbehoud van de resultaten van het aanvullend (tweede fase) bodemonderzoek, waarin het inpandige deel van het perceel wordt onderzocht. Totdat dit onderzoek is afgerond, wordt uitgegaan van een voorlopige milieuhygiënische geschiktheid van de bodem.

Het bouwen van een bouwwerk (artikel 5.18 Omgevingswet).

1. Inhoudelijke beoordeling

Inleiding

Op grond van artikel 5.1 lid 2 onder a Omgevingswet is het verboden zonder omgevingsvergunning een bouwactiviteit uit te voeren, voor zover het gaat om een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen geval. In dit geval heeft u een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw.

In artikel 2.25 en 2.26 van het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna Bbl) worden vergunningplichtige gevallen voor de bouwactiviteit aangewezen. In artikel 2.27 van het Bbl worden uitzonderingen van deze gevallen aangewezen, waarvoor in afwijking van artikel 5.1 lid 2 onder a Omgevingswet geen omgevingsvergunning nodig is voor de bouwactiviteit.

Gelet op de door u aangevraagde activiteit en gezien de artikelen 2.25, 2.26 en 2.27 van het Bbl is de door u aangevraagde bouwactiviteit vergunningplichtig als bedoeld in artikel 5.1 lid 2 onder a Omgevingswet.

Toelichting

Op grond van artikel 5.18 Omgevingswet moet de aangevraagde omgevingsvergunning, voor zover deze betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 5.1 lid 2 onder a Omgevingswet, worden getoetst aan het Bbl en de maatwerkregels die op grond van artikel 2.3 van het Bbl in het Omgevingsplan zijn opgenomen.

In dit geval hebben wij geen gronden voor weigering geconstateerd, voor zover deze betrekking hebben op het bouwen van een bouwwerk. Dit blijkt uit het volgende:

Besluit bouwwerken leefomgeving

De aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden maken aannemelijk dat wordt voldaan aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Besluit bouwwerken leefomgeving, met uitzondering van de onder punt 3 genoemde voorschriften.

Conclusie

Gelet op het voorgaande hebben wij besloten de omgevingsvergunning, voor zover die betrekking heeft op het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw, onder oplegging van de onder punt 3 genoemde voorschriften, te verlenen.

2. Toetsingsdocumenten

Wij hebben de volgende toetsingsdocumenten bij de inhoudelijke beoordeling betrokken:

- Bescheiden zoals aangegeven in "Overzicht bescheiden bij besluit".

Brandveiligheid

- Er dient te worden gekozen voor type beplanting (begroeiing buitengevel) die voldoende water bevat (geen droge grassoorten bijvoorbeeld) en vanuit zorgplicht te worden onderhouden;
- Voor de toegang tot afgesloten delen van het bouwwerk zal een voorziening worden opgenomen die ons in staat stelt om het gebouw te betreden in geval van een calamiteit (bijvoorbeeld SOS toegang);
- Er worden geen aanvullende voorzieningen getroffen voor de afvoer van het water afkomstig van het sprinklersysteem. Op relevante plaatsen zullen voor ingebruikname van het gebouw waarschuwingsborden worden aangebracht om gebruiker te attenderen op de mogelijke risico's;
- De weestand tegen het bezwijken van de verdiepingsvloeren en aansluitende draagconstructies dient 90 minuten te bedragen. Op basis van de constructieberekening wordt bepaald welke constructiedelen brandwerend behandeld moeten worden. **Details over de uitvoering hiervan voorafgaand aan de realisatie aanleveren.**
- Voor oplevering van het object aantonen middels certificaat / afpersrapporten dat de geboorde put voldoet aan hetgeen gesteld in de brandveiligheidsrapportage;
- Wanden, vloeren en plafonds, waaraan de eisen inzake brandwerendheid zijn gesteld, moeten ook voor wat betreft hun aansluiting op andere constructiedelen en voor wat betreft de doorvoeringen van kabels, leidingen en kanalen een brandwerendheid bezitten (conform ISSO / SBR publicatie brandveilige doorvoeringen) overeenkomende met die van deze wanden, vloeren en plafonds, dan wel daaraan geen afbreuk doen;
- Alle constructieonderdelen die een brandprestatie dienen te bezitten zoals op tekening is aangegeven dienen door middel van een certificaat te worden aangetoond.

Constructie

De constructieve (detail)tekeningen en/of berekeningen van deze onderdelen moeten nog worden ingediend, het liefst zes, maar uiterlijk drie weken voor de aanvang van de desbetreffende bouwwerkzaamheden:

- Paalwapening;
- Wapening verdiepingsvloeren (zowel van de verdiepingen als van de hellingbaan);
- Wapening dakvloer;
- Ankerplan;
- Dakconstructie;
- Dakbeplating;
- Verankering dakconstructie;
- Detailberekeningen- en tekeningen van de staalconstructie;
- Vloerafscheidingen.

Rioolaansluitingen

- De vuilwater- en hemelwaterafvoer van het bouwplan dienen te worden aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel aan de oostzijde van het perceel.
Aan andere zijden van het perceel zijn geen huisaansluitingen mogelijk;
- Huisaansluitingen voor vuil- en hemelwater dienen ter plaatse van de kadastrale grens te worden aangeboden met een bob-hoogte van 1,1 meter lager dan het geadviseerde vloerpeil;
- De bovenverdiepingen dienen te worden voorzien van een afzonderlijke vuilwater-huisaansluiting, gescheiden van de aansluiting van de begane grond.

Datum
31 oktober 2025

Ons kenmerk
245703

Pagina
9/15

Overzicht bescheiden bij besluit**245703**

Betreft: het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw

Locatie: 1K1 (De Steiger) (voormalig De Steiger 74 en 77)

	OMSCHRIJVING BESCH.	KENMERK BESCH.	SUBCATEGORIE BESCH.	VERSIE DATUM	VERSIE	DATUM INGEDIEND	NAAM DOCUMENT
	<u>Situatie bestaand</u>	BA-01	Tekening	29-10-2024		30-10-2024	PI-BA-01 Situatie bestaand 29-10- 2024.PDF
	<u>3e verdieping</u>	126-21 BA-05	Tekening	29-10-2024		14-10-2025	PI-BA-05 3e Verdieping 29-10- 2024.PDF
	<u>Doorsnedes</u>	BA-07	Tekening	03-02-2025	F	04-02-2025	PI-BA-07 f Doorsnedes 03-02- 2025.PDF
	<u>Situatie bestaande sonderingen</u>	BA-00	Tekening	03-02-2025		04-02-2025	PI-BA-00 Situatie bestaande sonderingen 03- 02-2025.PDF
	<u>Constructie dak</u>	BA-15	Tekening	03-02-2025	B	04-02-2025	PI-BA-15 b Constructie dak 03-02-2025.PDF
	<u>Sonderingen bestaand</u>		Overig			04-02-2025	86- 010ahbvgconsdoc sonderingen bestaand.pdf
	<u>Resultaten grondonderzoek</u>	13131	Overig	19-12-2024		04-02-2025	13131 - Resultaten grondonderzoek Almere.pdf
	<u>Constructie fundering</u>	BA-10	Tekening	03-02-2025	C	04-02-2025	PI-BA-10 c Constructie fundering 03-02- 2025.PDF
	<u>AERIUS extra beoordeling</u>		Overig	22-11-2024		04-02-2025	AERIUS_extra_be oordeling_202411 22084346_RTX5Fw V6m5uj_Nieuwbou wbedrijfspanDenD eSteiger.pdf
	<u>Participatiebrief</u>		Overig	22-01-2025		04-02-2025	Participatiebrief_S teiger74_77.pdf

	<u>AERIUS projectberekening</u>		Overig	22-11-2024		04-02-2025	AERIUS_projectbe rekening_2024112 2084328_RRRorG MCaq8U_Nieuwbo uwbedrijfspanen DeSteiger.pdf
	<u>Bodemonderzoek</u>	24231-AvA	Overig	31-01-2025		04-02-2025	24231-1 VO Bodemonderzoek De Steiger 74-77 Almere.pdf
	<u>Dak</u>	126-21 teknr BA-14	Tekening	24-03-2025	D	14-04-2025	PI-BA-14 d Constructie dak 24-03-2025.PDF
	<u>2e verdieping</u>	126-21 teknr BA-13	Tekening	01-04-2025	E	14-04-2025	PI-BA-13 e Constructie 2e verdieping 01-04- 2025.PDF
	<u>Begane grond</u>	126-11 teknr BA-11	Tekening	01-04-2025	F	14-04-2025	PI-BA-11 f Constructie begane grond 01- 04-2025.PDF
	<u>Fundering</u>	126-21 teknr BA-10	Tekening	01-04-2025	F	14-04-2025	PI-BA-10 f Constructie fundering 01-04- 2025.PDF
	<u>1e verdieping</u>	126-21 teknr BA-12	Tekening	01-04-2025	F	14-04-2025	PI-BA-12 f Constructie 1e verdieping 01-04- 2025.PDF
	<u>Aerius berekening</u>	Blz. 1 t/m 7	Overig			14-04-2025	AERIUS_projectbe rekening_2025022 1130459_RrZ8JTp sC9vt_Nieuwbouw bedrijfspanenDe Steiger.pdf
	<u>Aeriusberekening</u>	Blz. 1 t/m 6	Berekening			14-04-2025	AERIUS_projectbe rekening_2025022 1123636_RdgE16N r7EX4_Nieuwbouw bedrijfspanenDe Steiger.pdf

	<u>Oppervlaktes functies begane grond</u>	126-21 teknr BA-22	Tekening	14-04-2025		14-04-2025	PI-BA-22 oppervlaktes functies 14-04- 2025.PDF
	<u>Overzicht 5 - Staalwerk - +7650 & +11586 dwg bestand</u>		Tekening			23-04-2025	Overzicht 5 - Staalwerk - +7650 & +11586.dwg
	<u>Overzicht 6 - Staalwerk - Aanzichten (Cijfer Assen dwg bestand</u>		Tekening			23-04-2025	Overzicht 6 - Staalwerk - Aanzichten (Cijfer Assen).dwg
	<u>Overzicht 4 - Staalwerk - +0 & +4050</u>	G [4]	Tekening	18-04-2025		23-04-2025	Overzicht 4 - Staalwerk - +0 & +4050.pdf
	<u>Overzicht 8 - Staalwerk - 3D Ttotaal</u>	G [8]	Tekening	18-04-2025		23-04-2025	Overzicht 8 - Staalwerk - 3D Ttotaal.pdf
	<u>Overzicht 5 - Staalwerk - +7650 & +11586</u>	G [5]	Tekening	18-04-2025		23-04-2025	Overzicht 5 - Staalwerk - +7650 & +11586.pdf
	<u>Overzicht 7 - Staalwerk - Aanzichten (Letter Assen dwg bestand</u>		Tekening			23-04-2025	Overzicht 7 - Staalwerk - Aanzichten (Letter Assen).dwg
	<u>Overzicht 6 - Staalwerk - Aanzichten (Cijfer Assen</u>	G [6]	Tekening	18-04-2025		23-04-2025	Overzicht 6 - Staalwerk - Aanzichten (Cijfer Assen).pdf
	<u>Overzicht 4 - Staalwerk - +0 & +4050.</u>		Tekening			23-04-2025	Overzicht 4 - Staalwerk - +0 & +4050.dwg
	<u>Overzicht 7 - Staalwerk - Aanzichten (Letter Assen</u>	G [7]	Tekening	18-04-2025		23-04-2025	Overzicht 7 - Staalwerk - Aanzichten (Letter Assen).pdf
	<u>Overzicht 3 - Staalwerk - 3D Dak</u>	G [3]	Tekening	18-04-2025		23-04-2025	Overzicht 3 - Staalwerk - 3D Dak.pdf
	<u>Overzicht 2 - Staalwerk - 3D 2e verdieping</u>	G [2]	Tekening	18-04-2025		23-04-2025	Overzicht 2 - Staalwerk - 3D 2e verd.pdf

<u>Overzicht 1 - Staalwerk - 3D Begane grond t m 1e verdieping</u>	G [1]	Tekening	18-04-2025		23-04-2025	Overzicht 1 - Staalwerk - 3D Begane grond t_m 1e verd.pdf
<u>Parkeerplaatsen</u>		Overig			23-04-2025	Parkeerplaatsen.pdf
<u>Kleur- en materiaalstaat</u>	: W126-21 – De Steiger	Overig	07-04-2025		07-04-2025	Kleur- en materiaalstaat EXTERIEUR W126-21 De Steiger Almere 07-04-2025.pdf
<u>Onderbouwing kort parkeren opslagboxen</u>	Blz. 1/2	Overig	06-05-2025		06-05-2025	Onderbouwing kortparkeren opslagboxen.pdf
<u>Statische berekening(bovenbouw en fundering</u>	P5517	Berekening	28-05-2025		02-06-2025	P5517 Statische berekening E.pdf
<u>Funderingstekeningen</u>	P5517 tek.nr. C01a t/m C06	Tekening	28-05-2025		02-06-2025	P5517 Funderingstekeningen.pdf
<u>uniec3</u>	W126-21	Overig	08-07-2025		16-07-2025	uniec3_W126-21 Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw te Almere [UNIT 1]_2025-07-11_143239.pdf
<u>Toetsing BBL</u>	W126-21	Overig	07-07-2025		16-07-2025	Totaalrapport De Steiger 07-07-2025.pdf
<u>Trappen</u>	BA-16	Tekening	09-07-2025	A	16-07-2025	PI-BA-16 a Trappen 09-07-2025.PDF
<u>Constructie dak</u>	BA-15	Tekening	11-07-2025	E	16-07-2025	PI-BA-15 e Constructie dak 11-07-2025.PDF
<u>Ventilatie</u>	BA-20	Tekening	09-07-2025		16-07-2025	PI-BA-20 Ventilatie 09-07-2025.PDF
<u>Situatie</u>	126-21 BA-01	Tekening	07-07-2025	M	16-07-2025	PI-BA-01 M Situatie 07-07-2025.PDF

	<u>Constructie 2e verdieping</u>	BA-14	Tekening	11-07-2025	F	16-07-2025	PI-BA-14 f Constructie 2e verdieping 11-07- 2025.PDF
	<u>Begane grond</u>	126-21 BA-02	Tekening	07-07-2025	L	16-07-2025	PI-BA-02 L Begane grond 07-07- 2025.PDF
	<u>Constructie 1e verdieping</u>	BA-13	Tekening	11-07-2025	G	16-07-2025	PI-BA-13 g Constructie 1e verdieping 11-07- 2025.PDF
	<u>1e verdieping</u>	126-21 BA-03	Tekening	07-07-2025	N	16-07-2025	PI-BA-03 N 1e Verdieping 07-07- 2025.PDF
	<u>Constructie begane grond</u>	BA-12	Tekening	11-07-2025	G	16-07-2025	PI-BA-12 g Constructie begane grond 11- 07-2025.PDF
	<u>2e verdieping</u>	126-21 BA-04	Tekening	07-07-2025	N	16-07-2025	PI-BA-04 N 2e Verdieping 07-07- 2025.PDF
	<u>Constructie fundering</u>	BA-11	Tekening	11-07-2025	G	16-07-2025	PI-BA-11 g Constructie fundering11-07- 2025.PDF
	<u>Details</u>	BA-10	Tekening	07-07-2025	D	16-07-2025	PI-BA-10 D Details 07-07-2025.pdf
	<u>Dak</u>	126-21 BA-05	Tekening	07-07-2025	H	16-07-2025	PI-BA-05 H Dak 07-07-2025.PDF
	<u>Gevels</u>	BA-09	Tekening	07-07-2025	O	16-07-2025	PI-BA-09 O Gevels 07-07-2025.PDF
	<u>Doorsnedes</u>	126-21 BA-06	Tekening	07-07-2025	N	16-07-2025	PI-BA-06 N Doorsnedes 07-07- 2025.PDF
	<u>Doorsnedes</u>	126-21 BA-07	Tekening	07-07-2025	N	16-07-2025	PI-BA-07 N Doorsnedes 07-07- 2025.PDF
	<u>Gevels</u>	126-21 BA-08	Tekening	07-07-2025	O	16-07-2025	PI-BA-08 O Gevels 07-07-2025.PDF

	<u>Rapportage Brandveiligheid - Bbl</u>	24.638	Rapport	14-10-2025	C	14-10-2025	24.638_Bbl_C_2025.10.14.pdf
	<u>Uitgangspuntendocument sprinklersysteem</u>	1120-1-upd-01vB	Overig	14-10-2025		14-10-2025	1120-1-upd-01vB.pdf
	<u>1e verdieping</u>	126-21 BA-03	Tekening	29-10-2024		14-10-2025	PI-BA-03 1e Verdieping 29-10-2024.PDF
	<u>Begane grond</u>	126-21 BA-02	Tekening	29-10-2024		14-10-2025	PI-BA-02 Begane grond 29-10-2024.PDF
	<u>2e verdieping</u>	126-21 BA-04	Tekening	29-10-2024		14-10-2025	PI-BA-04 2e Verdieping 29-10-2024.PDF
	<u>Doorsnedes</u>	126-21 BA-06	Tekening	29-10-2024		14-10-2025	PI-BA-06 Doorsnedes 29-10-2024.PDF
	<u>Details</u>	BA-09	Tekening	03-02-2025	A	04-02-2025	PI-BA-09 a Details 03-02-2025.PDF