1. Общие положения

Настоящий раздел Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности разработан для объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Нарвская улица, дом 1; Нарвская улица, дом 3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Войковское, улица Нарвская, земельный участок 1 (Нарвская ул., вл. 1-3) (Северный административный округ)» (далее по тексту – объект, объект защиты) – в соответствии с утвержденным техническим заданием на проектирование.

Степени огнестойкости здания – I.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Максимальная высота здания, определяемая разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проёма (окна) в наружной стене не превышает 75 м.

Классы функциональной пожарной опасности (ч. 1, ст. 32 Федерального закона № 123-ФЗ):

Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;

Ф3.5 – помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (Центр информирования населения, далее – ЦИН);

Ф4.3 – помещения органов управления учреждений, офисов (помещения общественного назначения без конкретной технологии, далее – БКТ);

Ф5.1 - технические помещения здания;

Ф5.2 – подземная автостоянка, ПУИ, ПУТ, Колясочная.

Состав и структура настоящего раздела выполнены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Настоящие мероприятия разработаны в целях реализации:

положений Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с приоритетом реализации части 1 статьи 6 в отношении защиты жизни или здоровья граждан);

положений Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон №384-ФЗ);

положений Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ).

В настоящем разделе рассмотрены инженерно-технические, а также организационные мероприятия, направленные на снижение риска возникновения пожаров и защиту людей при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта. Целью является создание совокупности требований и проектных решений, при которых обеспечивается пожарная безопасность здания, как на стадии проектирования, так и в процессе строительства, эксплуатации.

Пожарная безопасность объекта защиты обеспечивается при выполнении в