табл.6.8 СП 2.13130.2020, п. 6.2.1.1, п. 6.2.1.2 СП 54.13330.2022, п.3.1 СП 1.13130.2020);

г.4 Пожарные отсеки автостоянки и пожарный отсек жилого здания в подземной и надземной части отделяются друг от друга противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа с заполнением проемов противопожарными воротами и дверями 1-го типа (тамбур-шлюзами 1-го типа при вертикальном сообщении) (п.5.4.7 СП 2.13130.2020, ч.5 ст.88 № 123-ФЗ).

Противопожарные стены 1-го типа возводятся до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивают нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. При разделении пожарных отсеков разной высоты и ширины противопожарной предусмотрена стена более высокого и широкого отсека. (п.5.4.8 СП 2.13130.2020).

Противопожарные стены 1-го типа в надземной части не разделяют наружные стены, т.к. примыкают к участку наружной стены шириной не менее 1,2 м, имеющему предел огнестойкости не менее Е 60 и класс К0 (п.5.4.11 СП 2.13130.2020).

При разделении пожарных отсеков противопожарными перекрытиями 1-го типа в надземной части здания (при отделении помещения охраны автостоянки от пожарного отсека жилой части здания) противопожарные перекрытия не разделяют наружные стены и не выступают за наружную плоскость, при этом (п.5.4.17 СП 2.13130.2020):

- междуэтажный пояс при отделении помещения охраны автостоянки от пожарного отсека жилой части здания выполняется высотой не менее 1,5 м, по п.5.4.17 СП 2.13130.2020;
- предел огнестойкости междуэтажного пояса (в том числе узла примыкания) предусмотрен не менее EI 150;
- класс пожарной опасности междуэтажного пояса (в том числе узла примыкания) предусмотрен не менее К0;
- внешняя теплоизоляция, облицовка и отделка толщиной более 0,5 мм в соответствии с ГОСТ 31251 наружных стен зданий в уровне противопожарного перекрытия разделена противопожарной отсечкой, выполненной из НГ вертикальным размером не менее толщины перекрытия.

г.5 Пределы огнестойкости строительных конструкций объекта приняты с учетом требований табл. 21 Федерального закона №123, а пределы огнестойкости противопожарных преград, тип заполнения проёмов в противопожарных преградах, в том числе тамбур-шлюзов - в соответствии с требованиями табл. 23, 24 и 25 Федерального закона №123-ФЗ.

Конструктивная схема здания представляет собой монолитный железобетонный каркас с наружными и внутренними монолитными железобетонными стенами, колоннами и перекрытиями. Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой стен, колонн и дисков перекрытий.