зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (далее – СП 486.1311500.2020).

СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 6.13130.2021).

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (далее – СП 7.13130.2013).

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 8.13130.2020).

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 10.13130.2020).

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (далее – СП 12.13130.2009).

СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирые» (далее – СП 54.13330.2022).

СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – СП 59.13330.2020).

СП 113.13330.2023 Стоянки автомобилей (далее – СП 113.1333.2023).

СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» (далее – СП 118.13330.2022).

СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (далее – СП 256.1325800.2016).

ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности» (далее – ГОСТ Р 53296-2009).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) (далее – ППР РФ).

а) описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства

Состав и цель создания системы обеспечения пожарной безопасности регламентирована ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности проектируемого объекта разработаны таким образом, чтобы не допустить превышения значения допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом № 123-ФЗ (ч. 4 ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1479) (далее – Правила противопожарного режима в РФ) и ГОСТ 12.1.004-91.

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта включает в себя:

пожарной опасности	Вестибюли, лестничные клетки	Общие коридоры, холлы	Вестибюли, лестничные клетки	Общие коридоры, холлы
Ф1.3 и встроен. Ф4.3 (Пожарный отсек более 17 этажей и более 50 метров)	НГ	Г1, В1, Д2,Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т2, РП2
Ф3.5	НГ	Г1, В1, Д2,Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т2, РП2

Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов в зальных помещениях принимаются в соответствии со ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ и табл. 29 приложения к нему.

Класс функциональной пожарной опасности	Вместимость зальных помещений, человек	Класс материала, не более указанного	
		для стен и потолков	для покрытия полов
Ф4.3	Не более 50	Г2, В2, Д3, Т2	В2, Д3, Т3, РП2
Ф3.5	Более 15, но не более 300	Г1, В1, Д2, Т2	В2, Д2, Т2, РП1

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены из негорючих материалов (ч. 5 ст. 134 Федерального закона №123).

г.28 Ограждения лоджий и балконов выполнены из негорючих материалов (НГ) высотой не менее 1,2 м (п.5.4.21 СП 2.13130.2020, п.6.2.1.11, п.6.4.4 СП 54.13330.2022).

г.29 Согласно ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020, п.6.2.25 СП 59.13330.2020 лифтовые холлы перед лифтами для транспортировки пожарных подразделений на этажах являются зонами безопасности для маломобильных групп населения (далее – МГН), которые выполнены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 для I степени огнестойкости соответственно (пожаробезопасная зона 1-го типа), с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей – не менее 1,96·105 м3/кг) (ГОСТ Р 53296-2009, п.9.2.1 СП 1.13130.2020, п. 6.2.27 СП 59.13330.2020).

Люки для технологического доступа из машинного помещения в лифтовой холл (ПБЗ) над верхним жилым этажом предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже EIS 60, ограждающие конструкции шахты для доступа имеют предел огнестойкости не ниже REI 120 (п. 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020).

Лифтовое сообщение

г.30 Ограждающие конструкции шахт пассажирских лифтов (не являющихся лифтами для пожарных), включая двери шахт, отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам, а именно:

- ограждающие конструкции лифтовых шахт предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 120, т.к. размещены в группе с лифтами для пожарных, а также имеют общее машинное помещение с лифтом для пожарных (п.5.2.3 ГОСТ Р 53296-2009);
- двери шахт пассажирских лифтов выполняются противопожарными с пределами огнестойкости не менее EI 60, так как лифт для пожарных расположенный в выгороженной шахте имеет с ними общий лифтовой холл, при этом лифтовой холл является зоной безопасности для МГН (ч. 16 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ, п.5.2.3 ГОСТ Р 53296-2009);
- конструкции лифтовых шахт, участвующие в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, имеют пределы огнестойкости не ниже требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций здания;
- помещения машинного отделение лифтов, в том числе пол машинного отделения, являющейся перекрытием лифтовых шахт, выделяются противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не ниже REI 120, с заполнением проёмов противопожарными дверями/люками EIS60, т.к. являются общими для пассажирских лифтов и лифтов для пожарных (п.5.2.5 ГОСТ Р 53296-2009).

г.31 В здании в каждом строении предусмотрены лифты для транспортировки пожарных подразделений, в т.ч. лифты для МГН, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к лифтам для пожарных, и имеют общее машинное помещение. Лифты предусмотрены со скоростью движения не менее 1 м/с, с размерами кабины 1100 ×2100 мм, при этом (п.7.15 СП 4.13130.2013, ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, п.п. 5.1.8, 5.1.9, 5.2.1, 5.2.5 ГОСТ Р 53296, ГОСТ Р 52382, ГОСТ 33652):

- лифты для перевозки (транспортирования) пожарных подразделений предусмотрены в обособленных шахтах;
- ограждающие конструкции лифтовых шахт в надземной части и помещения машинного отделения лифтов (стены и перекрытие под ним, в том числе где лифты имеют общее машинное помещение) предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 120, а при пересечении пожарного отсека подземной части – не менее REI 150;
- двери шахт лифтов выполняются противопожарными с пределами огнестойкости не менее EI 60, так как лифтовые холлы на этажах, кроме 1-го, являются зоной безопасности для МГН. Двери машинного отделения – EIS 60;
- конструкции лифтовых шахт, участвующие в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, имеют пределы огнестойкости не ниже требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций здания;
- в крыше кабины лифта для пожарных предусмотрен люк в соответствии с ГОСТ Р 52382;

выполненным из негорючих материалов, и рассчитаны на соответствующую весовую нагрузку (п. 4.3.3, п.4.3.9 СП 1.13130.2020, . «д» ч.1 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ).

д.14 Тамбур-шлюзы и тамбуры на путях эвакуации, предусмотренные по условиям технологии или по условиям нормативных требований, а также тамбуры при выходе непосредственно наружу из здания (в том числе двойные), не считаются отдельными помещениями.

Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, предусмотрена больше ширины дверных проемов не менее чем на 0,5 м, а глубина - более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м. При выходе в тамбур или тамбур-шлюз двух и более дверей взаимное пересечение траекторий открывания этих дверей не предусмотрено. На пути движения МГН глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей предусмотрена не менее 2,45 м, а ширина не менее 1,6 м (п.4.3.11, п.9.3.10 СП 1.13130.2020, п.6.1.8 СП 59.13330.2020).

д.15 На путях эвакуации предусматривается аварийное освещение согласно СП 52.13330.2016, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020.

Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам

д.16 Эвакуация людей в жилой части здания:

В жилых строениях высотой более 28 м, но не более 75 м, с общей площадью квартир на этаже секции не более 550 м.кв. эвакуация для каждого строения предусмотрена в одну лестничную клетку типа Н2, при этом предусмотрено (п. 4.4.18, п.6.1.3 СП 1.13130.2020):

- наличие тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже;
- наличие выхода из лестничной клетки непосредственно наружу;
- устройство в здании (каждом строении) одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53296;
- оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа;
- оснащение здания системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не ниже 3-го типа.

Для строений с одним эвакуационным выходом с этажа в качестве аварийного выхода из квартир, расположенных на высоте более 15 м предусмотрен выход на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца лоджии до проема. Простенки расположены в одной плоскости с оконными (дверными) проемами, выходящими на лоджию. Лоджии имеют ширину не менее 0,6 м и предусматриваются неостекленными, либо обеспечены естественным проветриванием и не менее чем двумя открывающимися окнами площадью не менее 0,8 м.кв. каждое, размещенными напротив глухого простенка

Число подъемов в одном марше между площадками предусмотрено не менее 3 и не более 16 (п.4.4.4 СП 1.13130.2020).

Выходы с этажей на лестничную клетку оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (п.4.4.6 СП 1.13130.2020).

д.19 Лестницы 2-го типа, размещенные в здании, соответствуют требованиям, в том числе в части огнестойкости (R60), установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. Указанные лестницы в помещениях класса Ф5 могут быть стальными с ненормируемыми пределами огнестойкости (п.4.4.8 СП 1.13130.2020, п.5.2.8 СП 2.13130.2020).

д.20 В лестничных клетках не предусмотрены трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), а также оборудование и конструкции, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Высота пути эвакуации в лестничных клетках предусмотрена не менее 2,2 м. Радиаторы внутри лестничных клеток размещены на высоте не менее 2,2 м от уровня чистого пола.

Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается устройство только радиаторов отопления, трубопроводов (стояков) (из негорючих материалов, за исключением случаев применения противопожарных муфт при пересечении противопожарных преград) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций (п.4.4.9 СП 1.13130.2020).

д.21 В соответствии с п.4.4.12 СП 1.13130.2020 и п.5.4.16 СП 2.13130.2020 лестничные клетки подвального (подземного) этажа запроектированы без естественного освещения. В уровне 1-го этажа естественное освещение обеспечено посредством остекленных дверей. В уровне 1-го этажа с отсутствием естественного освещения предусмотрена система аварийного освещения.

В жилых строениях лестничные клетки Н2 предусмотрены без естественного освещения, с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Указанные лестничные клетки без естественного освещения оборудованы постоянным искусственным освещением с обеспечением электроснабжения по 1-й категории надежности, а также фотолюминесцентными элементами в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018 (п.4.4.12 СП 1.13130.2020).

Мероприятия по обеспечению безопасности маломобильных групп населения (МГН):

е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

е.1 Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы меры по обеспечению возможности безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны (ч. 6, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ).

е.2 Для обеспечения безопасности пожарных подразделений при ликвидации пожара предусматриваются следующие мероприятия (ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ):

1) подъезды для пожарной техники;
2) наружное противопожарное водоснабжение;
3) устройство выходов непосредственно на кровлю с незадымляемых лестничных клеток типа Н2 по лестничным маршам с площадкой перед выходом, через противопожарную дверь не ниже 2-го типа размером не менее 0,8х1,9 метра. При наличии при выходе окон в лестничных клетках, они также предусмотрены противопожарными не ниже 2-го типа (п.7.6 СП 4.13130.2013);
4) в местах перепада высот кровли более 1 м запроектированы пожарные лестницы типа П1. Пожарные лестницы П1 выполняются из негорючих материалов, располагаются не ближе 1 м от окон и имеют конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным снаряжением;
5) для кровель секций, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок предусмотрены ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254 (п.7.16 СП 4.13130.2013).
6) между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в лестничных клетках предусматриваются зазоры шириной не менее 75 мм (п. 7.14 СП 4.13130.2013);
7) в здании предусматривается устройство лифтов для транспортирования пожарных подразделений отвечающихтребованиям ГОСТ Р 53296-2009. (п.6.2.4.4 СП 54.13330.2022). Лифты для пожарных установленные в здании Объекта предусмотрены с грузоподъемностью не менее 1000 кг и размером кабины не менее 1100х2100мм, что отвечает требованиям п. 4.2 ГОСТ Р 53296-2009.
8) Время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова не превышает 10 мин (ст.76 № 123-ФЗ).

ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

Сведения о категориях по взрывопожарной и пожарной опасности основных помещений производственного, складского и технического назначения