транспортирования других веществ и материалов, за исключением каналов систем противодымной защиты, предусматриваются автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам и шахтам (ч.14 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ).

г.8 Предел огнестойкости участка покрытия автостоянки, используемого для проезда пожарной техники предусмотрен не менее REI 60 (фактически REI 150), класс пожарной опасности - К0 (п.5.4.15 СП 2.13130.2020).

г.9 Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделяются между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учётом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания (ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ).

г.10 Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли) отделяются от помещений стенами и перегородками от пола до перекрытия. Указанные стены и перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и не имеют открытых проёмов, не заполненных дверьми, светопрозрачными конструкциями (в т.ч. над подвесными потолками). Светопрозрачные конструкции в данных стенах и перегородках выполнены из негорючих материалов. перекрытия (п. 5.2.7 СП 2.131230.2020).

Лестничные клетки и лестницы.

г.11 Лестничные клетки типа Л1 и Н2 в здании запроектированы в соответствии с требованиями п.5.4.16 СП 2.13130.2020.

Внутренние стены лестничных клеток не имеют проемов, за исключением дверных, а внутренние стены лестничных клеток Н2 – за исключением дверных и для подачи воздуха (п.5.4.16 а) СП 2.13130.2020);

Все двери лестничных клеток оборудованы устройствами для закрывания дверей в соответствии с ГОСТ Р 56177 и имеют уплотнения притворов. Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (кроме наружных), с учетом высоты строений более 50 м, предусмотрены противопожарными 1-го типа (5.4.16 «г» СП 2.13130.2020).

Двери (кроме наружных) лестничных клеток подземной автостоянки предусмотрены противопожарными 1-го типа (п.8.4.3 СП 1.13130.2020).

Внутренние стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий пересекают их или примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров (п.5.4.16 «д» СП 2.13130.2020).

Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания предусмотрено (п.5.4.16 «д» СП 2.13130.2020):