зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требований пожарной безопасности» (далее – СП 486.1311500.2020).

СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 6.13130.2021).

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (далее – СП 7.13130.2013).

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 8.13130.2020).

СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 10.13130.2020).

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (далее – СП 12.13130.2009).

СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирые» (далее – СП 54.13330.2022).

СП 59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (далее – СП 59.13330.2020).

СП 113.13330.2023 Стоянки автомобилей (далее – СП 113.1333.2023).

СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения» (далее – СП 118.13330.2022).

СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» (далее – СП 256.1325800.2016).

ГОСТ Р 53296-2009 «Установка лифтов для пожарных в зданиях и сооружениях. Требования пожарной безопасности» (далее – ГОСТ Р 53296-2009).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479) (далее – ППР РФ).

**а) описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства**

Состав и цель создания системы обеспечения пожарной безопасности регламентирована ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности проектируемого объекта разработаны таким образом, чтобы не допустить превышения значения допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом № 123-ФЗ (ч. 4 ст. 5 Федерального закона № 123-ФЗ), Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 1479) (далее – Правила противопожарного режима в РФ) и ГОСТ 12.1.004-91.

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта включает в себя:

ской сети.

При прокладке кабелей и трубопроводов через ограждающие конструкции (стены, перекрытия или их выхода наружу) с нормируемыми пределами огнестойкости и пределами распространения огня заполнение зазоров между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) предусматривается легко удаляемой массой из негорючего материала.

Электрокабели, питающие противопожарные устройства, присоединяются непосредственно к вводным щитам и не используются для подводки к другим токоприемникам, а все взаиморезервируемые цепи, включая цепи рабочего и аварийного освещения, кабели питания и управления прокладываются в разных трубах, лотках или металлорукавах.

Молниезащита здания проектируется в соответствии с требованиями СО 153–34.21.122-2003 и выполняется отдельным томом.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования здания проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ, СП 7.13130.2013.

Оборудование приточных и вытяжных систем вентиляции размещается в помещениях (венткамерах), отделенных от других помещений противопожарными перегородками с пределом огнестойкости EI 45.

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, СП 7.13130.2013 системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления запроектированы раздельными для помещений различных классов функциональной пожарной опасности с учетом специфики указанных помещений.

Транзитные воздуховоды и коллекторы после пересечения перекрытия или противопожарной преграды обслуживаемого или другого помещения на всем протяжении до помещения для вентиляционного оборудования в пределах пожарного отсека предусматриваются с пределом огнестойкости не менее EI 30.

Для ограничения распространения продуктов горения при пожаре по воздуховодам и коллекторам систем вентиляции и кондиционирования предусматривается:

а) установка противопожарных клапанов на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору;

б) установка в воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград противопожарных клапанов с электромеханическим приводом и нормируемым пределом огнестойкости;

в) воздуховоды, коллекторы, звуко- и теплоизоляция - из негорючих материалов.

Вентиляционные каналы и коллекторы общеобменной вентиляции предусматриваются из негорючих материалов. При прохождении через противопожарные преграды на них устанавливаются огнезадерживающие клапаны.

Установка противопожарных клапанов, устанавливаемые в отверстиях и в воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды, предусматривается с пределами огнестойкости в соответствии с СП 7.13130.2013.