1. Общие положения

Настоящий раздел Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности разработан для объекта: «Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых домов по адресам: Нарвская улица, дом 1; Нарвская улица, дом 3)» по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Войковское, улица Нарвская, земельный участок 1 (Нарвская ул., вл. 1-3) (Северный административный округ)» (далее по тексту – объект, объект защиты) – в соответствии с утвержденным техническим заданием на проектирование.

Степени огнестойкости здания – I.

Класс конструктивной пожарной опасности – С0.

Максимальная высота здания, определяемая разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проёма (окна) в наружной стене не превышает 75 м.

Классы функциональной пожарной опасности (ч. 1, ст. 32 Федерального закона № 123-ФЗ):

Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;

Ф3.5 – помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (Центр информирования населения, далее – ЦИН);

Ф4.3 – помещения органов управления учреждений, офисов (помещения общественного назначения без конкретной технологии, далее – БКТ);

Ф5.1 - технические помещения здания;

Ф5.2 – подземная автостоянка, ПУИ, ПУТ, Колясочная.

Состав и структура настоящего раздела выполнены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Настоящие мероприятия разработаны в целях реализации:

положений Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с приоритетом реализации части 1 статьи 6 в отношении защиты жизни или здоровья граждан);

положений Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон №384-ФЗ);

положений Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ).

В настоящем разделе рассмотрены инженерно-технические, а также организационные мероприятия, направленные на снижение риска возникновения пожаров и защиту людей при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта. Целью является создание совокупности требований и проектных решений, при которых обеспечивается пожарная безопасность здания, как на стадии проектирования, так и в процессе строительства, эксплуатации.

Пожарная безопасность объекта защиты обеспечивается при выполнении в

полном объёме требований пожарной безопасности, установленных Техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В настоящем разделе рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта и не рассматриваются другие аспекты обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности.

Согласно ч. 5.2 ст. 49 ГрК РФ, при подготовке настоящего Раздела использовались требования нормативно-правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности действовавших на дату выдачи Градостроительного плана земельного участка № РФ-77-4-53-3-36-2025-03919-0 от 28.04.2025, подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а также Заданием на проектирование, а именно:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ).

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ).

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020).

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020).

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009).

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013)..

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020).

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 485.1311500.2020)

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень

подъездом/подъездом для пожарных автомобилей (автолестниц и автоподъемников) и зданием (п.п.8.1.2 п.8.1 СП 4.13130.2013), при этом возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте (на основании п.8.1.3 СП 4.13130, Протокола совещания под председательством Первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.Н Ломакина по вопросам нормативных требований в части устройства пожарных проездов для Объектов Программы реновации от 28.01.2021 №1256-ПРМ-АЛ и письма Начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по г. Москве Жуковский Ю.А. от 26.02.2024 № ИВ-108/2-7343 подтверждена в Документе (Отчете) предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (том 85-0421-ОК-1/Н-11.2-ПБ3) (далее – Отчет), с учетом которого предусмотрены следующие мероприятия:

- проезды к местам установки ППТМ предусмотрены с расчетом нагрузки на покрытие от полной Л3 (АЛ-30), Л5 (АЛ-55), Т9 (АПК-90) согласно схемам №13-14 (приложение 2 Отчета);

- установка ППТМ групп Л3 (АЛ-30), Л5 (АЛ-55) предусматривается беспрепятственно в любом месте в рамках предусматриваемых пожарных проездах в границах пожарного проезда на участках шириной не менее 6 метров, на покрытие, рассчитанное на максимальную нагрузку от оси ППТМ без устройства на них парковочных мест согласно схеме №14 Отчета. Установка ППТМ групп Т9 (АПК-90) предусматривается беспрепятственно в рамках предусматриваемых площадок размером 10х16 м на покрытие, рассчитанное на максимальную нагрузку от оси ППТМ без устройства на них парковочных мест согласно схеме №14 Отчета;

- в проездах оборудованы площадки для установки опорных элементов (аутригеров) ППТМ группы Л3 (АЛ-30), Л5 (АЛ-55), Т9 (АПК-90) согласно схеме №14. Площадки должны быть размерами согласно таблице 1.9.2 Отчета;

- проведена маркировка и обозначение площадок для установки ППТМ группы Л3 (АЛ-30), Л5 (АЛ-55), Т9 (АПК-90) (Схема №13-14) в соответствии с Рекомендациями по устройству площадок для установки для расстановки пожарной и спасательной техники (приложение 4 Отчета);

- несущая способность покрытий дорожных полотен проездов (газонных георешёток, тротуаров, стилобатов и т.п.) в местах установки и развертывания ППТМ принята с учетом их тактико-технических характеристик. Проезды к местам установки ППТМ предусмотрены с нагрузкой на покрытие от полной массы ППТМ группы Л3 (АЛ-30), Л5 (АЛ-55), Т9 (АПК-90), согласно схеме №13-14 (Приложение 2 Отчета). При этом несущая способность покрытий обеспечивает безопасные действия пожарно-спасательных подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ с использованием основной и специальной пожарной техники;

- исключен перепад высот и установка бордюрного камня (за исключением пониженного бордюрного камня с пологой конструкцией) в местах проезда