нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара.

На территории размещается площадка под трансформаторную подстанцию (далее - ТП), на нормируемом расстоянии от проектируемых и существующих зданий и сооружений. Проектирование ТП согласно Заданию на проектирование и в соответствии с томом ПЗ производиться по отдельному проекту, с подключением согласно ТУ. ТП проектируется не ниже III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности не ниже С0, категории В по пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями на участке приняты в соответствии табл. 1 СП 4.13130.2013, п.6.2.1 СП 113.13330.2023 и составляют не менее, представленных в табл. 1 и 2:

Таблица–1. Минимальные противопожарные расстояния от проектируемого здания до жилых и общественных зданий и сооружений.

Степень огнестойкости проектируемого здания	Класс конструктивной пожарной опасности	Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м			
		I, II, III С0	II, III С1	IV С0, С1	IV, V С2, С3
I	С0	6	8	8	10

Таблица–2. Минимальные противопожарные расстояния от проектируемого здания до производственных и складских зданий и сооружений.

Степень огнестойкости проектируемого здания	Класс конструктивной пожарной опасности	Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности производственных и складских зданий и сооружений, м			
		I, II, III С0	II, III С1	IV С0, С1	IV, V С2, С3
I	С0	10	12	12	15

Расстояние между строениями объекта и от объекта до ближайших существующих зданий и сооружений составляет:

- от проектируемого жилого здания до проектируемой площадки под ТП (не ниже III степени огнестойкости, класса не ниже С0) – не менее 10 м;

- от проектируемой площадки под ТП (не ниже III степени огнестойкости, класса не ниже С0) и выездной рампы проектируемой подземной автостоянки до существующих окружающих зданий и сооружений за границей участка – не менее 30 м;

- от выездной рампы проектируемой подземной автостоянки до проектируемого жилого здания (встроенно-пристроенной части) – не менее 11 м;