полном объёме требований пожарной безопасности, установленных Техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В настоящем разделе рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта и не рассматриваются другие аспекты обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности.

Согласно ч. 5.2 ст. 49 ГрК РФ, при подготовке настоящего Раздела использовались требования нормативно-правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности действовавших на дату выдачи Градостроительного плана земельного участка № РФ-77-4-53-3-36-2025-03919-0 от 28.04.2025, подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а также Заданием на проектирование, а именно:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ).

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ).

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020).

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020).

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009).

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013)..

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020).

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 485.1311500.2020)

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень

ППМ (Схема №13-14 Отчета). В местах устройства площадок для установки ППМ перепад высот в виде бордюрного камня допускается.

Конструкция дорожной одежды проездов и площадок для пожарной техники (в том числе с использованием газонных решеток и тротуаров), а также покрытие автостоянки (стилобатная часть), используемая в том числе для проезда и размещения пожарной техники, рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. Для стилобатной части дорожное покрытие рассчитано на нагрузку от пожарных автомобилей, но не менее 16 тонн/ось (п.8.1.7, п. 8.1.13 СП 4.13130.2013).

в.7 Для выездной надземной части рампы, площадки под размещение ТП (все шириной не более 18 м и высотой до 12 м), устройство проезда для пожарных автомобилей предусмотрено с одной продольной стороны на расстоянии не более 25 от стены до края проезда, с шириной проезда не менее 3,5 м (п.8.2.1, п.8.2.3 СП 4.13130.2013, ст.98 Федерального закона № 123-ФЗ).

в.8 Ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения комплекса, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда пожарной техники, схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов представлены в графической части раздела 9 (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87).

г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

г.1 Согласно части 2 статьи 17 Федерального закона № 384-ФЗ для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности элементов строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения.

Конструктивные и объемно-планировочные решения приняты в соответствии с требованиями СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013 и другими действующими нормативными документами по пожарной безопасности.

Общие конструктивные и объемно-планировочные решения, деление на пожарные отсеки.

г.2 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности жилого здания устанавливаются в зависимости от его этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности, происходящих в нем технологических процессов (ч. 1, ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ.

Проектируемый объект представляет собой два отдельно стоящих 24-этажных многоквартирных жилых дома, объединенные встроенно-пристроенной одноэтажной подземной автостоянкой и со встроенно-пристроенными

помещениями общественного назначения без конкретной технологии (БКТФ4.3), помещениями ЦИН (Ф3.5) на 1-ом этаже.

Классы функциональной пожарной опасности (ч. 1, ст. 32 Федерального закона № 123-ФЗ):

Ф1.3 - многоквартирные жилые дома;

Ф3.5 – помещения для посетителей организаций бытового и коммунального обслуживания с нерасчетным числом посадочных мест для посетителей (Центр информирования населения, далее – ЦИН);

Ф4.3 – помещения органов управления учреждений, офисов (помещения общественного назначения без конкретной технологии, далее – БКТ);

Ф5.1 - технические помещения здания;

Ф5.2 – подземная автостоянка, ПУИ, ПУТ, Колясочная.

Кровля всех жилых строений, в том числе с учетом размещения на ней технических помещений предусмотрена неэксплуатируемой, т.к. на кровле не предусмотрено постоянное пребывание людей. Пожарно-техническая высота здания определена максимальной разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене (п.3.1 СП 1.13130.2020).

Пожарно-техническая высота определена в рамках выделенных пожарных отсеков, и не превышает 75 м.

г.3 Здание состоит из трех пожарных отсеков, а именно:

- пожарный отсек № 1 – часть одноэтажной подземной автостоянки, со встроенными помещениями Ф 5.1 (технические помещения), технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций, изолированная рампа, помещение охраны. Площадь этажа в пределах пожарного отсека подземной автостоянки не превышает 3000 м^2, степень огнестойкости отсека – I , класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 (п. 6.3.1 СП 2.13130.2020, п.6.2.2, п.6.2.3 СП 113.13330.2023);

- пожарный отсек № 2 – часть одноэтажной подземной автостоянки, со встроенными помещениями Ф 5.1 (технические помещения), технические пространства для прокладки инженерных коммуникаций. Площадь этажа в пределах пожарного отсека подземной автостоянки не превышает 3000 м^2, степень огнестойкости отсека – I, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 (п. 6.3.1 СП 2.13130.2020, п.6.2.2, п.6.2.3 СП 113.13330.2023);

- пожарный отсек № 3 – жилой дом в составе Строение 1 – 24 этажа, Строение 2 – 24 этажа, в том числе: встроенные и встроенно-пристроенные на 1-ом этаже помещения БКТ класса Ф4.3 и ЦИН класса Ф3.5; технические и складские помещения классов Ф5.1, Ф5.2 жилого дома; жилые этажи; техническое пространство в нижней части здания высотой менее 1,8 м. Площадь этажа в пределах пожарного отсека – не превышает 2500 м^2, строительный объем не более 150 000 м.куб., степень огнестойкости отсека – I, класс конструктивной пожарной опасности – С0, класс функциональной пожарной опасности здания – Ф1.3, пожарно-техническая высота пожарного отсека не превышает 75 м (п.6.5.1

табл.6.8 СП 2.13130.2020, п. 6.2.1.1, п. 6.2.1.2 СП 54.13330.2022, п.3.1 СП 1.13130.2020);

г.4 Пожарные отсеки автостоянки и пожарный отсек жилого здания в подземной и надземной части отделяются друг от друга противопожарными стенами и перекрытиями 1-го типа с заполнением проемов противопожарными воротами и дверями 1-го типа (тамбур-шлюзами 1-го типа при вертикальном сообщении) (п.5.4.7 СП 2.13130.2020, ч.5 ст.88 № 123-ФЗ).

Противопожарные стены 1-го типа возводятся до противопожарных перекрытий 1-го типа и обеспечивают нераспространение пожара в смежный по горизонтали пожарный отсек при обрушении конструкций здания со стороны очага пожара. При разделении пожарных отсеков разной высоты и ширины противопожарной предусмотрена стена более высокого и широкого отсека. (п.5.4.8 СП 2.13130.2020).

Противопожарные стены 1-го типа в надземной части не разделяют наружные стены, т.к. примыкают к участку наружной стены шириной не менее 1,2 м, имеющему предел огнестойкости не менее Е 60 и класс К0 (п.5.4.11 СП 2.13130.2020).

При разделении пожарных отсеков противопожарными перекрытиями 1-го типа в надземной части здания (при отделении помещения охраны автостоянки от пожарного отсека жилой части здания) противопожарные перекрытия не разделяют наружные стены и не выступают за наружную плоскость, при этом (п.5.4.17 СП 2.13130.2020):

- междуэтажный пояс при отделении помещения охраны автостоянки от пожарного отсека жилой части здания выполняется высотой не менее 1,5 м, по п.5.4.17 СП 2.13130.2020;
- предел огнестойкости междуэтажного пояса (в том числе узла примыкания) предусмотрен не менее EI 150;
- класс пожарной опасности междуэтажного пояса (в том числе узла примыкания) предусмотрен не менее К0;
- внешняя теплоизоляция, облицовка и отделка толщиной более 0,5 мм в соответствии с ГОСТ 31251 наружных стен зданий в уровне противопожарного перекрытия разделена противопожарной отсечкой, выполненной из НГ вертикальным размером не менее толщины перекрытия.

г.5 Пределы огнестойкости строительных конструкций объекта приняты с учетом требований табл. 21 Федерального закона №123, а пределы огнестойкости противопожарных преград, тип заполнения проёмов в противопожарных преградах, в том числе тамбур-шлюзов - в соответствии с требованиями табл. 23, 24 и 25 Федерального закона №123-ФЗ.

Конструктивная схема здания представляет собой монолитный железобетонный каркас с наружными и внутренними монолитными железобетонными стенами, колоннами и перекрытиями. Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой стен, колонн и дисков перекрытий.

Класс пожарной опасности строительных конструкций соответствует принятому классу конструктивной пожарной опасности (ч. 6 ст. 87 и табл. 22 Федерального закона № 123-ФЗ).

Вид строительной конструкции	Класс пожарной опасности строительных конструкций
Несущие стержневые элементы	К0
Наружные стены с внешней стороны	К0
Стены, перегородки и перекрытия и покрытия кровли	К0
Стены лестничных клеток	К0
Противопожарные преграды	К0
Марши и площадки лестниц в лестничных клетках	К0

г.6 Места сопряжения противопожарных стен, перекрытий и перегородок с другими ограждающими конструкциями здания пожарного отсека имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости сопрягаемых преград (ч. 6 ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ).

Междуэтажные перекрытия примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров.

Конструктивное исполнение мест сопряжения противопожарных стен с другими стенами зданий и сооружений исключает возможность распространения пожара в обход этих преград (ч. 7 ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ).

Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием имеют огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций (ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ).

Все противопожарные преграды выполняются классом пожарной опасности К0. Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением лифтовых шахт, не превышает 25% их площади (ч. 9 ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ п.п. 5.3.3, 5.3.4 СП 2.13130.2020).

Противопожарные окна в противопожарных преградах предусмотрены неоткрывающимися, а противопожарные двери имеют устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре (ч. 8 ст. 88 Федерального закона №123-ФЗ).

г.7 Ограждающие конструкции каналов и шахт для прокладки коммуникаций соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа (ч.15 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ).

В здании не предусмотрены каналы, шахты и трубопроводы для транспортирования горючих: газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ и материалов. В местах пересечения противопожарных стен и перекрытий 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами для

транспортирования других веществ и материалов, за исключением каналов систем противодымной защиты, предусматриваются автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам и шахтам (ч.14 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ).

г.8 Предел огнестойкости участка покрытия автостоянки, используемого для проезда пожарной техники предусмотрен не менее REI 60 (фактически REI 150), класс пожарной опасности - К0 (п.5.4.15 СП 2.13130.2020).

г.9 Части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделяются между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учётом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания (ч. 1 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ).

г.10 Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли) отделяются от помещений стенами и перегородками от пола до перекрытия. Указанные стены и перегородки примыкают к глухим участкам наружных стен и не имеют открытых проёмов, не заполненных дверьми, светопрозрачными конструкциями (в т.ч. над подвесными потолками). Светопрозрачные конструкции в данных стенах и перегородках выполнены из негорючих материалов. перекрытия (п. 5.2.7 СП 2.131230.2020).

Лестничные клетки и лестницы.

г.11 Лестничные клетки типа Л1 и Н2 в здании запроектированы в соответствии с требованиями п.5.4.16 СП 2.13130.2020.

Внутренние стены лестничных клеток не имеют проемов, за исключением дверных, а внутренние стены лестничных клеток Н2 – за исключением дверных и для подачи воздуха (п.5.4.16 а) СП 2.13130.2020);

Все двери лестничных клеток оборудованы устройствами для закрывания дверей в соответствии с ГОСТ Р 56177 и имеют уплотнения притворов. Двери незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (кроме наружных), с учетом высоты строений более 50 м, предусмотрены противопожарными 1-го типа (5.4.16 «г» СП 2.13130.2020).

Двери (кроме наружных) лестничных клеток подземной автостоянки предусмотрены противопожарными 1-го типа (п.8.4.3 СП 1.13130.2020).

Внутренние стены лестничных клеток в местах примыкания к наружным ограждающим конструкциям зданий пересекают их или примыкают к глухим участкам наружных стен без зазоров (п.5.4.16 «д» СП 2.13130.2020).

Расстояние по горизонтали между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания предусмотрено (п.5.4.16 «д» СП 2.13130.2020):

- не менее 1,2 м при примыкании к стене лестничной клетки жилых, общественных и производственных помещений категорий Д, Г и В4;

- не менее 1,5 м при примыкании к стене лестничной клетки помещений категорий В2-В3.

В местах сокращения расстояния между проемами лестничной клетки и проемами в наружной стене здания менее 1,2 м, но не менее 0,8 м предусмотрено противопожарное заполнение проема в наружной стене примыкающего к лестничной клетке помещения противопожарными элементами 2-го типа.

При размещении лестничных клеток в местах примыкания одной части здания к другой под углом менее 135 град. (Строение 2 в уровне 1-го этажа), участок наружной стены лестничной клетки, длиной не менее 4 м от вершины угла имеет предел огнестойкости по признакам EI и класс пожарной опасности, соответствующий внутренним стенам лестничных клеток. Проемов (дверных и оконных) в противолежащих стенах на расстоянии менее 4 м друг от друга на указанных участках не предусмотрено (5.4.16 е) СП 2.13130.2020).

В местах разделении здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями внутренние стены лестничных клеток имеют предел огнестойкости не менее REI 150 (5.4.16 ж) СП 2.13130.2020).

Ограждающие конструкции лестничных клеток со смещением внутренних стен в горизонтальной проекции (в том числе горизонтальные переходные участки при устройстве выходов наружу) с учетом деления здания на пожарные отсеки предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже REI 150, и возводятся до противопожарных перекрытий указанных лестничных клеток с пределом огнестойкости не ниже REI 150 (п.5.4.8 СП 2.13130.2020).

Лестницы 2-го типа, размещенный в здании соответствуют требованиям, в том числе в части огнестойкости (R60), установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. Указанные лестницы в помещениях класса Ф5 могут быть стальными с ненормируемыми пределами огнестойкости (п.5.2.8 СП 2.13130.2020).

Устройство наружных стен, междуэтажных поясов.

г.12 В соответствии с требованиями п. 5.4.18 СП 2.13130.2020 в части устройства наружных стен на объекте предусмотрены следующие проектные решения:

Предел огнестойкости наружных несущих стен по потере целостности (Е) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости для наружных ненесущих стен. Предел огнестойкости конструкций наружных светопрозрачных стен соответствует требованиям, предъявляемым к наружным ненесущим стенам.

Предел огнестойкости узлов примыкания и крепления наружных стен (в том числе несущих, самонесущих, навесных, со светопрозрачным заполнением и др.) к перекрытиям имеют значение не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по теплоизолирующей способности (I) и целостности (Е), для узла примыкания по признаку R, а именно:

г.19 В местах прохождения кабельных линий и электропроводок инженерных систем, в том числе противопожарной защиты, через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже пределов огнестойкости таких конструкций. Оболочка электрокабелей, применяемых в стоянках автомобилей, соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ).

Сети инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей предусмотрены автономными от инженерных сетей других пожарных отсеков.

При транзитной прокладке через помещения стоянки автомобилей инженерных коммуникаций, принадлежащих к жилому зданию, указанные сети (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) изолированы строительными конструкциями (в том числе прокладываются в коробах (нишах)) с пределом огнестойкости не ниже EI 150. Транзитные участки кабельных линий сетей связи напряжением менее 110 В (не относящихся к системам противопожарной защиты) допускается не изолировать строительными конструкциями (п.8.1.3 СП 113.13330.2023).

г.20 Помещения с пожарными насосными установками, запроектированы отапливаемыми, располагаются в подвале, выделяются противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 45 с заполнением проемов противопожарными дверями 2-го типа, а для помещения ИТП в отсеке автостоянки, в котором установлены насосные установки АУПТ и ВПВ жилой части противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее REI 150 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа (п. 12.11 СП 10.13130.2020, п.6.10.10 СП 485.1311500.2020).

г.21 Места для стоянки автомобилей в подземной автостоянке закрепляются за индивидуальными владельцами (не закрепленные места отсутствуют).

Не предусмотрено доступа и хранения автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, автомобилей, предназначенных для перевозки горюче-смазочных материалов, взрывчатых, ядовитых, инфицирующих и радиоактивных веществ, а также автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе (п.1.2 113.13330.2023).

В подземной стоянке автомобилей не предусматривается разделение машино-мест перегородками на отдельные боксы (п.7.1.1 СП 113.13330.2023).

г.22 Для предотвращения растекания топлива в помещениях для хранения автомобилей в местах выезда/въезда на рампу и в смежные пожарные отсеки предусматриваются соответствующие лотки (п. 5.30 СП 113.13330.2023).

Покрытие полов зданий для стоянки автомобилей предусматривается из материалов, обеспечивающих группу распространения пламени по такому покрытию не ниже РП1 (п.6.2.18 СП 113.13330.2023).

Покрытие рамп и пешеходных дорожек на них исключает скольжение (п.5.32 СП 113.13330.2023).

Отделка стен и потолков подземной стоянки автомобилей выполнена из материалов группы горючести не ниже Г1 (п.6.2.20 СП 113.13330.2023).

Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов в помещениях и на путях эвакуации принимаются в соответствии со ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ и табл. 28 приложения к нему.

Класс функциональной пожарной опасности	Класс пожарной опасности материала, не более указанного			
	для стен и потолков		для покрытия полов	
	Лестничные клетки	Общие коридоры, холлы	Лестничные клетки	Общие коридоры, холлы
Ф5.2	НГ	Г1, В1, Д2,Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т2, РП2

Объемно-планировочные решения и ограничение распространения пожара в надземной части здания.

г.23 Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части общественного назначения имеют предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. С учетом наличия в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенные части здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от места примыкания не превышает отметки пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель покрытия в этом месте выполнен из НГ (6.5.5 СП 2.13130.2020).

г.24 При размещении противопожарных преград в местах примыкания одной части здания к другой под углом менее 135 град. (места примыкания жилого строения и встроенно-пристроенной части) участок наружной стены, длиной не менее 4 м от вершины угла с одной из сторон предусмотрен класса пожарной опасности К0 и имеет предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной преграды. Проемы на данном участке наружной стены на расстоянии менее 4 м друг от друга не предусмотрено (п.5.4.14 СП 2.13130.2020).

г.25 Встроенные и встроенно-пристроенные помещения в жилом здании предусматриваются в соответствии с требованиями п.п. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.8 СП 4.13130.2013, п. 6.2.1.12 СП 54.13330.2022). В здании не предусматриваются размещение производственных и складских помещений категорий А и Б, специализированных объектов торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке), а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом.

Встроенные и встроенно-пристроенные помещения БКТ (класса Ф4.3) и ЦИН (класса Ф3.5), располагаемые на первом этаже здания, отделяются от жилой части противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 2-го типа без проёмов. (п.5.2.7 СП 4.13130.2013, п. 6.2.1.12 СП 54.13330.2022).

На 1-ом этаже жилой части строений предусмотрено размещение колясочной (категории В3 по пожарной опасности), отделенной от вестибюля противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не ниже EI 45 с заполнением противопожарными дверями EI 30.

Помещения категории В3, расположенные в надземных этажах (и на кровле), выделяются от смежных помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проёмов противопожарными дверями 2-го типа. Помещения электрощитовой не располагается под помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами. Дверь электрощитовой открывается наружу (п.5.1.2 СП 4.13130.2013, п. 7.1.29 ПУЭ).

г.26 Межквартирные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры, холлы и вестибюли от других помещений, соответствуют требованиям п.5.2.9 СП 4.13130.2013, табл. 7.1а п. 6.2.1.7 СП 54.13330.2022, и имеют характеристики не ниже:

Ограждающая конструкция	Минимальный предел огнестойкости и допустимый класс пожарной опасности конструкции
	I
Стена, перегородка, межквартирная	R*EI 30, K0
Стена, перегородка, отделяющая внеквартирные коридоры и вестибюли от других помещений	R*EI 30, K0
*Для ненесущих стен предел огнестойкости по предельному состоянию "потеря несущей способности (R)" не устанавливается	

Класс пожарной опасности и предел огнестойкости внутриквартирных, в том числе шкафных, сборно-разборных, с дверными проёмами и раздвижных перегородок не нормируются (п. 6.5.4 СП 2.13130.2020).

г.27 Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов в помещениях и на путях эвакуации принимаются в соответствии со ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ и табл. 28 приложения к нему.

Класс функциональной	Класс пожарной опасности материала, не более указанного	
	для стен и потолков	для покрытия полов

пожарной опасности	Вестибюли, лестничные клетки	Общие коридоры, холлы	Вестибюли, лестничные клетки	Общие коридоры, холлы
Ф1.3 и встроен. Ф4.3 (Пожарный отсек более 17 этажей и более 50 метров)	НГ	Г1, В1, Д2,Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т2, РП2
Ф3.5	НГ	Г1, В1, Д2,Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т2, РП2

Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов в зальных помещениях принимаются в соответствии со ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ и табл. 29 приложения к нему.

Класс функциональной пожарной опасности	Вместимость зальных помещений, человек	Класс материала, не более указанного	
		для стен и потолков	для покрытия полов
Ф4.3	Не более 50	Г2, В2, Д3, Т2	В2, Д3, Т3, РП2
Ф3.5	Более 15, но не более 300	Г1, В1, Д2, Т2	В2, Д2, Т2, РП1

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены из негорючих материалов (ч. 5 ст. 134 Федерального закона №123).

г.28 Ограждения лоджий и балконов выполнены из негорючих материалов (НГ) высотой не менее 1,2 м (п.5.4.21 СП 2.13130.2020, п.6.2.1.11, п.6.4.4 СП 54.13330.2022).

г.29 Согласно ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020, п.6.2.25 СП 59.13330.2020 лифтовые холлы перед лифтами для транспортировки пожарных подразделений на этажах являются зонами безопасности для маломобильных групп населения (далее – МГН), которые выполнены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 для I степени огнестойкости соответственно (пожаробезопасная зона 1-го типа), с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей – не менее 1,96·105 м3/кг) (ГОСТ Р 53296-2009, п.9.2.1 СП 1.13130.2020, п. 6.2.27 СП 59.13330.2020).

Люки для технологического доступа из машинного помещения в лифтовой холл (ПБЗ) над верхним жилым этажом предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже EIS 60, ограждающие конструкции шахты для доступа имеют предел огнестойкости не ниже REI 120 (п. 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020).

Лифтовое сообщение

и напротив двери выхода на лоджию. Верхняя кромка указанных окон предусмотрена на высоте не менее 2,5 м от пола лоджии (п.4.2.4 СП 1.13130.2020).

Лоджии отделены от помещения квартиры перегородкой от пола до потолка с дверью. Окна и двери, выходящие на лоджию, оборудованы запирающими устройствами, позволяющими обеспечить их закрытое положение человеком, находящимся на лоджии, но не препятствующие их открыванию, человеком, находящимся в помещении. Участки глухих простенков предусмотрены с пределом огнестойкости не менее предела огнестойкости наружной стены здания. Ограждения, солнцезащита лоджий выполнены из негорючих материалов (НГ) высотой не менее 1,2 м (п.6.2.1.11, п.6.4.4 СП 54.13330.2022).

Все указанные лестничные клетки имеют выход непосредственно наружу (п.4.4.11 СП 1.13130.2020).

Ширина маршей лестниц, предназначенных для эвакуации людей (в т.ч. МГН) из жилой части здания, расположенных в лестничной клетке предусмотрена не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на них, но, не менее 1,05 м и с максимальным уклоном 1:1,75 (треб. п.п. 4.4.1, 6.1.16, табл.4 СП 1.13130.2020, табл.6.1 СП 54.13330.2022, п.6.2.24 СП 59.13330.2020).

Противодымная защита незадымляемых лестничных клеток предусматривается в соответствии с СП 7.13130 (п.4.4.13 СП 1.13130.2020).

Стены незадымляемых лестничных клеток типа Н2 не имеют иных проемов, кроме неоткрываемых оконных в наружных стенах и дверных, ведущих в помещения, поэтажные коридоры, холлы и вестибюли, защищаемые вытяжной противодымной вентиляцией, или наружу, а также отверстий для подачи воздуха с целью создания избыточного давления (п.4.4.13 СП 1.13130.2020).

д.17 Для эвакуации людей из пожарных отсеков подземной автостоянки предусмотрены обособленные (изолированные от пожарного отсека жилой части здания) рассредоточенные обычные лестничные клетки, имеющие выход непосредственно наружу, и изолированная рампа, оборудованная тротуаром шириной не менее 0,8 м (8.4.3 СП 1.13130.2020).

Ширина маршей лестниц предусмотрена не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на них, но не менее 1,2 м с числом эвакуирующихся более 50 чел.; не менее 1 м с числом эвакуирующихся менее 50 чел., и с максимальным уклоном 1:1. (треб. п.п. 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 СП 1.13130.2020).

д.18 Во всех случаях ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины маршей лестниц. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы имеют длину не менее 1 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, не уменьшают требуемую ширину лестничных маршей и площадок в открытом положении (п.4.4.2 СП 1.13130.2020).

Ширина проступи лестниц - не менее 25 см; высота ступени - не более 22 см и не менее 5 см (п.4.4.3 СП 1.13130.2020).

Число подъемов в одном марше между площадками предусмотрено не менее 3 и не более 16 (п.4.4.4 СП 1.13130.2020).

Выходы с этажей на лестничную клетку оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (п.4.4.6 СП 1.13130.2020).

д.19 Лестницы 2-го типа, размещенные в здании, соответствуют требованиям, в том числе в части огнестойкости (R60), установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. Указанные лестницы в помещениях класса Ф5 могут быть стальными с ненормируемыми пределами огнестойкости (п.4.4.8 СП 1.13130.2020, п.5.2.8 СП 2.13130.2020).

д.20 В лестничных клетках не предусмотрены трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), а также оборудование и конструкции, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Высота пути эвакуации в лестничных клетках предусмотрена не менее 2,2 м. Радиаторы внутри лестничных клеток размещены на высоте не менее 2,2 м от уровня чистого пола.

Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается устройство только радиаторов отопления, трубопроводов (стояков) (из негорючих материалов, за исключением случаев применения противопожарных муфт при пересечении противопожарных преград) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций (п.4.4.9 СП 1.13130.2020).

д.21 В соответствии с п.4.4.12 СП 1.13130.2020 и п.5.4.16 СП 2.13130.2020 лестничные клетки подвального (подземного) этажа запроектированы без естественного освещения. В уровне 1-го этажа естественное освещение обеспечено посредством остекленных дверей. В уровне 1-го этажа с отсутствием естественного освещения предусмотрена система аварийного освещения.

В жилых строениях лестничные клетки Н2 предусмотрены без естественного освещения, с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Указанные лестничные клетки без естественного освещения оборудованы постоянным искусственным освещением с обеспечением электроснабжения по 1-й категории надежности, а также фотолюминесцентными элементами в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018 (п.4.4.12 СП 1.13130.2020).

Мероприятия по обеспечению безопасности маломобильных групп населения (МГН):