полном объёме требований пожарной безопасности, установленных Техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В настоящем разделе рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта и не рассматриваются другие аспекты обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности.

Согласно ч. 5.2 ст. 49 ГрК РФ, при подготовке настоящего Раздела использовались требования нормативно-правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности действовавших на дату выдачи Градостроительного плана земельного участка № РФ-77-4-53-3-36-2025-03919-0 от 28.04.2025, подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а также Заданием на проектирование, а именно:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ).

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ).

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020).

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020).

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009).

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013)..

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020).

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 485.1311500.2020)

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень

обеспечена резервным источником электропитания от АКБ.

Сбор и обработка информации производиться панелью пожарной сигнализации.

Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации на расстоянии не более 50 м друг от друга, у входов в лестничные клетки, а также на выходах из помещений с массовым пребыванием людей (вестибюль, холл, зал) на высоте 1,5 м от пола.

В соответствии с частью 7 статьи 83 Федерального закона № 123-ФЗ системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольные приборы в помещении дежурного персонала.

Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения или инженерным оборудованием здания осуществляется за время, не превышающее разности между минимальным значением времени блокирования путей эвакуации и временем эвакуации после оповещения о пожаре.

Приемно-контрольные приборы, приборы управления и другое оборудование размещается в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, электромагнитных и других воздействий вместе их размещения.

Для осуществления контроля и управления ТС ППЗ помещение пожарного поста предусмотрено в помещении охраны. Помещение пожарного поста располагается на 1-ом этаже здания, имеет выход непосредственно наружу, нём организуется круглосуточное дежурство обученного персонала (п.5.15, 5.16 СП 484.1311500.2020).

Согласно СП 134.13330.2012, табл.1, п.7 и СП 484.1311500.2020 сигналы по пожаре в здании автоматически передаются в службу экстренного реагирования МЧС.

Проект системы пожарной сигнализации разработан отдельным томом. Структурная схема СПС здания представлена в графической части раздела 9.

и.4 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы характеристики и параметры системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (с учётом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) (ч. 5, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ).

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее – СОУЭ) смонтировано с целью обеспечения безопасной эвакуации людей из объекта защиты при пожаре и функционирует в течение времени, необходимого для завершения эвакуации (ч. 7, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ).

В соответствии с поз.5 табл.2 СП 3.13130.2009 и п.6.1.3 СП 1.13130.2020 на объекте предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре следующих типов:

- в подземной автостоянке - не ниже 3-го типа;

- в жилых строениях высотой не более 75 м с устройствои лестничных клеток Н2 – не ниже 3-го типа;
- во встроенных помещениях общественного назначения – не ниже 2-го типа.

В системе СОУЭ предусмотрены:

релейные модули с различным количеством реле, предназначенные для управления световыми и звуковыми оповещателями с возможностью контроля исправности цепи подключения;

оповещатели охранно-пожарные речевые;

оповещатели охранно-пожарные звуковые;

оповещатели охранно-пожарные световые;

оповещатели комбинированные свето-звуковые .

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009).

Звуковые и речевые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения (п. 4.1 СП 3.13130.2009).

Настенные звуковые и речевые оповещатели, комбинированные пожарные оповещатели располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя составляет не менее 150 мм (п. 4.4 СП 3.13130.2009).

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей (п. 4.8 СП 3.13130.2009). Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре отличаются по тональности от других звуковых сигналов (ч. 9, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ).

Звуковые и речевые оповещатели:

- выпускаются без устройств регулировки громкости, не имеют разъемных устройств (имеется соединение только под винт на клеммах оповещателя или под пайку – при типе оповещателя с выпущенным кабелем);
- не подключаются к другим средствам связи, так как по умолчанию подключаются к выходам типа «открытый коллектор» приемно-контрольной аппаратуры или сигнально – пусковым блокам.

Замкнутые пространства зданий (кабины доступной и универсальной уборной, душевой, лифт), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для пожаробезопасных зон оборудованы системой двусторонней связи. Система двусторонней связи снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью предусмотрено комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации (п.6.5.8 СП 59.13330.2020).

Внутри помещений пожаробезопасных зон, в которых МГН будет находится до прибытия пожарных подразделений, устройства звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации (оповещения) не устанавливаются.

На путях эвакуации предусмотрено устройство световых оповещателей, эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения подключенные к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п.6.5.5 СП 59.13330.2020). Световые табло «Выход» и световые табло, указываеющие направление движения, подключены к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, запитаны по 1 категории надежности, их исполнение соответствует требованиям ГОСТ 53325-2012.

Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, обеспечивают визуальную, звуковую и тактильную информацию. Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожар учитывает особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением (п.6.5.2, п.6.5.6 СП 59.13130.2020).

В соответствии с п.8.4.6 СП 113.13330.2023 в подземной автостоянке к сети аварийного (эвакуационного) освещения подключены световые указатели эвакуационных выходов на этаже, путей движения автомобилей, мест установки соединительных головок для подключения пожарной техники, мест установки внутренних пожарных кранов и огнетушителей, мест расположения наружных гидрантов (на фасаде), номерных знаков на фасаде здания, сооружения, входов в помещение насосной пожаротушения.

В соответствии с п.8.4.7 СП 113.13330.2023 пути движения автомобилей оснащаются указателями направления движения. Указатели направления движения устанавливаются на высоте 2 и 0,5 м от пола в пределах прямой видимости из любой точки на путях эвакуации и проездов для автомобилей. Световые указатели мест установки соединительных головок для пожарной техники, мест установки пожарных кранов и огнетушителей включаются автоматически при срабатывании систем пожарной автоматики.

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания (ч. 11, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ).

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009).

и.5 Противодымная защита здания

Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы характеристики и параметры систем противодымной защиты (ч. 4, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ). Система противодымной защиты здания запроектированы в соответствии с СП 7.13130.2013.