полном объёме требований пожарной безопасности, установленных Техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В настоящем разделе рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта и не рассматриваются другие аспекты обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности.

Согласно ч. 5.2 ст. 49 ГрК РФ, при подготовке настоящего Раздела использовались требования нормативно-правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности действовавших на дату выдачи Градостроительного плана земельного участка № РФ-77-4-53-3-36-2025-03919-0 от 28.04.2025, подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а также Заданием на проектирование, а именно:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ).

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ).

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020).

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020).

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009).

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013)..

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020).

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 485.1311500.2020)

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень

В соответствии с требованиями статьи 80 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ и статьи 8 Федерального закона РФ №384-ФЗ здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивалась защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также, чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования:

1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;

2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага пожара;

3) нераспространение пожара на соседнее здание и сооружение;

4) эвакуация людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;

6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Согласно требованию ч.3 статьи 81 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ системы противопожарной защиты объекта защиты должны обеспечивать возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.

б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства

б.1 Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы противопожарные разрывы и расстояния от проектируемого комплекса до ближайших зданий и сооружений и стоянок для автомобилей, а также от проектируемого комплекса и от открытых автостоянок до границы лесных насаждений в лесничестве (ч.1 ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ, ст. 69 Федерального закона №123-ФЗ).

б.2 В соответствии с ч.36 ст.2 Федерального закона №123-ФЗ противопожарным разрывом (противопожарным расстоянием) принимается

нормированное расстояние между зданиями, строениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара.

На территории размещается площадка под трансформаторную подстанцию (далее - ТП), на нормируемом расстоянии от проектируемых и существующих зданий и сооружений. Проектирование ТП согласно Заданию на проектирование и в соответствии с томом ПЗ производиться по отдельному проекту, с подключением согласно ТУ. ТП проектируется не ниже III степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности не ниже С0, категории В по пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями на участке приняты в соответствии табл. 1 СП 4.13130.2013, п.6.2.1 СП 113.13330.2023 и составляют не менее, представленных в табл. 1 и 2:

Таблица–1. Минимальные противопожарные расстояния от проектируемого здания до жилых и общественных зданий и сооружений.

Степень огнестойкости проектируемого здания	Класс конструктивной пожарной опасности	Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых и общественных зданий, м			
		I, II, III С0	II, III С1	IV С0, С1	IV, V С2, С3
I	С0	6	8	8	10

Таблица–2. Минимальные противопожарные расстояния от проектируемого здания до производственных и складских зданий и сооружений.

Степень огнестойкости проектируемого здания	Класс конструктивной пожарной опасности	Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности производственных и складских зданий и сооружений, м			
		I, II, III С0	II, III С1	IV С0, С1	IV, V С2, С3
I	С0	10	12	12	15

Расстояние между строениями объекта и от объекта до ближайших существующих зданий и сооружений составляет:

- от проектируемого жилого здания до проектируемой площадки под ТП (не ниже III степени огнестойкости, класса не ниже С0) – не менее 10 м;

- от проектируемой площадки под ТП (не ниже III степени огнестойкости, класса не ниже С0) и выездной рампы проектируемой подземной автостоянки до существующих окружающих зданий и сооружений за границей участка – не менее 30 м;

- от выездной рампы проектируемой подземной автостоянки до проектируемого жилого здания (встроенно-пристроенной части) – не менее 11 м;

- от проектируемого жилого здания до существующих и проектируемых окружающих зданий и сооружений за границей участка – не менее 18 м,

что соответствует требованиям табл. 1, 2 СП 4.13130.2013.

б.3 В соответствии с ч.6 ст.70, табл. 13 Федерального закона № 123-ФЗ на расстоянии ближе 50 м от проектируемого объекта не предусмотрено размещение зданий и сооружений складов горючих жидкостей, складов нефти и нефтепродуктов, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения.

В соответствии со ст.71, табл.15, и табл.19 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.1, табл.1, Приложение Е СП 156.13130.2014 противопожарные расстояния от проектируемого объекта до автозаправочных станций бензина и дизельного топлива (с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива) (АЗС) составляют не менее 25 м, а до автозаправочных станций (резервуарных установок) сжиженных углеводородных газов (АГЗС) - не менее 60 м., до АГЗС с одностенными резервуарами хранения СУГ любого типа – не менее 300 м.

В соответствии с ч.1 ст. 73 и табл. 17 Федерального закона № 123-ФЗ расстоянии ближе 500 м от проектируемого объекта, не предусмотрено размещение резервуаров сжиженных углеводородных газов размещаемых на складах организаций, любой вместимости.

В соответствии с п.5.16.1.16 СП 120.13330.2012 на расстоянии ближе 15 м от наружных стен проектируемого здания, площадок под ТП, и на расстоянии ближе 10 м от проектируемых открытых площадок для хранения автомобилей, не предусмотрены выводы вентиляционных каналов вытяжной системы противодымной вентиляции сооружений метрополитена.

б.4 Расстояния от проектируемого жилого здания, а так же от существующих зданий и сооружений жилого и общественного назначения, до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей (с допустимой максимальной массой менее 3,5 т), в т.ч. для маломобильных групп населения, не нормируются. Стоянок для грузовых автомобилей (с допустимой максимальной массой свыше 3,5 т) на расстоянии менее 15 м от указанных зданий и сооружений – не предусмотрено (п.4.15 СП 4.13130.2013).

Расстояния от надземной части выезда (рампы) из проектируемой подземной автостоянки, от проектируемой площадки под ТП (ТП по отдельному проекту не ниже III степени огнестойкости класса не ниже С0) до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей, в т.ч. для маломобильных групп населения составляют (п.4.15, п.6.1.48 СП 4.13130.2013):

- со стороны стен с проемами (со стороны въезда) – не менее 9 м;
- со стороны стен без проемов – расстояние не нормируется.

От проектируемых открытых площадок для хранения автомобилей на расстоянии менее 15 м не предусмотрено существующих зданий и сооружений класса Ф5, что соответствует требованиям п.6.1.48 СП 4.13130.2013.

б.5 Противопожарные расстояния от здания (сооружений объекта) до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород составляют не менее 50 м, лиственных пород – не менее 30 м. Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) составляет не менее 15 м (п. 4.14 СП 4.13130).

б.6 Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не используются под складирование материалов, оборудования и тары, а также для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

в) описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники

в.1 Согласно пункта 6 статьи 17 Федерального закона № 384-ФЗ для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники к зданию, а также параметры систем наружного противопожарного водоснабжения.

Наружное противопожарное водоснабжение.

в.2 В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 123-ФЗ и СП 8.13130.2020 на территории строительства городского округа для тушения здания предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения, к которым относятся наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

Наружное пожаротушение осуществляется от наружной водопроводной сети с пожарными гидрантами (ч. 1, 2 ст. 68 Федерального закона № 123-ФЗ).

Для наружного пожаротушения применяется противопожарный водопровод низкого давления с минимальным свободным напором (на уровне поверхности земли) при пожаротушении не менее 10 м (п.п. 6.1, 6.3 СП 8.13130.2020).

Водопроводные сети выполнены кольцевыми (п. 8.5 СП 8.13130.2020). Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий не предусматривается.

в.3 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) принят по тому пожарному отсеку, где требуется наибольший расход воды (п.5.4 СП 8.13130.2020).

Исходя из характеристик проектируемого здания расход воды на наружное пожаротушение принят для пожарного отсека класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 с количеством этажей более 16, но не более 25, строительным объемом более 50 тыс.м.куб., но не более 150 тыс.м.куб. и в соответствии с п.5.2 табл.2 СП 8.13130.2020 составляет не менее 30 л/с.

в.4 Пожарные гидранты установлены на кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части и непосредственно на проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, при этом установка гидрантов

на ответвлениях от линии водопровода не предусматривается (п.8.5, п.8.8 СП 8.13130.2020).

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки проектируемого здания и сооружений на уровне нулевой отметки не менее чем от двух гидрантов, с учётом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием, выполненным согласно требованиям СП 37.13330.2012.

К пожарным гидрантам в любое время года обеспечивается беспрепятственный доступ пожарных подразделений. В случае расположения пожарных гидрантов непосредственно на проезжей части в местах их установки не предусматривается стоянка автотранспорта.

Проезды и подъезды для пожарной техники.

в.5 Для обеспечения доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение проектируемого здания предусмотрено устройство пожарных проездов и подъездных путей с совмещенных с функциональными проездами и подъездами.

в.6 Устройство проездов для пожарных автомобилей к жилому зданию предусмотрено в соответствии СП 4.13130.2013 и ст.90 Федерального закона № 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей к жилым строениям класса Ф1.3 обеспечен по всей длине с двух продольных сторон (п.8.1.1 а) СП 4.13130.2013).

На территории, расположенной между подъездом для пожарных автомобилей и зданием не предусмотрено размещение ограждений (за исключением ограждений для палисадников), воздушных линии электропередач, рядовой посадки деревьев и иных конструкций, способных создать препятствия для работы пожарных автолестниц и автоподъемников (п 8.1.2 СП 4.13130.2013);

Ширина проездов для пожарных автомобилей для здания высотой более 46 м составляет не менее 6 м (п.8.1.4 СП 4.13130.2013):

В общую ширину проездов для пожарных автомобилей, совмещенных с подъездами к зданиям и сооружениям, в ряде случаев включены тротуары, примыкающие к проездам (п.8.1.5 СП 4.13130.2013).

Проезды предусмотрены нетупиковыми (п.8.1.11 СП 4.13130.2013).

Расстояние от внутреннего края подъезда до наружных стен или других ограждающих конструкций здания высотой более 28 м составляет 8-10 м, за исключением отдельных участков (п. 8.1.6 СП 4.13130.2013).

На отдельных участках в связи с невозможностью выполнения нормативных требований из-за стесненности границ участка устройство проездов для пожарных автомобилей локально предусмотрено с отступлениями от требований нормативных документов в части устройства пожарных проездов/подъездов на ненормативном расстоянии от края проезда до наружных стен здания (п.п.8.1.6 п.8.1 СП 4.13130.2013) и решений в части наличия проектируемых опор освещения, на территории, расположенной между

подъездом/подъездом для пожарных автомобилей (автолестниц и автоподъемников) и зданием (п.п.8.1.2 п.8.1 СП 4.13130.2013), при этом возможность обеспечения деятельности пожарных подразделений на объекте (на основании п.8.1.3 СП 4.13130, Протокола совещания под председательством Первого заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации А.Н Ломакина по вопросам нормативных требований в части устройства пожарных проездов для Объектов Программы реновации от 28.01.2021 №1256-ПРМ-АЛ и письма Начальника Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по г. Москве Жуковский Ю.А. от 26.02.2024 № ИВ-108/2-7343 подтверждена в Документе (Отчете) предварительного планирования действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ (том 85-0421-ОК-1/Н-11.2-ПБ3) (далее – Отчет), с учетом которого предусмотрены следующие мероприятия:

- проезды к местам установки ППТМ предусмотрены с расчетом нагрузки на покрытие от полной Л3 (АЛ-30), Л5 (АЛ-55), Т9 (АПК-90) согласно схемам №13-14 (приложение 2 Отчета);

- установка ППТМ групп Л3 (АЛ-30), Л5 (АЛ-55) предусматривается беспрепятственно в любом месте в рамках предусматриваемых пожарных проездах в границах пожарного проезда на участках шириной не менее 6 метров, на покрытие, рассчитанное на максимальную нагрузку от оси ППТМ без устройства на них парковочных мест согласно схеме №14 Отчета. Установка ППТМ групп Т9 (АПК-90) предусматривается беспрепятственно в рамках предусматриваемых площадок размером 10х16 м на покрытие, рассчитанное на максимальную нагрузку от оси ППТМ без устройства на них парковочных мест согласно схеме №14 Отчета;

- в проездах оборудованы площадки для установки опорных элементов (аутригеров) ППТМ группы Л3 (АЛ-30), Л5 (АЛ-55), Т9 (АПК-90) согласно схеме №14. Площадки должны быть размерами согласно таблице 1.9.2 Отчета;

- проведена маркировка и обозначение площадок для установки ППТМ группы Л3 (АЛ-30), Л5 (АЛ-55), Т9 (АПК-90) (Схема №13-14) в соответствии с Рекомендациями по устройству площадок для установки для расстановки пожарной и спасательной техники (приложение 4 Отчета);

- несущая способность покрытий дорожных полотен проездов (газонных георешёток, тротуаров, стилобатов и т.п.) в местах установки и развертывания ППТМ принята с учетом их тактико-технических характеристик. Проезды к местам установки ППТМ предусмотрены с нагрузкой на покрытие от полной массы ППТМ группы Л3 (АЛ-30), Л5 (АЛ-55), Т9 (АПК-90), согласно схеме №13-14 (Приложение 2 Отчета). При этом несущая способность покрытий обеспечивает безопасные действия пожарно-спасательных подразделений по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ с использованием основной и специальной пожарной техники;

- исключен перепад высот и установка бордюрного камня (за исключением пониженного бордюрного камня с пологой конструкцией) в местах проезда

ППМ (Схема №13-14 Отчета). В местах устройства площадок для установки ППМ перепад высот в виде бордюрного камня допускается.

Конструкция дорожной одежды проездов и площадок для пожарной техники (в том числе с использованием газонных решеток и тротуаров), а также покрытие автостоянки (стилобатная часть), используемая в том числе для проезда и размещения пожарной техники, рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. Для стилобатной части дорожное покрытие рассчитано на нагрузку от пожарных автомобилей, но не менее 16 тонн/ось (п.8.1.7, п. 8.1.13 СП 4.13130.2013).

в.7 Для выездной надземной части рампы, площадки под размещение ТП (все шириной не более 18 м и высотой до 12 м), устройство проезда для пожарных автомобилей предусмотрено с одной продольной стороны на расстоянии не более 25 от стены до края проезда, с шириной проезда не менее 3,5 м (п.8.2.1, п.8.2.3 СП 4.13130.2013, ст.98 Федерального закона № 123-ФЗ).

в.8 Ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения комплекса, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда пожарной техники, схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов представлены в графической части раздела 9 (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87).

г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

г.1 Согласно части 2 статьи 17 Федерального закона № 384-ФЗ для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности элементов строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения.

Конструктивные и объемно-планировочные решения приняты в соответствии с требованиями СП 2.13130.2020, СП 4.13130.2013 и другими действующими нормативными документами по пожарной безопасности.

Общие конструктивные и объемно-планировочные решения, деление на пожарные отсеки.

г.2 Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности жилого здания устанавливаются в зависимости от его этажности, класса функциональной пожарной опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности, происходящих в нем технологических процессов (ч. 1, ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ.

Проектируемый объект представляет собой два отдельно стоящих 24-этажных многоквартирных жилых дома, объединенные встроенно-пристроенной одноэтажной подземной автостоянкой и со встроенно-пристроенными

воротами (дверями) с пределом огнестойкости не менее EI 60, оборудованными автоматическими устройствами закрывания их при пожаре (п.6.2.7 СП 113.13330.2023).

Сообщение между пожарными отсеками для хранения автомобилей и пожарными отсеками жилого здания по вертикали предусмотрено посредством лифта с режимом «Перевозка пожарных подразделений», являющийся в том числе для подземной автостоянки лифтом для пожарных подразделений. Пределы огнестойкости шахт лифтов составляют не менее REI 120 (в местах деления на пожарные отсека - REI 150), а дверей шахт лифтов - не менее EI 60. Вход в данный лифт со стороны автостоянки осуществляется через два парно-последовательно расположенных тамбур-шлюза 1-го типа (тамбур-шлюзы запроектированы в объеме пожарного отсека подземной автостоянки) (п. д) 7.14 СП 7.13130, п.6.2.9 СП 113.13330.2023).

г.17 Для выхода в смежный пожарный отсек автостоянки и из рампы наружу, в автостоянке вблизи ворот и в воротах предусматривается противопожарная дверь (калитка) шириной не менее 0,8 м. Высота порога калитки в воротах не превышает 0,15 м (п.5.29 СП 113.13330.2023, п.8.4.4 СП 1.13130.2020).

г.18 В подземной автостоянке в соответствии с СП 4.13130.2013, СП 113.13330.2023:

- предусмотрено размещение помещений по обслуживанию автостоянок, а именно: насосная автостоянки, электрощитовые автостоянки, помещение уборочной техники. Указанные помещения отделены от помещения хранения автомобилей противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с заполнением проемов противопожарными дверями не ниже 2-го типа, и перекрытиями не ниже 3-го типа (п.6.1.47 СП 4.13130.2013, п.5.7 СП 113.13330.2023);

- встроенные в автостоянку помещения, обслуживающие в том числе пожарный отсек надземной части здания (ИТП, водомерный узел, узел учета тепла, электрощитовые жилой и нежилой надземной части) с учетом прокладки в них коммуникаций разных пожарных отсеков в пределах этажа пожарного отсека подземной автостоянки выделяются противопожарными стенами с пределом огнестойкости не ниже REI 150 с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа (п.8.1.3 СП 113.13330.2023 ч.7 ст.82, ч. 4, ст. 137 Федерального закона № 123-ФЗ);

- венткамеры (приточные), размещенные в автостоянке, выделяются ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов, а именно: не менее EI 150 – для венткамер обслуживающих другой пожарный отсек, не менее EI 120 – для венткамер обслуживающих лифты для пожарных, не менее EI 60 – в остальных случаях. Двери указанных венткамер предусмотрены противопожарными 1-го типа (п. 7.17 а) и б) СП 7.13130.2013).

Покрытие рамп и пешеходных дорожек на них исключает скольжение (п.5.32 СП 113.13330.2023).

Отделка стен и потолков подземной стоянки автомобилей выполнена из материалов группы горючести не ниже Г1 (п.6.2.20 СП 113.13330.2023).

Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов в помещениях и на путях эвакуации принимаются в соответствии со ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ и табл. 28 приложения к нему.

Класс функциональной пожарной опасности	Класс пожарной опасности материала, не более указанного			
	для стен и потолков		для покрытия полов	
	Лестничные клетки	Общие коридоры, холлы	Лестничные клетки	Общие коридоры, холлы
Ф5.2	НГ	Г1, В1, Д2,Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т2, РП2

Объемно-планировочные решения и ограничение распространения пожара в надземной части здания.

г.23 Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части общественного назначения имеют предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности К0. С учетом наличия в жилом доме окон, ориентированных на встроенно-пристроенные части здания, уровень кровли на расстоянии 6 м от места примыкания не превышает отметки пола вышерасположенных жилых помещений основной части здания. Утеплитель покрытия в этом месте выполнен из НГ (6.5.5 СП 2.13130.2020).

г.24 При размещении противопожарных преград в местах примыкания одной части здания к другой под углом менее 135 град. (места примыкания жилого строения и встроенно-пристроенной части) участок наружной стены, длиной не менее 4 м от вершины угла с одной из сторон предусмотрен класса пожарной опасности К0 и имеет предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной преграды. Проемы на данном участке наружной стены на расстоянии менее 4 м друг от друга не предусмотрено (п.5.4.14 СП 2.13130.2020).

г.25 Встроенные и встроенно-пристроенные помещения в жилом здании предусматриваются в соответствии с требованиями п.п. 5.1.2, 5.1.3, 5.2.8 СП 4.13130.2013, п. 6.2.1.12 СП 54.13330.2022). В здании не предусматриваются размещение производственных и складских помещений категорий А и Б, специализированных объектов торговли по продаже горючих газов (ГГ), легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), бытовой химии и строительных материалов с наличием ГГ, ЛВЖ (за исключением товаров в мелкой расфасовке), а также веществ и материалов, способных взрываться и воспламеняться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом.

Встроенные и встроенно-пристроенные помещения БКТ (класса Ф4.3) и ЦИН (класса Ф3.5), располагаемые на первом этаже здания, отделяются от жилой части противопожарными стенами 2-го типа и противопожарными перекрытиями 2-го типа без проёмов. (п.5.2.7 СП 4.13130.2013, п. 6.2.1.12 СП 54.13330.2022).

На 1-ом этаже жилой части строений предусмотрено размещение колясочной (категории В3 по пожарной опасности), отделенной от вестибюля противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не ниже EI 45 с заполнением противопожарными дверями EI 30.

Помещения категории В3, расположенные в надземных этажах (и на кровле), выделяются от смежных помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа с заполнением проёмов противопожарными дверями 2-го типа. Помещения электрощитовой не располагается под помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами. Дверь электрощитовой открывается наружу (п.5.1.2 СП 4.13130.2013, п. 7.1.29 ПУЭ).

г.26 Межквартирные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры, холлы и вестибюли от других помещений, соответствуют требованиям п.5.2.9 СП 4.13130.2013, табл. 7.1а п. 6.2.1.7 СП 54.13330.2022, и имеют характеристики не ниже:

Ограждающая конструкция	Минимальный предел огнестойкости и допустимый класс пожарной опасности конструкции
	I
Стена, перегородка, межквартирная	R*EI 30, K0
Стена, перегородка, отделяющая внеквартирные коридоры и вестибюли от других помещений	R*EI 30, K0
*Для ненесущих стен предел огнестойкости по предельному состоянию "потеря несущей способности (R)" не устанавливается	

Класс пожарной опасности и предел огнестойкости внутриквартирных, в том числе шкафных, сборно-разборных, с дверными проёмами и раздвижных перегородок не нормируются (п. 6.5.4 СП 2.13130.2020).

г.27 Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов в помещениях и на путях эвакуации принимаются в соответствии со ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ и табл. 28 приложения к нему.

Класс функциональной	Класс пожарной опасности материала, не более указанного	
	для стен и потолков	для покрытия полов

г.30 Ограждающие конструкции шахт пассажирских лифтов (не являющихся лифтами для пожарных), включая двери шахт, отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам, а именно:

- ограждающие конструкции лифтовых шахт предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 120, т.к. размещены в группе с лифтами для пожарных, а также имеют общее машинное помещение с лифтом для пожарных (п.5.2.3 ГОСТ Р 53296-2009);
- двери шахт пассажирских лифтов выполняются противопожарными с пределами огнестойкости не менее EI 60, так как лифт для пожарных расположенный в выгороженной шахте имеет с ними общий лифтовой холл, при этом лифтовой холл является зоной безопасности для МГН (ч. 16 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ, п.5.2.3 ГОСТ Р 53296-2009);
- конструкции лифтовых шахт, участвующие в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, имеют пределы огнестойкости не ниже требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций здания;
- помещения машинного отделение лифтов, в том числе пол машинного отделения, являющейся перекрытием лифтовых шахт, выделяются противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не ниже REI 120, с заполнением проёмов противопожарными дверями/люками EIS60, т.к. являются общими для пассажирских лифтов и лифтов для пожарных (п.5.2.5 ГОСТ Р 53296-2009).

г.31 В здании в каждом строении предусмотрены лифты для транспортировки пожарных подразделений, в т.ч. лифты для МГН, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к лифтам для пожарных, и имеют общее машинное помещение. Лифты предусмотрены со скоростью движения не менее 1 м/с, с размерами кабины 1100 ×2100 мм, при этом (п.7.15 СП 4.13130.2013, ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, п.п. 5.1.8, 5.1.9, 5.2.1, 5.2.5 ГОСТ Р 53296, ГОСТ Р 52382, ГОСТ 33652):

- лифты для перевозки (транспортирования) пожарных подразделений предусмотрены в обособленных шахтах;
- ограждающие конструкции лифтовых шахт в надземной части и помещения машинного отделения лифтов (стены и перекрытие под ним, в том числе где лифты имеют общее машинное помещение) предусмотрены с пределом огнестойкости не менее REI 120, а при пересечении пожарного отсека подземной части – не менее REI 150;
- двери шахт лифтов выполняются противопожарными с пределами огнестойкости не менее EI 60, так как лифтовые холлы на этажах, кроме 1-го, являются зоной безопасности для МГН. Двери машинного отделения – EIS 60;
- конструкции лифтовых шахт, участвующие в общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, имеют пределы огнестойкости не ниже требуемых пределов огнестойкости несущих конструкций здания;
- в крыше кабины лифта для пожарных предусмотрен люк в соответствии с ГОСТ Р 52382;

Площадь пожаробезопасных зоны предусмотрена исходя из максимального количества людей, относящихся к МГН, для которых предусмотрена указанная зона, при условии возможности маневрирования (п.9.2.5 СП 1.13130.2020).

д.26 Для безопасной эвакуации людей, относящихся к МГН, в местах их пребывания предусмотрено:

- ширина путей эвакуации (в том числе коридоров) не менее 1,8 м или не менее 1,5-1,2 м, при этом в коридорах предусмотрены разъезды (карманы) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана (или выхода), высота проходов для МГН по всей их длине составляет в свету не менее 2,1 м (п.6.2.1, п. 6.2.21 СП 59.13330.2020);
- ширина проходов в помещениях, обеспеченных доступом МГН, с оборудованием и мебелью – не менее 1,2 м (п.6.2.2, 6.2.21 СП 59.13330.2020);
- ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку – не менее 0,9 м (п.6.2.4 СП 59.13330.2020);
- глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей предусмотрена не менее 2,45 м, а ширина не менее 1,6 м (п.6.1.8 СП 59.13330.2020);
- двери на путях эвакуации имеют окраску, контрастную со стеной (п.6.2.4 СП 59.13330.2020);
- высота порогов в дверных проемах, на путях передвижения МГН не превышает 0,014 м (п.6.2.4 СП 59.13330.2020); при необходимости противопожарные двери, установленные на путях передвижения МГН, предусмотрены с выпадающим (плавающим) порогом.
- в помещениях, доступных инвалидам, не применяются ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013 м. Ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий (п. 6.2.7 СП 59.13330.2020);
- места обслуживания МГН, относящихся к группам мобильности М2 - М4, размещаются на расстоянии не более 15 м от выходов из помещений (п.6.2.20 СП 59.13330.2020);
- устройства, обеспечивающие самозакрывание дверей, размещенные на путях эвакуации МГН, обеспечивают беспрепятственность их движения и возможность свободного открывания при приложении соответствующего усилия. Усилие открывания двери не превышает 50 Нм (п.9.3.8 СП 1.13130.2020).

д.27 Согласно п. 6.2.25 СП 59.13330.2020 расстояние от наиболее удаленной точки помещения для инвалидов до двери в зону безопасности предусмотрено в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации, что подтверждено Расчетом по оценке пожарного риска, включающим обоснование безопасной эвакуации МГН.

е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

е.1 Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы меры по обеспечению возможности безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны (ч. 6, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ).

е.2 Для обеспечения безопасности пожарных подразделений при ликвидации пожара предусматриваются следующие мероприятия (ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ):

1) подъезды для пожарной техники;
2) наружное противопожарное водоснабжение;
3) устройство выходов непосредственно на кровлю с незадымляемых лестничных клеток типа Н2 по лестничным маршам с площадкой перед выходом, через противопожарную дверь не ниже 2-го типа размером не менее 0,8х1,9 метра. При наличии при выходе окон в лестничных клетках, они также предусмотрены противопожарными не ниже 2-го типа (п.7.6 СП 4.13130.2013);
4) в местах перепада высот кровли более 1 м запроектированы пожарные лестницы типа П1. Пожарные лестницы П1 выполняются из негорючих материалов, располагаются не ближе 1 м от окон и имеют конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным снаряжением;
5) для кровель секций, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок предусмотрены ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254 (п.7.16 СП 4.13130.2013).
6) между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в лестничных клетках предусматриваются зазоры шириной не менее 75 мм (п. 7.14 СП 4.13130.2013);
7) в здании предусматривается устройство лифтов для транспортирования пожарных подразделений отвечающихтребованиям ГОСТ Р 53296-2009. (п.6.2.4.4 СП 54.13330.2022). Лифты для пожарных установленные в здании Объекта предусмотрены с грузоподъемностью не менее 1000 кг и размером кабины не менее 1100х2100мм, что отвечает требованиям п. 4.2 ГОСТ Р 53296-2009.
8) Время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова не превышает 10 мин (ст.76 № 123-ФЗ).

ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

Сведения о категориях по взрывопожарной и пожарной опасности основных помещений производственного, складского и технического назначения