полном объёме требований пожарной безопасности, установленных Техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В настоящем разделе рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта и не рассматриваются другие аспекты обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности.

Согласно ч. 5.2 ст. 49 ГрК РФ, при подготовке настоящего Раздела использовались требования нормативно-правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности действовавших на дату выдачи Градостроительного плана земельного участка № РФ-77-4-53-3-36-2025-03919-0 от 28.04.2025, подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а также Заданием на проектирование, а именно:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ).

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ).

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020).

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020).

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009).

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013)..

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020).

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 485.1311500.2020)

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень

**е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара**

**е.1** Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы меры по обеспечению возможности безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны (ч. 6, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ).

**е.2** Для обеспечения безопасности пожарных подразделений при ликвидации пожара предусматриваются следующие мероприятия (ст. 90 Федерального закона № 123-ФЗ):

1) подъезды для пожарной техники;
2) наружное противопожарное водоснабжение;
3) устройство выходов непосредственно на кровлю с незадымляемых лестничных клеток типа Н2 по лестничным маршам с площадкой перед выходом, через противопожарную дверь не ниже 2-го типа размером не менее 0,8х1,9 метра. При наличии при выходе окон в лестничных клетках, они также предусмотрены противопожарными не ниже 2-го типа (п.7.6 СП 4.13130.2013);
4) в местах перепада высот кровли более 1 м запроектированы пожарные лестницы типа П1. Пожарные лестницы П1 выполняются из негорючих материалов, располагаются не ближе 1 м от окон и имеют конструктивное исполнение, обеспечивающее возможность передвижения личного состава подразделений пожарной охраны в боевой одежде и с дополнительным снаряжением;
5) для кровель секций, балконов, лоджий, наружных галерей, открытых наружных лестниц, лестничных маршей и площадок предусмотрены ограждения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53254 (п.7.16 СП 4.13130.2013).
6) между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в лестничных клетках предусматриваются зазоры шириной не менее 75 мм (п. 7.14 СП 4.13130.2013);
7) в здании предусматривается устройство лифтов для транспортирования пожарных подразделений отвечающихтребованиям ГОСТ Р 53296-2009. (п.6.2.4.4 СП 54.13330.2022). Лифты для пожарных установленные в здании Объекта предусмотрены с грузоподъемностью не менее 1000 кг и размером кабины не менее 1100х2100мм, что отвечает требованиям п. 4.2 ГОСТ Р 53296-2009.
8) Время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова не превышает 10 мин (ст.76 № 123-ФЗ).

**ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности**

Сведения о категориях по взрывопожарной и пожарной опасности основных помещений производственного, складского и технического назначения

представлены в таблице:

| Наименование помещения | Категория по взрывопожарной или пожарной опасности | Класс зоны по ПУЭ |
|---|---|---|
| Помещение автостоянки | В2 | П-IIа |
| Венткамеры автостоянки (приточные) | В4 | П-IIа |
| Электрощитовые | В3 | П-IIа |
| ИТП/узел учета тепла | В4 | П-IIа |
| Насосная АПТ | В4 | П-IIа |
| ПУИ/ПУТ (менее 10 м.кв.) | В4 | П-IIа |
| ПУИ/ПУТ (более 10 м.кв.) | В3 | П-IIа |
| Помещение СС (более 10 м.кв.) | В3 | П-IIа |
| Помещение СС (менее 10 м.кв.) | В4 | П-IIа |
| Колясочная | В3 | П-IIа |
| Машинное отделение | В3 | П-IIа |

Категории по каждому конкретному помещению приведены на схемах эвакуации.

**з) перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией**

Пожарные отсеки подземной автостоянки и рампы защищаются автоматическими установками пожаротушения (п. 4.8, табл. 1, поз. 4.1.1 СП 486.1311500.2020, п. 6.2.26 СП 113.13330.2023).

Инженерные системы пожарного отсека автостоянки предусмотрены автономными от инженерных систем пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности (п. 6.2.28 СП 113.13330.2023).

Жилые строения и подземная автостоянка защищаются системой автоматической пожарной сигнализации (п. 4.8, табл. 1, поз. 6.1 СП 486.1311500.2020).

Встроенные нежилые помещения общественного назначения защищаются автоматическими установками пожарной сигнализации (п. 4.8, табл. 3, поз. 39, 48 СП 486.1311500.2020).

В здании защищаются системой пожарной сигнализации (далее – СПС) все помещения независимо от площади, кроме помещений (п. 4.4 СП 486.1311500.2020):

с мокрыми процессами, душевых, санузлов, мойки;

венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;

категории В4 и Д по пожарной опасности;

лестничных клеток;

тамбуров и тамбур-шлюзов;

чердаков.

Требуемый напор воды для обеспечения внутреннего пожаротушения от пожарных кранов обеспечивается от водопроводной сети. Ввод и управляющее оборудование расположены в помещении насосной станции.

Внутренние сети противопожарного водопровода здания этажей имеют два выведенных наружу патрубка (из насосной станции) с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с установкой в зданиях обратного клапана и нормально открытой опломбированной задвижки (п.6.1.26, п. 12.17 СП 10.13130.2020).

В соответствии с п. 12.18 СП 10.13130.2020 патрубки с соединительными головками, выведенные наружу здания, расположены в местах, удобных для подъезда пожарных автомобилей и оборудованы световыми указателями и пиктограммами. Место вывода на фасад патрубков с соединительными головками удобны для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаются на высоте (1,50±0,15) м относительно горизонтальной оси клапана и на расстоянии не более 150 м от пожарных гидрантов.

Места вывода головок для подключения передвижной пожарной техники оснащаются световыми табло, автоматически включаемыми с началом наступления темноты и выключаемыми с началом светлого периода суток.

**и.3** Система пожарной сигнализации

Для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы характеристики и параметры систем обнаружения пожара (с учётом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) (ч. 5, ст. 17 Федерального закона № 384-ФЗ).

Автоматическая пожарная сигнализация обеспечивает автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной эвакуации людей (ч. 1, ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ).

Здание оборудовано системой пожарной сигнализации адресного типа (поз.3 табл. А.1. Приложение А, п.6.1.6 СП 484.1311500.2020).

В соответствии со статьей 83 Федерального закона № 123-ФЗ в здании (в автостоянке и в надземной части) защищаются системой пожарной сигнализации (далее – СПС) все помещения независимо от площади, кроме помещений (п. 4.4 СП 486.1311500.2020):

с мокрыми процессами, душевых, санузлов, мойки;

венткамер, насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;

категории В4 и Д по пожарной опасности;

лестничных клеток;

тамбуров и тамбур-шлюзов;

чердаков.

В прихожих всех квартир установлены автоматические пожарные извещатели, подключенные к приемно-контрольному прибору жилого здания. В лифтовых холлах и в межквартирных коридорах установлены ручные и дымовые ИП (п.6.2.15 СП 484.1311500.2020).

Для секций с устройством одной лестничной клетки типа Н2 в прихожих