полном объёме требований пожарной безопасности, установленных Техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В настоящем разделе рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта и не рассматриваются другие аспекты обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности.

Согласно ч. 5.2 ст. 49 ГрК РФ, при подготовке настоящего Раздела использовались требования нормативно-правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности действовавших на дату выдачи Градостроительного плана земельного участка № РФ-77-4-53-3-36-2025-03919-0 от 28.04.2025, подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а также Заданием на проектирование, а именно:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ).

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ).

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020).

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020).

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009).

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013)..

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020).

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 485.1311500.2020)

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень

пожарной опасности	Вестибюли, лестничные клетки	Общие коридоры, холлы	Вестибюли, лестничные клетки	Общие коридоры, холлы
Ф1.3 и встроен. Ф4.3 (Пожарный отсек более 17 этажей и более 50 метров)	НГ	Г1, В1, Д2,Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т2, РП2
Ф3.5	НГ	Г1, В1, Д2,Т2	В2, Д3, Т2, РП2	В2, Д3, Т2, РП2

Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов в зальных помещениях принимаются в соответствии со ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ и табл. 29 приложения к нему.

Класс функциональной пожарной опасности	Вместимость зальных помещений, человек	Класс материала, не более указанного	
		для стен и потолков	для покрытия полов
Ф4.3	Не более 50	Г2, В2, Д3, Т2	В2, Д3, Т3, РП2
Ф3.5	Более 15, но не более 300	Г1, В1, Д2, Т2	В2, Д2, Т2, РП1

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены из негорючих материалов (ч. 5 ст. 134 Федерального закона №123).

г.28 Ограждения лоджий и балконов выполнены из негорючих материалов (НГ) высотой не менее 1,2 м (п.5.4.21 СП 2.13130.2020, п.6.2.1.11, п.6.4.4 СП 54.13330.2022).

г.29 Согласно ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020, п.6.2.25 СП 59.13330.2020 лифтовые холлы перед лифтами для транспортировки пожарных подразделений на этажах являются зонами безопасности для маломобильных групп населения (далее – МГН), которые выполнены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 для I степени огнестойкости соответственно (пожаробезопасная зона 1-го типа), с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей – не менее 1,96·105 м3/кг) (ГОСТ Р 53296-2009, п.9.2.1 СП 1.13130.2020, п. 6.2.27 СП 59.13330.2020).

Люки для технологического доступа из машинного помещения в лифтовой холл (ПБЗ) над верхним жилым этажом предусмотрены с пределом огнестойкости не ниже EIS 60, ограждающие конструкции шахты для доступа имеют предел огнестойкости не ниже REI 120 (п. 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020).

Лифтовое сообщение

лестничную клетку, имеющую выход наружу (п.12.10 СП 10.13130.2020, п.6.10.10 СП 485.1311500.2020).

Встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения имеют обособленные эвакуационные пути и выходы, изолированные от других частей здания (п.6.1.14 СП 1.13130.2020).

д.4 Не менее двух эвакуационных выходов предусмотрено:

- из каждого пожарного отсека подземной автостоянки (в том числе каждого помещения хранения автомобилей), независимо от количества пребывающих там людей (п.4.2.7, п.8.4.3 СП 1.13130.2020);

- из встроенно-пристроенной нежилой части с размещением помещений ЦИН (класса Ф3.5), где предусматривается пребывание более 20 человек (п.4.2.9 СП 1.13130.2020);

- из встроенной нежилой части с размещением помещений БКТ (класса Ф4.3), где предусматривается пребывание более 20 человек (п.4.2.9 СП 1.13130.2020).

При наличии в помещении двух эвакуационных выходов и более они расположены рассредоточено (минимальное значение расстояния между наиболее близкими гранями указанных выходов в помещениях предусмотрено не менее половины максимальной диагонали помещения) (п. 4.2.16 СП 1.13130.2020).

д.5 Ширина эвакуационных выходов в свету предусмотрена:

- не менее 0,9 м - выходов, используемых МГН, в том числе при выходе с жилых этажей, из встроенных и встроенно-пристроенных помещений общественного назначения и автостоянки с доступом МГН (9.3.3 СП 1.13130.2020, п.6.2.4 СП 59.13330.2020);

- не менее 1,2 м - из помещения хранения автомобилей при числе эвакуирующихся 50 человек и более, в том числе при эвакуации из нескольких пожарных отсеков, из помещений ЦИН с количеством пребывающих 50 человеку и более (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020);

- не менее 0,6 м - из технических помещений и кладовых площадью не более 20 м.кв. без постоянных рабочих мест, туалетных кабин, санузлов, а также из помещений с одиночными рабочими местами (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020);

- не менее 0,8 м - во всех остальных случаях (п. 4.2.19 СП 1.13130.2020).

Ширина выходов из лестничных клеток наружу предусмотрена не менее требуемой ширины эвакуационного пути по маршу лестницы (п.4.2.20 СП 1.13130.2020).

Высота эвакуационных выходов в свету составляет не менее 1,9 м. В помещениях без постоянного пребывания людей, а также в помещениях с одиночными рабочими местами – не менее 1,8 м. При высоте выхода менее 1,9 м применяется обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015, а также обеспечена его травмобезопасность (п. 4.2.18 СП 1.13130.2020).

Из технических пространств, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, вместо

эвакуационных предусмотрены аварийные выходы размером не менее 0,75х1,5 м - через двери, а также размером не менее 0,6х0,8 м - через люки (п.4.2.12 СП 1.13130.2020). В случае, когда выход ведет через приямок предусмотрено устройство лестницы в приямке (п.4.2.4 г) СП 1.13130.2020.

Для кровли (с размещением оборудования и выходов на нее из помещений), предусмотрены эвакуационные выходы на лестничную клетку размерами не менее 0,8х1,9 м (п.4.2.12 СП 1.13130.2020 п. «д» ч.1 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ).

В ряде случаев используются двупольные двери, при этом ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна. Не учитывается ширина «пассивного» (зафиксированного) полотна. Для двупольных дверей с двумя «активными» полотнами предусматриваются устройства самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен (п. 4.2.27 СП 1.13130.2020).

д.6 Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Не нормируется направление открывания дверей для (п.4.2.22 СП 1.13130.2020):

- помещений квартир класса Ф1.3;
- помещений с одновременным пребыванием не более 15 человек и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 человек;
- кладовых (помещений хранения) площадью не более 200 м без постоянных рабочих мест;
- дверей, установленных в перегородках, разделяющих коридоры здания.

Перед наружными дверями (эвакуационными выходами) предусматриваются горизонтальные входные площадки с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери. Входные площадки высотой от уровня тротуара более 0,45 м оборудуются ограждениями высотой не менее 0,8 м (п.п. 4.2.21 СП 1.13130.2020, п. 6.10 СП 118.13330.2022).

Эвакуационные пути

д.7 Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения, в которой может находиться человек, до ближайшего эвакуационного выхода из помещения, а также от выхода из помещения до ближайшего эвакуационного выхода на лестницу, лестничную клетку, непосредственно наружу или в пожаробезопасную зону, измеряемое по оси эвакуационного пути, установлено в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и категории по пожарной и взрывопожарной опасности помещения и здания, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания (п.4.3.1 СП 1.13130.2020).

д.8 В соответствии с п.4.3.2 СП 1.13130.2020:

- высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету составляет не менее 2 м;

- для горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться не более 5 человек высота путей эвакуации, составляет не менее 1,8 м;

- высота горизонтальных участков путей эвакуации технических пространств, предназначенных только для прокладки коммуникаций, принята равной высоте технического пространства;

- в технических пространствах, предназначенных только для прокладки коммуникаций, на отдельных участках протяженностью не более 2 метров допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 метра. Высоту вспомогательных (неосновных) проходов также допускается уменьшать до 1,2 метра.

В местах уменьшения высоты эвакуационного пути до значений менее 2 м предусматривается обозначения указанных мест сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 и предусматриваются мероприятия для предотвращения травмирования людей.

Высота проходов для МГН по всей их длине составляет в свету не менее 2,1 м (п.6.2.1 СП 59.13330.2020).

д.9 Ширина путей эвакуации на жилых этажах (ширина коридоров) с учетом нахождения МГН предусмотрена не менее 1,8 м или не менее 1,5-1,2 м, при этом в коридорах предусмотрены разъезды (карманы) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана (или выхода), высота проходов для МГН по всей их длине составляет в свету не менее 2,1 м (п.6.1.9 СП 1.13130.2020, п. 6.2.21 СП 59.13330.2020).

Ширина остальных горизонтальных участков путей эвакуации составляет не менее (п.п. 4.3.3, 9.3.4 СП 1.13130.2020, п. 6.2.1 СП 59.13330.2016):

1,2 м – для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 чел.;

0,7 м – для проходов к одиночным рабочим местам;

1 м – во всех остальных случаях.

При дверях, открывающихся из помещений в коридоры (за исключением поэтажных коридоров жилых строений между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку), за ширину эвакуационного пути по коридору принята ширина коридора, уменьшенная (п. 4.3.4 СП 1.13130.2020):

- на половину ширины дверного полотна – при одностороннем расположении дверей либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более;

- на ширину дверного полотна – при двустороннем расположении дверей.

д.10 В полу на путях эвакуации не предусматриваются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проёмах высотой не более 50 мм (п.4.3.5 СП 1.13130.2020).

В местах устройства перепадов предусматриваются лестницы с числом ступеней не менее трех, и пандусы с уклоном не более 1:6.

Лестницы (в том числе размещенные в лестничных клетках) высотой более 45 см имеют ограждения с поручнями. В местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений предусмотрена не менее 1,2 м.

На путях эвакуации не предусматривается устройство криволинейных лестниц, лестниц с забежными ступенями, ступеней с различной шириной проступи и высоты, разрезных лестничных площадок, устройство криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы или лестничной клетки (п. 4.3.6 СП 1.13130.2020).

д.11 В эвакуационных коридорах не предусмотрены оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, трубопроводы с горючими газами и жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме встроенных шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Шкафы для коммуникаций и пожарных кранов, допускается предусматривать выступающими из стен при этом сохранена нормативная ширина пути эвакуации, и предусмотрено обозначение выступающих конструкций в соответствии с ГОСТ 12.4.026 с выполнением мероприятий, направленных на исключение травмирования людей (оборудование выступающих частей перилами, ограждениями, защитными конструкциями и другие). Размещение радиаторов отопления предусмотрено с учетом сохранения нормативной ширины пути эвакуации и выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей (п.4.3.7, п.4.4.9 СП 1.13130.2020).

Коридоры жилых этажей предусмотрены длиной не более 30 м (п.6.1.9 СП 1.13130.2020).

д.12 На жилых этажах расстояние от двери наиболее удалённой квартиры до выхода в лестничную клетку Н2, или в тамбур-шлюз перед лестничной клеткой типа Н2, а для МГН – до входа в пожаробезопасную зону для МГН, составляет не более 25 м (п.6.1.8 СП 1.13130.2020, 6.2.2.1 СП 54.13330.2022).

Во встроенных помещениях для посетителей ЦИН класса Ф3.5, а также встроенных помещениях БКТ класса Ф4.3 фактическое расстояние от любой точки помещений до выхода наружу, составляет не более 25 м. (п. 7.1.4, п.7.13.3 СП 1.13130.2020).

В подземной автостоянке расстояние по путям эвакуации от машиномест и от технических помещений (с возможным пребыванием менее 5 человек) до выхода в лестничную клетку составляет: между эвакуационными выходами – не более 40 м, в тупиковой части помещения – не более 20 м (табл. 19 п.8.4.4 СП 1.13130.2020).

д.13 Для размещенных на кровле оборудования, технических, предусмотрены эвакуационные проходы до лестничной клетки (размеры выхода на лестничную клетку не менее 0,8х1,9 метра), выполненные из негорючих материалов шириной не менее 1 м, при этом несущие конструкции кровли, в том числе указанных проходов, выполнены классом пожарной опасности К0 с пределом огнестойкости R(EI) 15. Проходы предусмотрены по участкам,

выполненным из негорючих материалов, и рассчитаны на соответствующую весовую нагрузку (п. 4.3.3, п.4.3.9 СП 1.13130.2020, . «д» ч.1 ст.89 Федерального Закона №123-ФЗ).

д.14 Тамбур-шлюзы и тамбуры на путях эвакуации, предусмотренные по условиям технологии или по условиям нормативных требований, а также тамбуры при выходе непосредственно наружу из здания (в том числе двойные), не считаются отдельными помещениями.

Ширина тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, предусмотрена больше ширины дверных проемов не менее чем на 0,5 м, а глубина - более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м. При выходе в тамбур или тамбур-шлюз двух и более дверей взаимное пересечение траекторий открывания этих дверей не предусмотрено. На пути движения МГН глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей предусмотрена не менее 2,45 м, а ширина не менее 1,6 м (п.4.3.11, п.9.3.10 СП 1.13130.2020, п.6.1.8 СП 59.13330.2020).

д.15 На путях эвакуации предусматривается аварийное освещение согласно СП 52.13330.2016, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020.

Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам

д.16 Эвакуация людей в жилой части здания:

В жилых строениях высотой более 28 м, но не более 75 м, с общей площадью квартир на этаже секции не более 550 м.кв. эвакуация для каждого строения предусмотрена в одну лестничную клетку типа Н2, при этом предусмотрено (п. 4.4.18, п.6.1.3 СП 1.13130.2020):

- наличие тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже;
- наличие выхода из лестничной клетки непосредственно наружу;
- устройство в здании (каждом строении) одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53296;
- оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа;
- оснащение здания системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не ниже 3-го типа.

Для строений с одним эвакуационным выходом с этажа в качестве аварийного выхода из квартир, расположенных на высоте более 15 м предусмотрен выход на лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца лоджии до проема. Простенки расположены в одной плоскости с оконными (дверными) проемами, выходящими на лоджию. Лоджии имеют ширину не менее 0,6 м и предусматриваются неостекленными, либо обеспечены естественным проветриванием и не менее чем двумя открывающимися окнами площадью не менее 0,8 м.кв. каждое, размещенными напротив глухого простенка

Число подъемов в одном марше между площадками предусмотрено не менее 3 и не более 16 (п.4.4.4 СП 1.13130.2020).

Выходы с этажей на лестничную клетку оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (п.4.4.6 СП 1.13130.2020).

д.19 Лестницы 2-го типа, размещенные в здании, соответствуют требованиям, в том числе в части огнестойкости (R60), установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках. Указанные лестницы в помещениях класса Ф5 могут быть стальными с ненормируемыми пределами огнестойкости (п.4.4.8 СП 1.13130.2020, п.5.2.8 СП 2.13130.2020).

д.20 В лестничных клетках не предусмотрены трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств и для освещения коридоров и лестничных клеток), а также оборудование и конструкции, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. Высота пути эвакуации в лестничных клетках предусмотрена не менее 2,2 м. Радиаторы внутри лестничных клеток размещены на высоте не менее 2,2 м от уровня чистого пола.

Внутри незадымляемых лестничных клеток допускается устройство только радиаторов отопления, трубопроводов (стояков) (из негорючих материалов, за исключением случаев применения противопожарных муфт при пересечении противопожарных преград) систем водоснабжения, канализации, водяного отопления при сохранении нормативной ширины пути эвакуации и выполнения мероприятий для предотвращения травмирования людей. Пустоты при пересечении трубопроводами строительных конструкций лестничных клеток заполнены негорючими материалами, не снижающими пожарно-технических характеристик конструкций (п.4.4.9 СП 1.13130.2020).

д.21 В соответствии с п.4.4.12 СП 1.13130.2020 и п.5.4.16 СП 2.13130.2020 лестничные клетки подвального (подземного) этажа запроектированы без естественного освещения. В уровне 1-го этажа естественное освещение обеспечено посредством остекленных дверей. В уровне 1-го этажа с отсутствием естественного освещения предусмотрена система аварийного освещения.

В жилых строениях лестничные клетки Н2 предусмотрены без естественного освещения, с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. Указанные лестничные клетки без естественного освещения оборудованы постоянным искусственным освещением с обеспечением электроснабжения по 1-й категории надежности, а также фотолюминесцентными элементами в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018 (п.4.4.12 СП 1.13130.2020).

Мероприятия по обеспечению безопасности маломобильных групп населения (МГН):

д.22 Для маломобильных посетителей и жильцов жилые дома оборудованы комплексом мероприятий согласно СП 59.13330.2020. Пешеходные пути, пандусы, ступени лестниц имеют твёрдое шероховатое покрытие, не допускающее скольжения.

В соответствии с Заданием на проектирование доступ МГН предусмотрен на все этажи здания. При этом в подземной автостоянке не предусмотрено специализированных машиномест для маломобильных групп населения, но в соответствии с Заданием на проектирование предусмотрены пожаробезопасные зоны для МГН.

д.23 Согласно ч. 15, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и 9.2.1-9.2.2 СП 1.13130.2020, п.6.2.25 СП 59.13330.2020 лифтовые холлы перед лифтами для транспортировки пожарных подразделений на этажах и в подземной автостоянке являются зонами безопасности для маломобильных групп населения (далее – МГН), которые выполнены противопожарными стенами с пределом огнестойкости не менее REI 60 для I степени огнестойкости (пожаробезопасная зона 1-го типа), с заполнением проёмов противопожарными дверями 1-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей – не менее $1{,}96 \cdot 10^5$ м^3/кг) (ГОСТ Р 53296-2009, п.9.2.2 СП 1.13130.2020, п. 6.2.27 СП 59.13330.2020). Зоны безопасности рассчитаны на всех инвалидов, оставшихся на этаже, в соответствии с разделом ОДИ. Зона безопасности предусмотрена незадымляемой. При пожаре в ней создается избыточное давление 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода. Подача воздуха в зону безопасности осуществляется с подогревом.

Ширина глухого простенка между окном помещения пожаробезопасной зоны и окнами смежных помещений предусматривается не менее 2 м, за исключением окон лестничных клеток, коридоров, вестибюлей, холлов и фойе.

Над и под помещениями пожаробезопасных зон не размещаются помещения другого функционального назначения, за исключением помещений, в которых отсутствует пожарная нагрузка или пожарная нагрузка ограничена (лестничные клетки, лифтовые холлы, пожаробезопасные зоны, санузлы, помещения категории В4 или Д и прочее).

д.24 Эвакуация МГН с первого этажа предусматривается в полном соответствии со ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ, СП 1.13130.2020 и СП 59.13330.2020. Выходы предусматриваются непосредственно наружу.

д.25 В соответствии с п.9.1.3 и табл.21 СП 1.13130.2020, количество МГН - группы мобильности М2-М4, находящихся на объекте защиты определяется заданием на проектирование, но не менее:

- 1 человека (каждой группы) на этаж при площади секции не более 550 м.кв.;

Группы мобильности М1 – не менее 35% от общего количества людей в соответствии с п.9.1.4 СП 1.13130.2020.

Площадь пожаробезопасных зоны предусмотрена исходя из максимального количества людей, относящихся к МГН, для которых предусмотрена указанная зона, при условии возможности маневрирования (п.9.2.5 СП 1.13130.2020).

д.26 Для безопасной эвакуации людей, относящихся к МГН, в местах их пребывания предусмотрено:

- ширина путей эвакуации (в том числе коридоров) не менее 1,8 м или не менее 1,5-1,2 м, при этом в коридорах предусмотрены разъезды (карманы) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана (или выхода), высота проходов для МГН по всей их длине составляет в свету не менее 2,1 м (п.6.2.1, п. 6.2.21 СП 59.13330.2020);
- ширина проходов в помещениях, обеспеченных доступом МГН, с оборудованием и мебелью – не менее 1,2 м (п.6.2.2, 6.2.21 СП 59.13330.2020);
- ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку – не менее 0,9 м (п.6.2.4 СП 59.13330.2020);
- глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей предусмотрена не менее 2,45 м, а ширина не менее 1,6 м (п.6.1.8 СП 59.13330.2020);
- двери на путях эвакуации имеют окраску, контрастную со стеной (п.6.2.4 СП 59.13330.2020);
- высота порогов в дверных проемах, на путях передвижения МГН не превышает 0,014 м (п.6.2.4 СП 59.13330.2020); при необходимости противопожарные двери, установленные на путях передвижения МГН, предусмотрены с выпадающим (плавающим) порогом.
- в помещениях, доступных инвалидам, не применяются ворсовые ковры с высотой ворса более 0,013 м. Ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий (п. 6.2.7 СП 59.13330.2020);
- места обслуживания МГН, относящихся к группам мобильности М2 - М4, размещаются на расстоянии не более 15 м от выходов из помещений (п.6.2.20 СП 59.13330.2020);
- устройства, обеспечивающие самозакрывание дверей, размещенные на путях эвакуации МГН, обеспечивают беспрепятственность их движения и возможность свободного открывания при приложении соответствующего усилия. Усилие открывания двери не превышает 50 Нм (п.9.3.8 СП 1.13130.2020).

д.27 Согласно п. 6.2.25 СП 59.13330.2020 расстояние от наиболее удаленной точки помещения для инвалидов до двери в зону безопасности предусмотрено в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации, что подтверждено Расчетом по оценке пожарного риска, включающим обоснование безопасной эвакуации МГН.

- в жилых строениях высотой не более 75 м с устройствои лестничных клеток Н2 – не ниже 3-го типа;
- во встроенных помещениях общественного назначения – не ниже 2-го типа.

В системе СОУЭ предусмотрены:

релейные модули с различным количеством реле, предназначенные для управления световыми и звуковыми оповещателями с возможностью контроля исправности цепи подключения;

оповещатели охранно-пожарные речевые;

оповещатели охранно-пожарные звуковые;

оповещатели охранно-пожарные световые;

оповещатели комбинированные свето-звуковые .

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 3.3 – 3.5 СП 3.13130.2009).

Звуковые и речевые сигналы СОУЭ обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения (п. 4.1 СП 3.13130.2009).

Настенные звуковые и речевые оповещатели, комбинированные пожарные оповещатели располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя составляет не менее 150 мм (п. 4.4 СП 3.13130.2009).

Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность обеспечивают уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей (п. 4.8 СП 3.13130.2009). Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре отличаются по тональности от других звуковых сигналов (ч. 9, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ).

Звуковые и речевые оповещатели:

- выпускаются без устройств регулировки громкости, не имеют разъемных устройств (имеется соединение только под винт на клеммах оповещателя или под пайку – при типе оповещателя с выпущенным кабелем);
- не подключаются к другим средствам связи, так как по умолчанию подключаются к выходам типа «открытый коллектор» приемно-контрольной аппаратуры или сигнально – пусковым блокам.

Замкнутые пространства зданий (кабины доступной и универсальной уборной, душевой, лифт), где инвалид может оказаться один, а также лифтовые холлы, приспособленные для пожаробезопасных зон оборудованы системой двусторонней связи. Система двусторонней связи снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью предусмотрено комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации (п.6.5.8 СП 59.13330.2020).