полном объёме требований пожарной безопасности, установленных Техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В настоящем разделе рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта и не рассматриваются другие аспекты обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности.

Согласно ч. 5.2 ст. 49 ГрК РФ, при подготовке настоящего Раздела использовались требования нормативно-правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности действовавших на дату выдачи Градостроительного плана земельного участка № РФ-77-4-53-3-36-2025-03919-0 от 28.04.2025, подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а также Заданием на проектирование, а именно:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ).

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ).

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020).

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020).

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009).

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013)..

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020).

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 485.1311500.2020)

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень

Приемные устройства наружного воздуха систем приточной противодымной вентиляции, расположенные на фасаде (верх которых расположен не ниже оконных проемов обслуживаемого пожарного отсека) предусмотрены на расстоянии не менее 15 м по вертикали (от края до края) и не менее 5 м (от края до края) по горизонтали от оконных проемов с остеклением в не противопожарном исполнении. При несоблюдении указанного расстояние остекление (заполнение проемов) выполнено в противопожарном исполнении (п.7.5.6 СП 60.13330.2020).

При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении составляет не более 30%. Давление на поверхность дверных проемов в защищаемых тамбур-шлюзах, так же через щели дверных проемов пассажирских и грузовых лифтов обеспечивается в пределах 20-150 Па. Давление через щели дверных проемов лифтов с режимом перевозка пожарных подразделений обеспечивается в пределах 20-70 Па (ст.6 № 123-ФЗ, п.7.4 СП 7.13130.2013).

Для объединенных систем противодымной защиты и систем приточно-вытяжной общеобменной вентиляции обеспечено выполнение требований к системам противодымной защиты в том числе с учетом пунктов 7.1-7.17 СП 7.13130.2013. Расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции производено в соответствии с положениями СП 7.13130.2013 и методическими рекомендациями к нему (п.7.18 СП 7.13130.2013).

Система противодымной защиты имеет автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции (п. 7.20 СП 7.13130.2013, ч. 1, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ). Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции осуществляется при срабатывании автоматических установок пожарной сигнализации (ч. 7, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ). Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств систем противодымной вентиляции осуществляется от пусковых элементов, расположенных у эвакуационных выходов (ч. 8, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ). При включении систем противодымной вентиляции осуществляется обязательное отключение систем общеобменной и технологической вентиляции и кондиционирования воздуха (за исключением систем, обеспечивающих технологическую безопасность здания) (ч. 9, ст. 85 Федерального закона № 123-ФЗ).

Для удаления продуктов горения, газов и дыма после пожара и срабатывания автоматических установок порошкового пожаротушения используются передвижные вентиляционные установки.

Электроснабжение электроприемников систем противодымной вентиляции осуществляется по первой категории надёжности. В цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции не применяются устройства автоматического отключения (п. 7.22 СП 7.13130.2013).

и.6 Электрооборудование

На основании ч.1 ст.143 Федерального закона № 123-ФЗ все электрооборудование на объекте защиты принято стойким к возникновению и распространению горения.

В соответствии со ст.82 Федерального закона № 123-ФЗ на объекте защиты выполняются и применяются следующие мероприятия:

Электроснабжение систем противопожарной защиты и технических средств противопожарной защиты осуществляется по первой категории надежности. Системы пожарной сигнализации, пожаротушения оборудованы источниками бесперебойного электропитания (ИПБ) согласно Федерального закона № 123-ФЗ и СП 6.13130.2021. ИПБ размещаются в технических помещениях здания и обеспечивают функционирование инженерных систем при прекращении подачи электроэнергии или при отключении внешних и внутренних источников основного электроснабжения (п.5.1 СП 6.13130.2021).

В цепях питания электроприемников СПЗ установка устройств защиты, управляемых дифференциальным током, и устройств защиты от дугового пробоя, в том числе установка этих устройств, конструктивно совмещенных с автоматическими выключателями, не предусматривается (п.5.12 СП 6.13130.2021).

Электропроводки СПЗ, в том числе линии слаботочных систем, выполнены огнестойкими, не распространяющими горение кабелями с медными жилами. Волоконно-оптические линии связи СПЗ выполнены огнестойкими, не распространяющими горение кабелями (п.6.2 СП 6.13130.2021).

Совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не предусматривается. В одном сплошном металлическом коробе (лотке) предусмотрено совместно прокладывать экранированные кабели линий связи СПЗ с линиями связи, не относящимися к СПЗ и экранированные кабели линий связи СПЗ с экранированными кабелями питания СПЗ при условии их разделения, в указанных случаях, сплошной металлической перегородкой по всей высоте короба (лотка) (п.6.6 СП 6.13130.2021).

к) описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии)

Целью создания систем, противопожарной защиты, является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий (ст. 51 Федерального закона № 123-ФЗ). Активная противопожарная защита запроектирована, как технический комплекс пожарной безопасности, предусматривающий взаимную интеграцию противопожарных систем.