полном объёме требований пожарной безопасности, установленных Техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

В настоящем разделе рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта и не рассматриваются другие аспекты обеспечения безопасности и эксплуатационной надежности.

Согласно ч. 5.2 ст. 49 ГрК РФ, при подготовке настоящего Раздела использовались требования нормативно-правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности действовавших на дату выдачи Градостроительного плана земельного участка № РФ-77-4-53-3-36-2025-03919-0 от 28.04.2025, подготовлен Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы, а также Заданием на проектирование, а именно:

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ).

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ).

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ).

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 27.05.2022) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020).

СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее – СП 2.13130.2020).

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009).

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013)..

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 484.1311500.2020).

СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 485.1311500.2020)

СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень

- от проектируемого жилого здания до существующих и проектируемых окружающих зданий и сооружений за границей участка – не менее 18 м,

что соответствует требованиям табл. 1, 2 СП 4.13130.2013.

б.3 В соответствии с ч.6 ст.70, табл. 13 Федерального закона № 123-ФЗ на расстоянии ближе 50 м от проектируемого объекта не предусмотрено размещение зданий и сооружений складов горючих жидкостей, складов нефти и нефтепродуктов, находящихся в котельных, на дизельных электростанциях и других энергообъектах, обслуживающих жилые и общественные здания и сооружения.

В соответствии со ст.71, табл.15, и табл.19 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 7.1, табл.1, Приложение Е СП 156.13130.2014 противопожарные расстояния от проектируемого объекта до автозаправочных станций бензина и дизельного топлива (с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива) (АЗС) составляют не менее 25 м, а до автозаправочных станций (резервуарных установок) сжиженных углеводородных газов (АГЗС) - не менее 60 м., до АГЗС с одностенными резервуарами хранения СУГ любого типа – не менее 300 м.

В соответствии с ч.1 ст. 73 и табл. 17 Федерального закона № 123-ФЗ расстоянии ближе 500 м от проектируемого объекта, не предусмотрено размещение резервуаров сжиженных углеводородных газов размещаемых на складах организаций, любой вместимости.

В соответствии с п.5.16.1.16 СП 120.13330.2012 на расстоянии ближе 15 м от наружных стен проектируемого здания, площадок под ТП, и на расстоянии ближе 10 м от проектируемых открытых площадок для хранения автомобилей, не предусмотрены выводы вентиляционных каналов вытяжной системы противодымной вентиляции сооружений метрополитена.

б.4 Расстояния от проектируемого жилого здания, а так же от существующих зданий и сооружений жилого и общественного назначения, до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей (с допустимой максимальной массой менее 3,5 т), в т.ч. для маломобильных групп населения, не нормируются. Стоянок для грузовых автомобилей (с допустимой максимальной массой свыше 3,5 т) на расстоянии менее 15 м от указанных зданий и сооружений – не предусмотрено (п.4.15 СП 4.13130.2013).

Расстояния от надземной части выезда (рампы) из проектируемой подземной автостоянки, от проектируемой площадки под ТП (ТП по отдельному проекту не ниже III степени огнестойкости класса не ниже С0) до границ открытых площадок для хранения легковых автомобилей, в т.ч. для маломобильных групп населения составляют (п.4.15, п.6.1.48 СП 4.13130.2013):

- со стороны стен с проемами (со стороны въезда) – не менее 9 м;
- со стороны стен без проемов – расстояние не нормируется.

От проектируемых открытых площадок для хранения автомобилей на расстоянии менее 15 м не предусмотрено существующих зданий и сооружений класса Ф5, что соответствует требованиям п.6.1.48 СП 4.13130.2013.

б.5 Противопожарные расстояния от здания (сооружений объекта) до границ лесных насаждений в лесах хвойных или смешанных пород составляют не менее 50 м, лиственных пород – не менее 30 м. Противопожарные расстояния до лесных насаждений от некапитальных, временных сооружений (построек) составляет не менее 15 м (п. 4.14 СП 4.13130).

б.6 Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями не используются под складирование материалов, оборудования и тары, а также для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

в) описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники

в.1 Согласно пункта 6 статьи 17 Федерального закона № 384-ФЗ для обеспечения пожарной безопасности в данном разделе обоснованы меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники к зданию, а также параметры систем наружного противопожарного водоснабжения.

Наружное противопожарное водоснабжение.

в.2 В соответствии со статьей 68 Федерального закона № 123-ФЗ и СП 8.13130.2020 на территории строительства городского округа для тушения здания предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения, к которым относятся наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

Наружное пожаротушение осуществляется от наружной водопроводной сети с пожарными гидрантами (ч. 1, 2 ст. 68 Федерального закона № 123-ФЗ).

Для наружного пожаротушения применяется противопожарный водопровод низкого давления с минимальным свободным напором (на уровне поверхности земли) при пожаротушении не менее 10 м (п.п. 6.1, 6.3 СП 8.13130.2020).

Водопроводные сети выполнены кольцевыми (п. 8.5 СП 8.13130.2020). Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий не предусматривается.

в.3 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) принят по тому пожарному отсеку, где требуется наибольший расход воды (п.5.4 СП 8.13130.2020).

Исходя из характеристик проектируемого здания расход воды на наружное пожаротушение принят для пожарного отсека класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 с количеством этажей более 16, но не более 25, строительным объемом более 50 тыс.м.куб., но не более 150 тыс.м.куб. и в соответствии с п.5.2 табл.2 СП 8.13130.2020 составляет не менее 30 л/с.

в.4 Пожарные гидранты установлены на кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части и непосредственно на проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий, при этом установка гидрантов