Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зданий уплотняются негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

л) описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства

Организационно-технические мероприятия соответствуют требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 «О противопожарном режиме».

Организационно-технические мероприятия на период эксплуатации.

Организационно-технические мероприятия включают в себя.

- привлечение работающих и находящихся в помещениях здания людей к вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- организацию обучения правилам пожарной безопасности;
- изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности;
- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре;
- разработку мероприятий (инструкций) по действиям администрации, рабочих, служащих на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей.

Комплекс организационно-технических мероприятий в соответствии с требованиями ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» и ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» реализуется собственником объекта в период его эксплуатации.

В жилых квартирах на лоджиях, используемых в качестве аварийных выходов не допускается хранение горючих материалов, а также не допускается хранение мебели и иных материалов, препятствующих доступу и размещеню людей при пожаре.

Во всех помещениях (за исключением жилых квартир) на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона, вызова пожарной охраны.

Огнетушители должны размещаться с учетом требований СП 9.13130.2009 преимущественно в шкафах пожарных кранов, вблизи от выходов из помещений, других местах, удобных для их обслуживания и использования. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения ближайшего огнетушителя не должно превышать 20 м, высота установки огнетушителей - не более 1,5 м от пола. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать свободной эвакуации людей.

Места размещения огнетушителей должны быть обозначены специальными знаками по ГОСТ Р 12.4.026-2001.

На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.