

104. PLC – Ovládání s využitím čítačů – Petřík

stisk I0.0 = start blikání Q0.2 s periodou 1 s

stisk I0.1 = stop všeho kdykoliv okamžitě

3. bliknutí Q0.2 = start blikání Q0.3 s periodou 1 s a stop blikání Q0.2

4. bliknutí Q0.3 = start blikání Q0.4 s periodou 1 s a stop blikání Q0.3

5. bliknutí Q0.4 = start blikání Q0.5 s periodou 1 s a stop blikání Q0.4

6. bliknutí Q0.5 = stop blikání Q0.5