



Технические системы дома

5,736 messages

No messages

Dmitriy Vysotskiy viva 1п 12э торец

Помнится когда до Вивановы жил на Полевой, каждое лето была та же самая ситуация - горячей воды нет либо есть в одном стояке в ванной. Точно так же летом подача горячей воды по одной трубе. Решилось после того как главная по дому настояла установить на дом циркуляционный насос. И далее несколько лет все было отлично с горячей водой всегда. У нас здесь в Виванова точно должен быть внутренний циркуляционный насос. Он должен брать горячую воду на входе и крутить её по контурам дома. Да вода будет остывать, но она будет равномерной и уже её можно догревать если потребуется. Просто включать догрев смысла нет, на мой взгляд, так как он не обеспечивает движения воды в стояках/контурах. Нужно прежде решить вопрос циркуляции горячей воды по дому.

DV



8

06:33



Инна Королева viva 1п

К заявке присоединилась! Уже 58! 07:23

Анастасия Рутман Vivanova

Admin

https://drive.google.com/drive/folders/1xWcsQjtsRdoDIPCNumiTrtb89WPt_5Rn

07:25

на 9 странице есть описание системы ГВС, может что-то можно понять будет

07:29



что все таки у нас есть, стоят ведь по паре насосов в каждом подъезде, и они работают, держат давление

07:30

Елена Viva 17э к273 ласточка в гараже неа антисолют

Elisaveta

Горячая вода типа есть, так что никаких объявлений не будет. Сег...
Подтверждаю. На Российской из горячего крана идёт такая горячая, что рука не терпит. Так что это локальная фишка.

EV

07:46

Dmitriy Vysotskiy viva 1п 12э торец

Анастасия

<https://drive.google.com/drive/folders/1xWcsQjtsRdoDIPCNumiTrtb89...>

Анастасия, сорри, что запросил права редактирования. Достаточно просмотра :)

DV

07:59

Анастасия Рутман Vivanova

Admin

Dmitriy

Анастасия, сорри, что запросил права редактирования. Достаточ...
Блиин, я поняла... не я владелец, права не дам. Сейчас выкачаю их, ну не сейчас прям, но сделаю



07:59

Елена Никитина Viva Офис 7 Англ Школа ★

Присоединилась к заявке !!

08:03

С бывшей ук все было проще как то и дозвониться всегда можно было и вопрос быстро решался!!!



08:04

А вообще есть какие то альтернативы смены УК?



08:05

Анастасия Рутман Vivanova

Admin

Елена Никитина

А вообще есть какие то альтернативы смены УК?
Скоро покажем

08:07



На доме работают инженеры, говорят

08:07

Елена Никитина Viva Офис 7 Англ Школа ★

Анастасия

Скоро покажем

Очень ждём 😊



08:10

Анастасия Рутман Vivanova

Admin

Елена Никитина

С бывшей ук все было проще как то и дозвониться всегда можно ...
В этом была ее прелесть. Таких ук наверное больше не существует, может потому Сергей Викторович и просел, что слишком много вкладывался в общение и быстрое реагирование и то нам хотелось ещё больше и быстрее

08:36

Туром Ключник

Как говорится, всё познаётся в сравнении

08:37

Елена Никитина Viva Офис 7 Англ Школа ★

Анастасия

В этом была ее прелесть. Таких ук наверное больше не существу...
Это факт!!
А их уже не вернуть ??)

08:38

Анастасия Рутман Vivanova

Admin

Елена Никитина

Это факт!! А их уже не вернуть ??)
не хочет пока, я предлагала создать новую и сделать тариф, соответствующий реалиям, но он пока не готов... думаю он сильно устал

08:39

Туром

Как говорится, всё познаётся в сравнении
так мы его потому и выбрали тогда, по крайней мере он передал нас со всеми нашими накопленными деньгами

08:40

Елена Никитина Viva Офис 7 Англ Школа ★

Но может и передумает ещё🤔🤔

08:40

Анастасия Рутман Vivanova

Admin

а то обычно в таких случаях, остаешься без денег и идешь в суды

08:40

Елена Никитина Viva Офис 7 Англ Школа ★

Давайте составим коллективное письмо с просьбой вернуться😊

08:41

Анастасия Рутман Vivanova

Admin

но теперь мы не видим остаток ежемесячно и мне очень сложно планировать работы по дому... пока не знаю как решить этот вопрос

08:41

Анастасия Рутман Vivanova

Admin

Dmitriy


Анастасия, сорри, что запросил права редактирования. Достаточ...

pdf

01 Текстовая часть ИОС 2-1 opt.pdf

13.2MB

08:54




Dmitriy Vysotskiy viva 1n 12э торец

Анастасия

01 Текстовая часть ИОС 2-1 opt.pdf

На страницах 7-8 описывает, что предусмотрена циркуляция горячей воды и "летнем", "открытом" типе подачи горячей воды через соответствующие насосы обеспечивающих температурный редим не ниже 45 градусов С.

09:01



Анастасия Рутман Vivanova

Admin

Dmitriy

На страницах 7-8 описывает, что предусмотрена циркуляция горячей воды, а я это все прочитала

09:02



01 Текстовая часть ИО...
13.4MB



01 Текстовая часть ИО...
7.5MB

09:02

вопрос в том где именно эти насосы, а ИТП стоят два насоса, но они типо путо держат давление, а не циркулируют

09:03

DV

Dmitriy Vysotskiy viva 1п 12э торец

УК должны корректно включить оборудование (насосы)

09:03



Анастасия Рутман Vivanova

Admin

Dmitriy

УК должны корректно включить оборудование (насосы)

да, согласна, все они должны делать, но получается, что нам надо быть тоже в курсе где и что у нас есть

09:03

чтобы правильно требовать

09:03

я пока не понимаю, где искать этот циркуляционный насос, только если это не эта система с бойлерами...

09:04

там есть тоже насос

09:04

похоже речь идет именно об этом

09:05



Анастасия Рутман Vivanova

Admin

и вот то что нам на обходе сказали, что включать только два водогрея - это неправда, нужно все четыре и причем почему-то оставшиеся два немного слабее 15 квт. если все 4 включать это 72 квт в час. 10р с кв м.

09:16

Dmitriy

УК должны корректно включить оборудование (насосы)

у нас получается есть два летних режима на доме... сейчас и всегда работает обычная с насосами, которые подкачивают воду (держат давление) при включении воды, они начинают работать.

и есть система своя закрытая с водогреем, который будет держать якобы температуру 45 градусов и вроде в этой системе предусмотрена циркуляция за счет насоса.

если я правильно поняла то, что, в том числе, написано в документации.

09:23

DV

Dmitriy Vysotskiy viva 1п 12э торец

Анастасия

у нас получается есть два летних режима на доме... сейчас и всег...

Как то же прошлые годы в летний период все-таки работало без включения бойлеров. Да, с танцами с бубном и долгими настройками, но горячая вода была, либо достаточно быстро протекала и становилась горячей.

09:31

 **Анастасия Рутман Vivanova** Admin

Dmitriy

Как то же прошлые годы в летний период все-таки работало без ...
ну сейчас ясно где-то что-то не перекрыли и вода теряет
параметры, может где-то затекает в зимнюю систему или
еще чего

09:33

 **Анастасия Рутман Vivanova** Admin
Коллективную отправила, 68 человек в ней было
 12 10:10

Екатерина QA viva к305 э22 п2 🙌
норм 10:12

Игорь Viva Злыденъ

В зимний период на вход в дом поступает горячая вода для отопления. От нее (не смешиваясь, а через бойлер) нагревается вода для ГВС, которая находится в замкнутом контуре и циркулируется насосом. В летний период горячая вода проходит насквозь через дом не циркулируя (открытая система). Такое ощущение, что закрытая система продолжает работать, при том, что бойлер уже не нагревается горячей водой от системы отопления. Надо просто перекрыть один кран и открыть другой. Я так думаю.

Бойлер электрический стоит, скорее всего, параллельно зимнему бойлеру. Хотя циркуляционный насос может быть тем же. Для электрического бойлера скорее всего берётся вода из холодной трубы, нагревается и циркулирует в замкнутом контуре. При этом небольшой подмес в контур холодной водой идёт на восполнение потраченной жильцами горячей воды. Соответственно, этот небольшой подмес плюс тепло потери и подогревается электричеством.

 Анастасия Рутман Vivanova Admin

Игорь

В зимний период на вход в дом поступает горячая вода для отопл...
там все открыто и закрыто где надо по системам, тут либо
краны не держат и пропускают, либо где-то еще есть секрет


12:27

Игорь Viva Злыдень

Анастасия

там все открыто и закрыто где надо по системам, тут либо краны...

Извините, конечно, мою назойливость, но рассказы от каждой УК о том, что где-то краны пропускают - это уже норма. Я вижу нашу схему так.



И то, что из горячего крана бежит холодная вода - это только подмес из бойлера. А значит, не открыты краны к1 (к3). Даже в случае не перекрытых кранов к2 (к4) вода была бы теплой.

14:05

о3 ольга з viva 13 эт
Кто бы это сделал, нужно пригласить инженера со стороны, который понимает и заплатить ему

14:08

Сколько можно сидеть без горячей воды? 14:09

Анастасия Рутман Vivanova Admin
Игорь
Извините, конечно, мою назойливость, но рассказы от каждой УК...
Это я свое предложение сказала, что краны не держат возможно, мне ук ничего не говорит

14:31

Кроме что нет разбора, потому нет воды 14:31

ив Игорь Viva Злыдень
Причем здесь разбор? Горячая вода циркулирует по большому контуру, а именно, от теплостанции через все жилые дома и возвращается опять на теплостанцию, где подогревается и снова идёт в контур. Застоя в летнем варианте не может быть. Просто надо открыть краны.

14:40

Анастасия Рутман Vivanova Admin
Игорь
Причем здесь разбор? Горячая вода циркулирует по большому ко...
Вы им заявку оставили?

14:41

ив Игорь Viva Злыдень
Я присоединился к коллективной. 14:41

Анастасия, а сколько бойлеров вообще есть в тпу?

edited 14:45

Анастасия Рутман Vivanova Admin
4 14:45

Иван Сосед viva кп пп 2п 11э 4к
Игорь
возвращается опять на теплостанцию
Так вот летом вроде как нет. Они перекрывают то подающую трубу, то обратную. В итоге просто давят до квартир по одной трубе.
А в малом внутридомовом контуре циркуляция должна быть насосом, чтобы остывание было медленнее, даже без разбора, как вы и говорили.

14:45

Анастасия Рутман Vivanova Admin
Иван Сосед
Так вот летом вроде как нет. Они перекрывают то подающую труб...
Вот такой насос есть только на системе с бойлером, но это я так думаю, опять таки. Потому что больше насосов нет

edited 14:47

ив

Игорь Viva Злыдень

Малый внутри домовой контур работает только зимой

14:47

Вернее, сейчас он тоже работает и гонит холодную воду. А не должен.

14:47

Анастасия

Вот такой насос есть только на системе с бойлером, но это я так ...

Один насос на все бойлеры?

14:48



Анастасия Рутман Vivanova

Admin

Два, в 1 итп и 3 итп

14:54

1 - 1 подъезд, 3 - 2 подъезд.

Может ещё где-то спрятаны, я не видела. Эти два на виду

14:54

ив

Игорь Viva Злыдень

А 4 бойлера - это два от отопления и два электрических?

14:55



Анастасия Рутман Vivanova

Admin

Все электрика

14:56

Все никогда не использовали

14:56

Они по контурам разбиты, вроде как и где ещё два насоса, надо смотреть

14:57

ив

Игорь Viva Злыдень

Ну, да, логично.

14:57

Должны быть ещё четыре, которые работают в зимний период в замкнутой системе.

14:58



Анастасия Рутман Vivanova

Admin

Игорь

Должны быть ещё четыре, которые работают в зимний период в з...

Ну они то есть конечно

14:58

Мы же не про зиму сейчас

edited 14:58

ив

Игорь Viva Злыдень

На них должны быть такие же насосы циркуляционные.

14:58



Анастасия Рутман Vivanova

Admin

Этого я не знаю какие они, но там они стоят

14:59

ив

Игорь Viva Злыдень

Если их отключить, именно зимние, то, скорее всего вода в горячей системе пропадет. Это подтвердит, что зимняя система по-прежнему работает.

15:00