



**Comune di Pogliano Milanese**  
**Area Vigilanza - COMANDO POLIZIA LOCALE**

Responsabile di area:

C.A. Carmine CAPRI

carminicapri@poglianomilanese.org

Responsabile di procedimento:

Prot. SPK5 del 10-8-2016

3BI COSTRUZIONI SRL  
c/o Centro Servizi Ranieri  
Via Paleari 66  
20010 POGLIANO MILANESE

e, pc Assessore Edilizia Privata  
Responsabile Area Urbanistica  
SEDE

**OGGETTO: PARERE VIABILISTICO su progetto di lottizzazione area Via Garibaldi x Manzoni**

Riferimento prot. 5494 del 06/06/2016

In relazione alla richiesta di parere viabilistico formulato con il foglio in riferimento, pur concordando con l'impostazione generale, si puntualizzano le seguenti modifiche da apportare:

1. RIVALUTAZIONE DEGLI STALLI – gli stalli di sosta indicati hanno dimensioni di 2,10 x 5,00 mt; da indicazione normativa (regolamento di attuazione al CDS figura II 445/a art 149) la larghezza minima per stalli trasversali deve essere di 2,30. Si ritiene opportuno, anche in considerazione dell'evoluzione del mercato automobilistico che ha visto un costante allargamento dei veicoli dal 1992 ad oggi, di realizzare stalli di dimensioni 2,5 x 5 mt.
2. RACCORDO DELLA CICLABILE – nel progetto non è indicata alcuna opera di raccordo della pista ciclopeditone con i marciapiedi esclusivamente pedonali posti alle estremità dell'opera. In assenza di un progetto complessivo per la realizzazione di piste ciclabili su via Garibaldi e Manzoni; si ritiene indispensabile raccordare la nuova pista al marciapiede esistente mediante la realizzazione di appositi scivoli per permettere la salita/discendenza dei velocipedisti che devono proseguire la marcia su strada, realizzando anche un attraversamento ciclabile a margine dell'attraversamento pedonale già esistente su via Garibaldi, notevolmente trafficata.
3. SPOSTAMENTO DEL PARCHEGGIO DISABILE – attualmente il parcheggio posto al civ 80 di via Garibaldi viene utilizzato maggiormente dagli utenti diretti all'attività di somministrazione posta al civico 82. Si suggerisce pertanto di spostare lo spazio di sosta riservato ai disabili sul lato opposto dell'area, in modo da avvicinarlo al locale di somministrazione.
4. SEGNALETICA ORIZZONTALE IN USCITA DA PARCHEGGIO SOTTERRANEO – non appare idonea la segnaletica orizzontale proposta per l'uscita del parcheggio sotterraneo, ove la linea di margine viene raccordata con la linea di STOP inducendo a ritenere che l'accesso sia a senso unico. Si richiede di realizzare in uscita dall'accesso una linea di mezz'isola dal centro dell'accesso carrabile sino al terminale della linea di STOP e di realizzare una linea di margine raccordante il margine della corsia attraversante il parcheggio con la corsia di accesso al box sotterraneo.
5. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA – nell'area realizzata per agevolare l'accesso carrabile al parcheggio sotterraneo deve essere collocato un cartello di divieto di sosta con pannello aggiuntivo continuo posto in orizzontale, in modo da evitare soste irregolari nell'area indicata.
6. ARRETRAMENTO ALBERO – al fine di ridurre i potenziali pericoli derivanti dall'immissione di traffico ciclabile sul marciapiede di via Garibaldi, si richiede di arretrare la collocazione dell'albero ivi prevista in modo da garantire una perfetta visibilità.

Pogliano Milanese, 09/06/2016

Il Responsabile  
Comm. Capri Carmine

Comune di Pogliano Milanese - P.zza Avis Aldo, 20010 Pogliano Milanese

centralino: 02.9396441

codice fiscale 86502140154

partita IVA 04202630150

www.poglianomilanese.org

mail: info@poglianomilanese.org

**COMANDO POLIZIA LOCALE Via Toscanini, 1**

tel. 02/93 43 50 04 fax 02/93.54.28.18

Orari: da lunedì a venerdì dalle 10:30 alle 12:30

Sabato dalle 9:00 alle 11:00