



Corografia - scala 1:10.000




Planimetria inquadramento stato di fatto - scala 1:500



Planimetria di demolizione - scala 1:200



Planimetria di progetto - scala 1:100



Sezione di scavo per platea

misure in centimetri
scala 1:10





Foto 1 - ubicazione casa dell'acqua



Particolare casa dell'acqua

misure in centimetri
scala 1:20



NOTE PER LE PREDISPOSIZIONI NECESSARIE
ALL'INSTALLAZIONE DELLA CASA DELL'ACQUA

Platea - piattaforma	dimensioni minime 500 cm x 600 cm - peso totale della struttura 1500 Kg circa (n. 6 appoggi, circa 250 Kg per appoggio). Fare attenzione all'orientamento della casa tenendo conto dell'accesso agli erogatori e conseguentemente alla posizione del pozzetto contenente gli allacciamenti.
Pozzetto con le predisposizioni degli allacciamenti	dimensioni 50 cm x 50 cm
Allacciamento elettrico	contatore potenza 3 KW monofase (230V - 50 Hz) cavo di alimentazione in rame sezione minima 4 mm ² . Protezione magnetotermica differenziale 16A (con contatore da 3 KW) oppure 25A (con contatore da 4,5 KW), con differenziale selettivo minimo da 300 mA. Il cavo di alimentazione alleggiato in un tubo corrugato afferente al pozzetto "allacciamenti" dovrà avere una "ricchezza" di almeno 3 metri fuori da pozzetto.
Impianto di terra	con puntazza inserita in pozzetto esterno alla platea o nelle immediate vicinanze del pozzetto allacciamenti, con cavo in rame (all'interno di tubo corrugato) di sezione pari o maggiore a quella di alimentazione, sempre afferente al pozzetto "allacciamenti" e con "ricchezza" di almeno 3 metri fuori da pozzetto.
Alimentazione idraulica	Acqua potabile con portata minima di 1500 l/h con pressione minima di 2 bar, tubo di allacciamento in PEAD (conforme al Decreto Ministeriale 6 aprile 2004, n. 174) con interruttore minimo di 60-70 cm, di diametro DN 20 con installazione sul terminale di valvola a sfera da 3/4" F collegata alla fognatura e sifonata, tubo rigido Ø 50 o Ø 75 in polipropilene (grigio) o in PVC (rosso) con curva all'interno del pozzetto "allacciamenti".
Scarico	
Suggerimenti	Posizionare in prossimità della Casa dell'Acqua: • cestini per rifiuti • rastrelliere per le biciclette • panchine • impianto di videosorveglianza Facilitare l'avvicinamento del mezzo di trasporto (furgone) adibito al carico e scarico di CO ₂ .


COMUNE DI POGLIANO MILANESE ACQUEDOTTO

Esecuzione platea e predisposizione allacciamenti vari
per posa casa dell'acqua
Piazza 25 Aprile

STATO DI FATTO / PROGETTO

Corografia - Planimetrie - Sezione di scavo - Foto - Particolare

B	04/12/2018	P.I. Barone	Ing. Spasola	geom. Chignola	Modifiche varie		
A	05/11/2018	Degradi	Ing. Spasola	geom. Chignola	Prima emissione		
Rev	Data	Elaborato	Progettato	Autorizzato	Descrizione		
FILE							
	Codice ISTAT Comune	Tipo intervento	Prog/Prev/Manut	Numero CASE	Anno	Tavola N°	Rev.
	015176	AXXX	PRO	9017	18	001	B
Area Tecnica - Settore Gestione Acquedotti Operation Intelligence - Ufficio Supporto Progetti supporto.progetti@gruppopap.it				Scala	Tavola N°		
					indicata		
Amiacque srl - Via Rimini 34/36, 20142 Milano Tel. 02 895201 - info.amiacque@gruppopap.it				1			

**DiKe6 - Esito verifica firma digitale****Verifica effettuata in data 2019-02-22 12:52:14 (UTC)**

File verificato: S:\DIREZIONE TECNICA\Ufficio Patrimonio\01_AUT_ESPR\CASE
ACQUA\POGLIANO MILANESE - 015176\Acq\Casa Acqua_P.za XXV Aprile_da
realizzare\PROPRIETA'\Progetto\Tavola.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: SALA ANTONELLO
Firma verificata: OK
Verifica di validita' online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio
22/02/2019 12:30:00

Dati del certificato del firmatario SALA ANTONELLO:

Nome, Cognome: ANTONELLO SALA
Organizzazione: NON PRESENTE
Numero identificativo: 20151305555632
Data di scadenza: 16/04/2021 21:59:59
Autorita' di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA,
Certificatore Accreditato,
07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale e' adesso