



SIMBOLO		DESCRIZIONE SISTEMA DISTRIBUZIONE E DIFFUSIONE AERAUICO	
		CANALI PER MANDATA E RIPRESA ARIA REALIZZATI MEDIANTE L'EMPIEGO DI PANNELLI IN ALLUMINIO PREISOLATI ISOLATO CON INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO PER. FINTURA INTERNA IN ALLUMINIO LUCIDO 80 MICRON E FINTURA ESTERNA IN ALLUMINIO GRIGIATO 500 MICRON.	
		CANALI PER MANDATA E RIPRESA ARIA REALIZZATI MEDIANTE L'EMPIEGO DI PANNELLI IN ALLUMINIO PREISOLATO CON INTERNO IN POLIURETANO ESPANSO PER, FINTURA INTERNA IN ALLUMINIO LUCIDO 80 MICRON E FINTURA ESTERNA IN ALLUMINIO GRIGIATO 500 MICRON.	
		CANALI PER MANDATA E RIPRESA ARIA REALIZZATI MEDIANTE L'EMPIEGO DI CONDOTTI FLESSIBILI SOTTO TERMI CEMENTI E ACUSTICAMENTE IN LANA DI VETRO DA 25 MM CON STRATO ESTERNO ED INTERNO IN ALLUMINIO CON SPIRALE ARMATURA.	
EM.01		BOCCHETTA DI MANDATA ARIA A SINGOLO FILARE DI ALLETTE ORIZZONTALI ORIENTABILI, FORNITA COMPLETA DI CONTROLLO E SERRANDA DI TATURA.	<p>Marca = FCR Modello = BFA 11 + CB1 + CTP</p>
EM.02		BOCCHETTA DI MANDATA ARIA A SINGOLO FILARE DI ALLETTE ORIZZONTALI ORIENTABILI, FORNITA COMPLETA DI CONTROLLO E SERRANDA DI TATURA.	<p>Marca = FCR Modello = BFA 11 + CB1 + CTP</p>
EM.03		BOCCHETTA DI MANDATA ARIA A SINGOLO FILARE DI ALLETTE ORIZZONTALI ORIENTABILI, FORNITA COMPLETA DI CONTROLLO, PLENUM E SERRANDA DI TATURA.	<p>Marca = FCR Modello = BFA 21 + CB1 + CTP + PLPE</p>
EM.04		DIFFUSORE A UGELLO ORIENTABILE PER LUNGHE CATTINATE DI SERRANDA A SCORRIMENTO E PLENUM ADATTATORE PER COLLEGAMENTO FLESSIBILE.	<p>Marca = TECNOFIL Modello = UGR 200 + R + PS</p>
BR.01		BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA A SINGOLO FILARE DI ALLETTE ORIZZONTALI ORIENTABILI, FORNITA COMPLETA DI CONTROLLO E SERRANDA DI TATURA.	<p>Marca = FCR Modello = BFA 11 + CB1 + CTP</p>
BR.02		BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA A SINGOLO FILARE DI ALLETTE ORIZZONTALI ORIENTABILI, FORNITA COMPLETA DI CONTROLLO E SERRANDA DI TATURA.	<p>Marca = FCR Modello = BFA 11 + CB1 + CTP</p>
BR.03		BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA A DOPPIO FILARE DI ALLETTE SINGOLARMENTE ORIENTABILI, FORNITA COMPLETA DI CONTROLLO, PLENUM E SERRANDA DI TATURA.	<p>Marca = FCR Modello = BFA 21 + CB1 + CTP + PLPE</p>
BR.04		VALVOLA DI ESTRAZIONE ARIA IN POLIURETANO BIANCO CON FISSAGGIO MEZZO VITE, CON CORPO CENTRALE A VITE PER REGOLAZIONE DELLA PORTATA.	<p>Marca = FCR Modello = IPDE DN125</p>
BR.05		BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA A SINGOLO FILARE DI ALLETTE ORIZZONTALI FISSE INCLINATE A 45°, COMPLETA DI CONTROLLO E SERRANDA DI TATURA.	<p>Marca = FCR Modello = IPAN 25 + CB1 + CTP</p>



RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO ASILC
Largo Bemasoni

PROGETTAZIONE STRUTTURE

STUDIO D'INGEGNERIA
CIVILE & INDUSTRIALE

Ing. GIACOMO CAVADINI

Via Gasparo da Salò, 40
25122 BRESCIA (BS)
Tel: 030/293901
e-mail: info@studiocavadini.it

CONSULENTI PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

37

Via Antonio Pacinotti, 11
20155 MILANO (MI)
Tel: 349 5524733
e-mail: info@bzi-az.com

Impianto di rinnovo aria primaria
pianta piano terra e cavedio tecnico interrato

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO GENERALE

EE77
SIMPLY, ENERGY SAVING

Arch. ANGELA PANZA
Ing. SANDRO MARIA REGGIANI

Viale Europa, 77
20060 GESSATE (MI)
Tel: 328 2569777
e-mail: info@ee77.it

IM-03

1.100