

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 127)

AREA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

REGISTRO GENERALE

N. 305 DEL 12-10-2011

OGGETTO: Intervento manutentivo sull'impianto termico dell'Asilo Nido-Scuola Materna di Largo Bernasconi con sostituzione degli organi di sicurezza, protezione e controllo - CIG 3337613D5D.

LA RESPONSABILE

Premesso che la centrale termica del plesso scolastico di Largo Bernasconi è soggetta ad obbligo di far verificare ogni 5 anni gli organi di controllo, sicurezza e protezione come prescritto dal D.M. 01.12.1975;

Dato atto che l'Ufficio Tecnico Comunale ha richiesto l'esecuzione della suddetta verifica in ottemperanza alle prescrizioni del D.M. 01.12.1975, alla ditta RICAM s.r.l., con sede in via Adamello 5, 22069 Rovellasca (CO), che ha attualmente in appalto il servizio di conduzione, sorveglianza e manutenzione degli impianti termici degli edifici di proprietà comunale o in uso all'Amministrazione comunale;

Considerato che i tecnici della suddetta ditta hanno riscontrato la necessità di provvedere alla sostituzione degli organi di sicurezza, protezione e controllo con certificazione scaduta della centrale termica dell'asilo nido-scuola materna;

Dato atto che, su richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, la ditta RICAM s.r.l. ha presentato il preventivo prot. n. 8839 del 03.08.2011 per l'intervento manutentivo in oggetto, che prevede l'esecuzione dei seguenti interventi:

- svuotatura parziale dell'impianto termico;
- smontaggio dei componenti con certificazione scaduta, e loro successivo smaltimento;
- fornitura e posa in opera di nuovi organi di sicurezza e controllo aventi le stesse caratteristiche di quelli che vengono smontati:
 - n. 2 valvole di sicurezza da 1" 1/4" x 1"3bar
 - n. 2 VIC da 1" 1/2
 - n. 2 pressostato
 - n. 2 vassoi di espansione da 24 l. riscaldamento
 - n. 2 termostati di sicurezza
 - n. 1 sensore gas metano
- collegamenti elettrici ed idraulici;
- riempimento dell'impianto con sfoghi d'aria;
- prove tecniche funzionali, di tenuta e collaudo.

Evidenziato che l'importo preventivato dalla ditta RICAM s.r.l. per l'esecuzione dell'intervento in oggetto ammonta a Euro 3.313,00.-, oltre IVA 21%, in totale Euro 4.008,73.- come di seguito indicato:

MANO D'OPERA IDRAULICA

• Installatore di 5° categoria	€	27,95	x	ore 16	=	€	447,20
• Installatore di 4° categoria	€	26,25	x	ore 16	=	€	420,00

MANO D'OPERA ELETTRICA

• Installatore di 5° categoria	€	27,95	x	ore 8	=	€	223,60
• Installatore di 4° categoria	€	26,25	x	ore 8	=	€	210,00

MATERIALI

• valvole di sicurezza da 1" 1/4" x 1"3 bar (listino p. Cambielli)	€	330,00	x	2	=	€	660,00
• valvole di int. comb. 1" 1/2 (listino p. Cambielli)	€	1.025,00	x	2	=	€	2.050,00
• termostato (listino p. Cambielli)	€	148,96	x	2	=	€	297,92
• pressostato (listino p. Cambielli)	€	428,78	x	2	=	€	857,56
• vaso di espansione risc. 24 l. (listino p. Cambielli)	€	53,00	x	2	=	€	106,00

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

• Sensore gas metano (listino p. Cambielli)	€ 158,00 x 1 = € 158,00
• Materiale vario di uso e consumo	€ 80,00
Sommano	€ 5.510,28
- Sconto 39,876 %	€ -2.197,28
Totale netto	€ 3.313,00
Iva 21 %	€ 695,73
TOTALE	€ 4.008,73

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione degli organi di sicurezza, protezione e controllo con certificazione scaduta della centrale termica dell'asilo nido-scuola materna di Largo Bernasconi per ripristinare il regolare funzionamento in condizioni di sicurezza dell'impianto;

Valutata positivamente l'offerta presentata dalla citata ditta RICAM s.r.l. e ritenuto congruo il prezzo offerto;

Ritenuto opportuno affidare l'intervento di cui sopra alla predetta ditta RICAM s.r.l.;

Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

1. di ritenere indispensabile ed urgente provvedere all'esecuzione di un intervento manutentivo sull'impianto termico del plesso scolastico della Scuola Materna-Asilo Nido di largo Bernasconi consistente nella sostituzione degli organi di sicurezza, protezione e controllo con certificazione scaduta della centrale termica;
2. di evidenziare che l'intervento di cui sopra è mirato a garantire il regolare funzionamento in condizioni di sicurezza dell'impianto del plesso scolastico dell'Asilo Nido-Scuola Materna in ottemperanza alle prescrizioni del D.M. 01.12.1975;
3. di affidare alla ditta RICAM s.r.l., con sede in via Adamello 5, 22069 Rovellasca (CO), l'esecuzione dei lavori in oggetto per un importo complessivo di Euro 3.313,00.-, oltre IVA 21%, in totale Euro 4.008,73.-,
4. di impegnare la complessiva spesa di **Euro 4.008,73.-**, IVA 21% compresa;
5. di imputare la predetta spesa come di seguito indicato:
 - **€ 2.004,37.- all'intervento n. 1.04.01.03 cap. n. 1980** del bilancio dell'esercizio 2009 ad oggetto "SPESE DI MANTENIMENTO SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONE", sufficientemente disponibile;
 - **€ 2.004,37.- all'intervento n. 1.10.01.03 cap. n. 3790** del bilancio dell'esercizio 2009 ad oggetto "SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO", sufficientemente disponibile;
6. di dare atto che la predetta spesa sarà liquidata col procedimento di cui all'art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di presentazione di fattura;
7. Di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art 9 comma 1, lettera a, punto 2, della legge 102 del 3 agosto 2009.

Pogliano Milanese, 29.09.2011

La Responsabile Area Lavori Pubblici
(arch. Giovanna Frediani)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SEGRETARIO GENERALE

AREA FINANZIARIA

Impegno n. 590-591

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 12.10.2011

Il Responsabile Area Finanziaria
rag. Giuseppina Rosanò

COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A :

	Data	Firma
- Area Affari Generali		
- Area Finanziaria		

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 27-10-2011

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 27-10-2011 al 11-11-2011

Pogliano Milanese, 27-10-2011

IL MESSO COMUNALE