RIF. QUADRO	1	2	3	4	5	6	7	8	9

NOME PROGETTO

TENSIONE	400	(V)
FREQUENZA	50	(Hz)
SIST. DI NEUTRO		TT

NORME DI RIFERIMENTO

INT. SCATOLATI	CEI EN 60947-2
INT. MODULARI	CEI EN 60947-2
	CEI EN 60898
CARPENTERIA	CEI EN 61439-2



Nome del quadro		Quadro Generale	Quadro PRESE	Quadro PRESE	Quadro PRESE	Quadro PRESE	Quadro PRESE	Quadro PRESE	Quadro PRESE	Quadro PRESE	Quadro PRESE
Corrente nominale (A)		160									
Tensione nominale (V)		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Icc in ingresso (kA)		14,4	1,5	1,7	2,2	3,1	7	9,7	8,2	5,1	5,4
Caduta tensione al quadro (%)		0,1	2,8	2,4	1,8	1,2	0,5	0,3	0,4	0,7	0,7
Formazione linea (F+N+PE)		1x70 1x70 1x35	1x16 1x16 1x16	1x16 1x16 1x16	1x16 1x16 1x16	1x16 1x16 1x16	1x16 1x16 1x16	1x16 1x16 1x16	1x16 1x16 1x16	1x16 1x16 1x16	1x16 1x16 1x16
Lunghezza linea (m)		3	140	120	90	60	20	10	15	32	30
Norma di riferimento		Industriale									

CLIENTE	COMUNE DI POGLIANO MILANESE	PROGETTO	-	FILE Schema a blocchi.dwg
		ARCHIVIO	15-2022	DATA 11/02/2022 REVISIONE R0.0
		DISEGNATORE	Piana	PAGINA 1 SEGUE –
IMPIANTO	Sistemazione di p.zza Mercato - LOTTO 1 SCHEMA A BLOCCHI			TAVOLA