



SCUOLA MATERNA					
DATI PROGETTO					
D.M. 18/12/1975		DATI DI PROGETTO		VERIFICA	
n° alunni max.	270	n° sezioni n° alunni/sezione n° tot. alunni	4	SI	
n° sezioni max.	9				
n° alunni min.	15				
n° sezioni min.	3				
Tab. 2 - Ampiezza minima dell'area necessaria alla costruzione di un ed. scolastico					
N. SEZIONI	N. ALUNNI	MQ/ALUNNO	SUP. TOTALE	SUP. TOTALE PROG.	VERIFICA
4	120	25	3000	5351	SI
Tab. 3/B - SUPERFICI LORDE PER SEZIONE, PER CLASSE, PER ALUNNO					
N. ALUNNI	MQ/ALUNNO	SUP. LORDA MIN.	SUP. LORDA PROG.	MQ/ALUNNO PROG.	VERIFICA
120	6,77	812,4	1079	8,99	SI
Tab. 6 - Indici standard di superficie: scuola materna					
ATTIVITA'	MQ/ALUNNO	SUP. MIN. TOTALE	SUP. TOTALE PROG.	VERIFICA	
1. Spazi per attività ordinate					
Attività a tavolino	1,8	216	216	SI	
Attività speciali	0,6	72	103,9	SI	
2. Spazi per attività libere					
Spazio polivalente	1	120	293,1	SI	
3. Spazi per attività pratiche					
Spogliatoio	0,5	60	60	SI	
locali lavabi e servizi igienici	0,67	80,4	83,6	SI	
Deposito	0,13	15,6	16	SI	
3. Spazi per la mensa					
Mensa	0,67	80,4	129,4	SI	
Cucina, anticucina ecc.		30 m² fissi	82,2	SI	
4. Assistenza					
Stanza per assistente		15 m² fissi	20,2	SI	
Spogliatoio e servizi igienici insegnante		6 m² fissi	16,9	SI	
Piccola lavanderia		4 m² fissi	21,5	SI	
5. Connettivo e servizi igienici					
min.	1,04 (13% tot.)	124,8	128,6	SI	
max.	1,33 (19% tot.)	159,6			
Indice superficie min. netta globale m²/alunno	6,65	798	1149,9	SI	
Indice superficie max. netta globale m²/alunno	8,24	988,8			
ASILO					
NORMATIVA DI RIFERIMENTO					
D.g.r. 9 Marzo 2020 - n.XI/2929					
RICETTIVITA'					
MIN.	MAX.	EFFETTIVA		VERIFICA	
11	60 (con possibile incremento max del 20%)	35		SI	
ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA					
La superficie utile netta complessiva destinata ad attività [...] e di 20 m² più 6 m² per ogni posto di capacità ricettiva	SUP. MIN.	SUP. EFFETTIVA		VERIFICA	
	20 + 6 x 35 = 230 m²	456,2		SI	
SPAZI PER CUCINA					
Qualora i posti vengano conferenziali all'interno del nido, deve essere prevista cucina e dispensa	La cucina e la dispensa sono esistenti e utilizzate in comune con la scuola materna		SUP. EFFETTIVA	VERIFICA	
			82,2	SI	
SPAZI PER IL PERSONALE					
Fino a 3 addetti comprensivi: un locale ad uso spogliatoio o antinibagno ed un servizio igienico ad uso esclusivo del personale; da 4 a 15 addetti comprensivi servizio igienico aggiuntivo	NUMERO ADDETTI	Esistente spogliatoio con bagno doppio ad uso esclusivo del personale scolastico		VERIFICA	
	10			SI	



PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
STUDIO MARTINI
Ing. LUCIANO MARTINI
Via Lario, 16
21047 SANCHEO (VA)
Tel. 0331 292391/42
e-mail: progett@studiomartini.biz

PROGETTAZIONE IMPIANTO MECCANICO
Ing. MAURO ARAGNI
Via S. Pio X, 35
21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
Tel. 0331 280483
e-mail: info@ipmc.it

PROGETTAZIONE STRUTTURE
STUDIO D'INGEGNERIA
CIVILE E INDUSTRIALE
Ing. GIACOMO CAVADINI
Via Giuseppe da Salò, 40
25122 BRESCIA (BS)
Tel. 030/799301
e-mail: info@studiocavadini.it

CONSULENTE PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
3Z
Arch. SABINO BUZZOCCA
Via Andrea Frattini, 11
20155 MILANO (MI)
Tel. 349 5524733
e-mail: info@bz-acc.com

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO GENERALE
E.E.E.
SIMPLY ENERGY SAVING
Arch. ANGELA PANZA
Ing. SANDRO MARIA REGGIANI
Via Europa, 77
20060 GESSATE (MI)
Tel. 02 2569777
e-mail: info@ee77.it

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

RIQUALIFICAZIONE E AMPLIAMENTO ASILO
Largo Bernasconi

PROGETTO ESECUTIVO

Pianta piano terra - stato di progetto
Verifica D.M. '75

TAV. N°

AR-24

SCALA

1:100

DATA

DICEMBRE 2023