# COMUNE DI POGLIANO MILANESE PROVINCIA DI MILANO

(REG. INT. N. 131)

**AREA LAVORI PUBBLICI** 

#### **DETERMINAZIONE**

**REGISTRO GENERALE** 

N. 340 DEL 03-12-2012

OGGETTO: Scavo e reinterro per posa di nuova conduttura del gas all'interno del Centro Sportivo tra il contatore sulla recinzione verso I.go
Bernasconi e la Palazzina Feste. cig.
4699663C95. Ditta AM STRADE SRL

#### LA RESPONSABILE

**Premesso che** la fattura della società SMG s.rl. relativa al consumo di gas metano per il mese di agosto 2012 nel Centro Sportivo Comunale di via C. Chiesa risulta anomala, con un consumo di gas troppo elevato in rapporto al presumibile uso di acqua calda nel periodo estivo;

**Dato atto che**, sospettando una perdita di gas dal contatore, l'Ufficio Tecnico Comunale ha chiesto in data 12.10.2012 un controllo da parte della società Eni Italgas, azienda fornitrice di gas metano, per verificare l'eventuale presenza di perdite;

**Evidenziato che** il tecnico della società Eni Italgas ha eseguito la verifica richiesta constatando che non ci sono perdite di gas dal contatore;

Rilevato che durante un sopralluogo eseguito dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale è stato percepito odore di gas nella zona vicino al pozzetto della pompa di irrigazione del Centro Sportivo e al pozzo artesiano, in prossimità della recinzione che divide l'area dei campi da calcio dall'Asilo Nido-Scuola Materna di I.go Bernasconi;

**Osservato che** nella zona dove è stato sentito odore di gas passa la diramazione della tubazione del gas metano che collega il contatore sulla recinzione verso I.go Bernasconi alla Palazzina Feste:

Evidenziato che l'Ufficio Tecnico Comunale, dopo aver chiuso il contatore del gas per ragioni di sicurezza, ha dato disposizioni alla ditta IDRAULICA SELINUNTE, che ha attualmente in appalto il "servizio di manutenzione degli immobili comunali - opere da idraulico", di procedere a sezionare la tubazione del gas metano nel punto di diramazione verso la Palazzina Feste, in modo da isolare il tratto ammalorato e poter ripristinare la fornitura verso lo stabile del bar-spogliatoi calcio;

**Constatato**, durante l'esecuzione delle suddette operazioni, che la vecchia tubazione interrata del gas verso la Palazzina Feste nel tratto portato alla luce, si presenta molto deteriorata e in gravi condizioni di degrado;

Considerato che è necessario ripristinare in tempi brevi la fornitura di gas metano alla Palazzina Feste del Centro Sportivo, così da consentire l'utilizzo delle docce nei relativi spogliatoi al termine degli allenamenti dell'Associazione Sportiva A.C. Pogliano 1950, nonché di permettere l'uso della cucina per le manifestazioni organizzate nello stabile:

Ritenuto che lo stato di degrado in cui versa la suddetta vecchia diramazione della tubazione del gas verso la Palazzina Feste risulti pericoloso e, anche nel caso si riuscisse ad individuare il punto esatto della fessurazione e a ripararlo, precluda la possibilità di utilizzare in condizioni di sicurezza gli impianti del Centro Sportivo;

**Ritenuto opportuno** rifare interamente la tubazione interrata tra il contatore sulla recinzione verso l.go Bernasconi e la Palazzina Feste per un tratto della lunghezza di circa 150 m;

**Dato atto che** l'Ufficio Tecnico Comunale ha chiesto alla ditta ditta AM STRADE s.r.l., con sede a Lainate in via Cagnola 15, un preventivo per l'esecuzione di un intervento per posizionare la nuova tubazione del gas metano, comprendente le seguenti operazioni:

- scavo in sezione obbligata sez. 0,40x0,80 mt per una lunghezza di mt. 150,
- formazione di un letto di sabbia per l'alloggiamento del tubo e il ricoprimento dello stesso,
- il reinterro e gli spianamenti del terreno,
- la realizzazione di un pozzetto d'ispezione,
- il ripristino del marciapiede della Palazzina Feste;

**Visto** il preventivo della ditta AM STRADE s.r.l., con sede in via Cagnola 15, 20020 Lainate (MI), prot. n. 11752 del 12.11.2012, per l'esecuzione di un intervento di scavo e reinterro per la posa di una nuova conduttura del gas all'interno del Centro Sportivo tra il contatore sulla recinzione verso l.go Bernasconi e la Palazzina Feste, che comporta un importo di Euro 2.583,08.-, oltre IVA 21%, in totale Euro 3.125,53.-;

**Valutata** positivamente l'offerta presentata dalla citata ditta AM STRADE s.r.l. Lainate e ritenuto congruo il prezzo offerto;

Ritenuto opportuno affidare l'intervento di cui sopra alla predetta ditta AM STRADE s.r.l. Lainate per la

spesa di Euro 2.583,08.-, oltre IVA 21%, in totale Euro 3.125,53.-; Visto l'art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; **DETERMINA** 1. Di ritenere necessario provvedere all'esecuzione di un intervento di scavo e reinterro per la posa di una nuova conduttura del gas all'interno del Centro Sportivo tra il contatore sulla recinzione verso I.go Bernasconi e la Palazzina Feste, come in narrativa meglio specificato: 2. Di evidenziare che l'intervento di cui sopra è mirato a ripristinare la fornitura di gas metano alla Palazzina Feste del Centro Sportivo, così da consentire l'utilizzo delle docce per gli allenamenti dell'Associazione Sportiva A.C. Pogliano 1950 e della cucina per le manifestazioni organizzate nello stabile: 3. Di affidare l'intervento sopra esposto alla ditta AM STRADE s.r.l., con sede a Lainate in via Cagnola 15, per un importo complessivo di Euro 2.583,08.-, oltre IVA 21%, in totale Euro 3.125,53.-; 4. Di impegnare la predetta spesa, che sarà liquidata col procedimento di cui all'art. 37 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di presentazione di fattura. 5. Di imputare la somma suddetta di Euro 3.125,53.- al cap. n. 2910 ad oggetto "Spese di manutenzione del centro Sportivo Comunale" - intervento 1.06.02.03 del bilancio 2012, sufficientemente disponibile; Di dare atto del rispetto della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della finanza pubblica ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 comma 1, lett. A) punto 2, della Legge 102 del 03/08/2009. Pogliano Milanese, 26.11.2012 La Responsabile dell'Area Lavori Pubblici (arch. Giovanna Frediani)

### **AREA FINANZIARIA**

# Impegno n. 695

VISTO per la regolarità contabile: si attesta la copertura finanziaria.

Pogliano Milanese, 03.12.2012

Il Responsabile Area Finanziaria rag. Giuseppina Rosanò

## COPIA DELLA PRESENTE DETERMINAZIONE VIENE TRASMESSA A :

		Data	Firma
	a Affari erali		
- Area	Finanziaria		
- Alca	1 manziana		

Si dispone la pubblicazione immediata del presente atto.

Pogliano Milanese, 17-12-2012

LA RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI F.to Dr.ssa Lucia Carluccio

# **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Affissa per 15 giorni consecutivi dal 17-12-2012 al 01-01-2013

Pogliano Milanese, 17-12-2012

IL MESSO COMUNALE