

Blok Isı Merkezi (BIM) Boyutlandırma

ANHEL® blok ısı merkezi boyutlandırması için çevrimiçi soru formunu doldurun. Bir uzmanımız bir iş günü içinde sizinle iletişime geçecek.

FORMUN DOLDURULMASI

Formu elle veya bir PDF okuyucuda doldurun. İlgili kutuları işaretleyin (□ → ■). Bilinmeyen parametreler için satırı boş bırakın veya «belirlenecek» yazın. Doldurulmuş formu sales@anelspb.com adresine gönderin — mühendislik ekibimiz bir iş günü içinde teklifle dönüş yapar.

ADIM 01

İletişim ve tesis

Kim olduğunuz ve BIM'in çalışacağı yer

İletişim bilgileri

Firma

Ad-soyad

Görev / Pozisyon

Şehir

E-posta

Telefon

Tesis

Tesis adı ve konumu

Bizi nereden duydunuz?

Bizi nereden duydunuz?

- ☐ Yandex / Google reklamları
☐ Yandex / Google arama
☐ Sosyal medya
☐ Meslektaş tavsiyesi
☐ Bizi tanıyordunuz / daha önce çalıştık
☐ Diğer

Lütfen belirtin

ADIM 02

Giriş parametreleri

Bölgesel ısıtma suyu parametreleri ve ısı taşıyıcı

Bölgesel ısıtma suyu sıcaklık eğrisi

BİM giriş / çıkışında (kış)

T1 (giriş) °C T2 (çıkış) °C

Bölgesel ısıtma suyu basıncı

BİM giriş / çıkışında

P1 (giriş) bar P2 (çıkış) bar

Genel

Bina yüksekliği m

Isı taşıyıcı

Su, glikol çözeltisi (%), vb.

ADIM 03

Isıtma

Isıtma sistemi parametreleri

Isıtma

Isıl yük Gcal/sa

☐ Bağımlı (doğrudan)
Bağlantı şeması

☐ Bağımsız (eşanjörlü)
Bağlantı şeması

☐ Doğrudan
Bağlantı şeması

☐ Lehimli
Plakalı eşanjör tipi

☐ Sökülebilir contalı
Plakalı eşanjör tipi

☐ Borulu (shell-and-tube)

Plakalı eşanjör tipi

T1.2 giriş _____ °C

T2.2 dönüş _____ °C

Isıtma sistemi sıcaklık eğrisi (kış)

Sistem basınç kaybı _____ mSS

Maksimum işletme basıncı _____ mSS

Sistem hacmi _____ m³

Eşanjör yedekleme

☐ Evet☐ Hayır

Eşanjör yedek _____ %

☐ 100%
Pompa yedekleme☐ Stok yedek

Pompa yedekleme

☐ İkiz pompa

Pompa yedekleme

Pompa frekans kontrolü

☐ Evet☐ Hayır

ADIM 04

Havalandırma

Havalandırma sistemi parametreleri

Havalandırma

Isıl yük _____ kW

☐ Bağımlı (doğrudan)

Bağlantı şeması

☐ Bağımsız (eşanjörlü)

Bağlantı şeması

☐ Doğrudan

Bağlantı şeması

☐ Lehimli

Plakalı eşanjör tipi

☐ Sökülebilir contalı

Plakalı eşanjör tipi

☐ Borulu (shell-and-tube)

Plakalı eşanjör tipi

T1.2 giriş _____ °C

T2.2 dönüş _____ °C

Havalandırma sistemi sıcaklık eğrisi (kış)

Sistem basınç kaybı _____ mSS

Maksimum işletme basıncı _____ mSS

Sistem hacmi _____ m³

Eşanjör yedekleme

- ☐ Evet
☐ Hayır

Eşanjör yedek _____ % ☐ 100%
Pompa yedekleme

☐ Stok yedek
Pompa yedekleme

☐ İkiz pompa
Pompa yedekleme

Pompa frekans kontrolü

- ☐ Evet
☐ Hayır

ADIM 05

KSS

Kullanım sıcak suyu

Yük ve sıcaklıklar

Isıl yük _____ Gcal/sa

Soğuk su sıcaklığı _____ °C Sıcak su sıcaklığı _____ °C

BIM girişinde soğuk su basıncı _____ bar Gereklî sıcak su basıncı _____ bar

Sirkülasyon

KSS sirkülasyon hattı gerekli mi?

- ☐ Evet
☐ Hayır

Tepe debinin yüzdesi olarak KSS sirkülasyon debisi _____ % KSS sirkülasyon hidrolik direnci _____ mSS

KSS eşanjör şeması

- ☐ Tek kademeli ☐ İki kademeli
☐ Monoblok (tek beden)

Plakalı eşanjör tipi

☐ Lehimli

☐ Sökülebilir contalı

☐ Borulu (shell-and-tube)

Yedekleme

Eşanjör yedekleme

☐ Evet

☐ Hayır

Eşanjör yedek

%

☐ 100%

Pompa yedekleme

☐ Stok yedek

Pompa yedekleme

☐ İkiz pompa

Pompa yedekleme

Pompa frekans kontrolü

☐ Evet

☐ Hayır

ADIM 06

Ek ekipman

Seçenekler, vanalar, iletişim, güç

Ek ekipmanlar, işlevler ve parametreler

Dış hava sıcaklığına bağlı kontrol

☐ Evet

☐ Hayır

Isıtma ve havalandırma için otomatik takviye hattı

☐ Evet

☐ Hayır

Isıtma ve havalandırma için otomatik basınç koruma ünitesi

☐ Evet

☐ Hayır

Isı enerjisi ölçüm ünitesi

☐ Evet

☐ Hayır

Diferansiyel basınç regülatörü

☐ Evet

☐ Hayır

Genleşme tankı

☐ Evet

☐ Hayır

Soğuk su debimetresi

☐ Evet

☐ Hayır

Pompa arıza sensörü (DP anahtarı)

- ☐ Evet
☐ Hayır

SCADA / dispeçer

- ☐ Evet
☐ Hayır

Takviye vanası eklenmeli

- ☐ Evet
☐ Hayır

Takviye pompası eklenmeli

- ☐ Evet
☐ Hayır

Boru izolasyonu

- ☐ Evet
☐ Hayır

Giriş vanaları ve armatürleri (çelik)

- ☐ Kaynaklı ☐ Flanşlı
☐ Dişli

Boyutlar

BIM oda boyutları (U × G × Y) _____ mm

Kapı açıklığı (G × Y) _____ mm

SCADA'ya veri iletişimi

- ☐ RS232 (485) ☐ Ethernet
☐ GSM ☐ Tel. modem

Güç

Pompalar BIM kontrol panosundan beslenir

- ☐ Evet
☐ Hayır

Pompalar harici panodan beslenir

- ☐ Evet
☐ Hayır

- ☐ 1 × 230 V ☐ 3 × 380 V
Besleme gerilimi Besleme gerilimi

Ek bilgi

Ek bilgi

Yanıt verirken proje çizimlerini, su analizlerini veya şartnameleri ayrı dosya olarak ekleyin.