



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HE82.B.00182/24

Серия **RU** № **0504061**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Центр разрешительной документации"

Место нахождения: 115404, РОССИЯ, Г. Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ вн. тер. г., УЛ 1-Я СТЕКОЛЬНАЯ, Д. 7, К. 13, ПОМЕЩ. 1

Адрес места осуществления деятельности: 115404, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Стекольная 1-я, дом 7 корпус 13, помещение 1

Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11HE82, дата регистрации 27.12.2022 года.

Телефон: +7 9295470989 Адрес электронной почты: os.crd@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСЕРВИС"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 195253, Россия, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 58, литер А, помещение 78, основной государственный регистрационный номер 1037828011869.

Телефон: +7 (812) 612-12-01, Адрес электронной почты: info@technoservis.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОСЕРВИС"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195253, Россия, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, дом 58, литер А, помещение 78

ПРОДУКЦИЯ Арматура промышленная трубопроводная, выдерживающая воздействие давления, торговой марки ООО «Техносервис»:

стопорный клапан, модели: БТ-211918, БТ-206674, Б-365-34СБА, в исполнении: коробка клапана автоматического затвора левая, модель: Б-1254086; коробка клапана автоматического затвора, модели: 1290046, 1275254, правая с клапаном, модели: Б-1254087; Б-1254900; Б-1254901; Б-1205898 ТС; Б-1205899 ТС; Б-1157700; Б-1165722, параметры: группа рабочей среды 2, рабочая среда - перегретый пар, температура рабочей среды от 500 °С до 550 °С, расчетное давление от 13 МПа до 24 МПа, номинальные диаметры от 100 мм до 300 мм, категория опасности оборудования 3 согласно Приложению № 1 к ТР ТС 032/2013.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.14.13-005-65050032-2024 «КЛАПАНА СТОПОРНЫЕ ЦВД И КОРОБКИ КЛАПАНОВ».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 990 7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1724 от 22.08.2024 года,

выданного Испытательной лабораторией Общества с Ограниченной Ответственностью «Центр Экспертизы Промышленной Безопасности

«Эксперт», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AK52

Акта анализа состояния производства № 224/ТРТС/РА от 18.08.2024, выданного ОСП ООО "ЦРД" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HE82) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Шаромов Владимир

Александрович

Документов, представленных заявителем: Обоснование безопасности, Паспорт, Руководство по эксплуатации, протокол заводских испытаний, Чертеж, Расчет на прочность, Сертификаты качества на материалы, Документы, подтверждающие квалификацию сварщиков и специалистов неразрушающего контроля.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соответствие оборудования требованиям технического регламента обеспечивается путем выполнения требований ГОСТ 12.2.063-2015 "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности". Условия транспортирования и хранения по ГОСТ 24278-89. Назначенный срок службы коробки клапана с крышкой - 40 лет. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора: № 224/ТРТС/ОТБ от 18.08.2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

22.08.2024

ПО

21.08.2029



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Шаромов Владимир Александрович
(Ф.И.О.)

Полукарова Наталья Владимировна
(Ф.И.О.)