



# ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»

Именовано тело за оцењивање усаглашености

"VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia  
Body Appointed for Conformity Assessment



На основу члана 13. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр.25/16) и Решења о проширењу обима именовања бр. 021-00-116/2011-08 од 01.12.2011. Министарства економије и регионалног развоја, на захтев

**TF Kable Fabrika kablova Zaječar d.o.o, Negotinski put bb, 19000 Zaječar**

издаје се

## ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.18.KA026 CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Произвођач:  
Manufacturer

**TF Kable Fabrika kablova Zaječar d.o.o.  
Negotinski put bb, 19000 Zaječar  
Srbija**

Производ, тип (модел):  
Product, Type (model)

**Jednožilni instalacioni izolovani provodnik,  
H07V-U**

Карактеристике производа:  
Product characteristics

**Jednožični provodnik, izolacija od PVC mase  
Naznačeni napon: 450/750 V  
Otpornost na širenje plamena prema  
SRPS EN 60332-1-2:2009  
Maks. radna temperatura provodnika: 70 °C**

Стандард:  
Standard

**SRPS EN 50525-2-31:2011**

Извештај о оцењивању бр.  
Assessment report No.

**IPDKA 18S026 od 06.06.2018.**

Рок важења потврде:  
Confirmation validity

**do 06.06.2023.**

На основу прегледа достављене техничке документације произвођача и декларације о усаглашености, потврђује се да наведена електрична опрема задовољава безбедносне захтеве Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр.25/16).

On the basis of examination of the delivered manufacturer's technical documentation and declaration of conformity, it is certified hereby that the quoted electrical equipment complies with the safety provisions of Rulebook on the electrical equipment intended for use within certain voltage limits ("Official Gazette of RS", No. 25/16).

На основу члана 14. и Прилога 5. наведеног Правилника, на предметни производ наноси се српски знак усаглашености.

On the basis of Article 14 and Annex 5 of the Rulebook, to the present product the Serbian mark of conformity shall be affixed.

Датум  
Date

06.06.2018.



Биро за сертификацију  
Извршни руководиоца  
Executive Manager of  
Certification Department

Др Предраг Поповић