


ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»

Именовано тело за оцењивање усаглашености

"VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia
Body Appointed for Conformity Assessment



На основу члана 13. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр. 25/16) и Решења о проширењу обима именованја бр. 021-00-116/2011-08 од 01.12.2011. Министарства економије и регионалног развоја, на захтев

TF Kable Fabrika kablova Zaječar d.o.o, Negotinski put bb, 19000 Zaječar

издаје се

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.18.KA073
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Произвођач:
Manufacturer

TF Kable Fabrika kablova Zaječar d.o.o.
Negotinski put bb, 19000 Zaječar
Srbija

Производ, тип (модел):
Product, Type (model)

Обићни savitljivi kabl sa izolacijom i plaštom od
PVC mase,
H05VV-F

Карактеристике производа:
Product characteristics

Naznačeni napon: 300/500 V
Maksimalna trajna radna temperatura
provodnika: 70 °C

Стандард:
Standard

SRPS EN 50525-2-11:2011

Извештај о оцењивању бр.
Assessment Report No.

IPDKA 18S073

Рок важења потврде:
Attestation validity

do 24.12.2023.

На основу прегледа достављене техничке документације произвођача и декларације о усаглашености, потврђује се да наведена електрична опрема задовољава безбедносне захтеве Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр. 25/16).

On the basis of examination of the delivered manufacturer's technical documentation and declaration of conformity, it is certified hereby that the quoted electrical equipment complies with the safety provisions of Rulebook on the electrical equipment intended for use within certain voltage limits ("Official Gazette of RS", No. 25/16).

На основу члана 14. и Прилога 5. наведеног Правилника, на предметни тип производа наноси се српски знак усаглашености.

On the basis of Article 14 and Annex 5 of the applied Rulebook, for the present type of product Serbian mark of conformity is applicable.

Датум
Date

24.12.2018.



Биро за сертификацију
Извршни руководиоца
Executive Manager of
Certification Department

Dr Predrag Popović
Др Предраг Поповић