



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
Именовано тело за оцењивање усаглашености

"VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia
Body Appointed for Conformity Assessment



На основу члана 13. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр.25/16) и Решења о проширењу обима имановања бр. 021-00-116/2011-08 од 01.12.2011. Министарства економије и регионалног развоја, на захтев

TF Kable Fabrika kablova Zaječar d.o.o, Negotinski put bb, 19000 Zaječar

издаје се

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.18.KA022
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Произвођач:
Manufacturer

TF Kable Fabrika kablova Zaječar d.o.o.
Negotinski put bb, 19000 Zaječar
Srbija

Производ, тип (модел):
Product, Type (model)

Samonosivi kablovski snop sa izolacijom od
umreženog polietilena, sa nosećim neutralnim
provodnikom (Al-čelično uže), X 00/O-A

Карактеристике производа:
Product characteristics

Naznačeni napon: 0,6/1 kV
Maksimalna trajna radna temperatura
provodnika: 90 °C

Стандард:
Standard

SRPS N.C5.250:1980
Tehnička preporuka br.8:2004 JP EPS

Извештај о оцењивању бр.
Assessment report No.

IPDKA 18S022 od 14.05.2018.

Рок важења потврде:
Confirmation validity

do 14.05.2023.

На основу прегледа достављене техничке документације произвођача и декларације о усаглашености, потврђује се да наведена електрична опрема задовољава безбедносне захтеве **Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона** («Службени гласник РС» бр.25/16).

On the basis of examination of the delivered manufacturer's technical documentation and declaration of conformity, it is certified hereby that the quoted electrical equipment complies with the safety provisions of Rulebook on the electrical equipment intended for use within certain voltage limits ("Official Gazette of RS", No. 25/16).

На основу члана 14. и Прилога 5. наведеног Правилника, на предметни производ наноси се српски знак усаглашености.

On the basis of Article 14 and Annex 5 of the Rulebook, to the present product the Serbian mark of conformity shall be affixed.

Датум
Date

14.05.2018.



Биро за сертификацију
Извршни руководилац
Executive Manager of
Certification Department

[Signature]
Др Предраг Поповић