



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью научно-техническая фирма «ЭНЕРГОМАШ-инжиниринг».
Основной государственный регистрационный номер: 1026102576587.
Место нахождения: 347927, Российская Федерация, Ростовская область, город Таганрог, улица Поляковское шоссе 20-4
Телефон: 88634645421, адрес электронной почты: energomash@pbox.tn.ru

в лице Генерального директора Путивлева Леонида Ивановича на основании Решения №1 от 21.08.2009 года
заявляет, что

Оборудование, работающее под избыточным давлением 1,2 категории: Клапан предохранительно-запорный для мазутопроводов со встроенным электроприводом, тип ПЗК DN 32, 50; давление 6,3 МПа: ЭК-302М, ЭК-301М. Клапан, регулирующий для мазутопроводов со встроенным электроприводом тип РК, DN 50, 80, 100; давление 6,3 МПа: ЭК-221, ЭК-222, ЭК-223, рабочая среда – мазут

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 3742-001-27201850-95 «Клапаны быстрозапорные и регулирующие для газа и мазута»

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью научно-техническая фирма «ЭНЕРГОМАШ-инжиниринг».
Место нахождения: 347927, Российская Федерация, Ростовская область, город Таганрог, улица Поляковское шоссе 20-4

код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 10 990 8, 8481 40 900 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

протокол испытаний № 14746P-LAB12/16 от 27.12.2016 года, выданный испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная корпорация», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21MЭ64. Предоставленная документация: обоснование безопасности; паспорта; руководство по эксплуатации; чертежи; расчеты на прочность; сведения о заводских испытаниях; технологические регламенты и сведения о технологическом процессе; документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя; комплект сертификатов на материалы и комплектующие

Схема декларирования: Зд

Дополнительная информация

Условия хранения продукции согласно ГОСТ 15150-69 группа У2. Срок службы 30 лет. Срок хранения без переконсервации 24 месяца. Категория оборудования 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013: ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.12.2021 включительно.



Л.И. Путивлев

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: **ЕАЭС № RU Д-RU.MO10.B.00973**

Дата регистрации декларации о соответствии 27.12.2016