



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью научно-техническая фирма «ЭНЕРГОМАШ-инжиниринг».
Основной государственный регистрационный номер: 1026102576587.

Место нахождения: 347927, Российская Федерация, Ростовская область, город Таганрог, улица Поляковское шоссе 20-4

Телефон: 88634645421, адрес электронной почты: energomash@pbox.ttn.ru

в лице Генерального директора Путильева Леонида Ивановича на основании Решения №1 от 21.08.2009 года
заявляет, что

Оборудование, работающее под избыточным давлением 1,2 категории: Предохранительно-запорный клапан газовый со встроенным электроприводом, тип ПЗК, DN 80, 100, 150, 200; давление 1,6 МПа: ЭК-111М-01.2, ЭК-111М-01, ЭК-111М, ЭК-112М. Клапан, регулирующий газовый со встроенным электроприводом, тип РК, DN 80, 100, 150, 200; давление 1,6 МПа: ЭК-205, ЭК-206, ЭК-207, ЭК-201. Запорно-регулирующий клапан газовый со встроенным электроприводом, тип ЗРК, DN 80, 100, 150, 200; давление 1,6 МПа: ЭК-111М-01Р, ЭК-111М-Р, ЭК-112М-Р, рабочая среда – газ I группы
Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 3742-001-27201850-95 «Клапаны быстрозапорные и регулирующие для газа и мазута»

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью научно-техническая фирма «ЭНЕРГОМАШ-инжиниринг».

Место нахождения: 347927, Российская Федерация, Ростовская область, город Таганрог, улица Поляковское шоссе 20-4

код ТН ВЭД ЕАЭС 8481 10 990 8, 8481 40 900 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола испытаний № 14748Р-LAB12/16 от 27.12.2016 года, выданного испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная корпорация», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21MЭ64. Предоставленная документация: обоснование безопасности; паспорта; руководство по эксплуатации; чертежи; расчеты на прочность; сведения о заводских испытаниях; технологические регламенты и сведения о технологическом процессе; документы, подтверждающие квалификацию специалистов и персонала изготовителя; комплект сертификатов на материалы и комплектующие

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции согласно ГОСТ 15150-69 группа У2. Срок службы 30 лет. Срок хранения без переконсервации 24 месяца. Категория оборудования 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013: ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности»

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.12.2021 включительно.



Л.И. Путильев

(инициалы и фамилия руководителя организации, заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: **ЕАЭС № RU Д-RU.MO10.B.00974**

Дата регистрации декларации о соответствии 27.12.2016